

#166577#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 140-146, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7204
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16028090
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,836	0	51,423	0	0	50,983	0	0	24	0	43,4	34,8	0,55	0,44	-
25.10.2025	2,127	0	51,388	0	0	50,885	0	0	24	0	46,2	36,2	0,55	0,44	-
26.10.2025	2,293	0	51,34	0	0	50,799	0	0	24	0	47,7	36,9	0,54	0,44	-
27.10.2025	2,615	0	51,32	0	0	50,708	0	0	24	0	50,8	38,5	0,54	0,43	-
28.10.2025	2,452	0	51,347	0	0	50,774	0	0	24	0	49,2	37,7	0,54	0,43	-
29.10.2025	2,344	0	51,326	0	0	50,774	0	0	24	0	48,3	37,3	0,54	0,43	-
30.10.2025	2,31	0	51,311	0	0	50,77	0	0	24	0	47,7	36,9	0,54	0,44	-
31.10.2025	2,421	0	51,26	0	0	50,692	0	0	24	0	49	37,6	0,54	0,43	-
01.11.2025	2,428	0	51,173	0	0	50,602	0	0	24	0	49,1	37,7	0,54	0,44	-
02.11.2025	2,061	0	51,181	0	0	50,689	0	0	24	0	45,8	36,1	0,55	0,44	-
03.11.2025	1,845	0	51,172	0	0	50,73	0	0	24	0	43,5	34,8	0,55	0,44	-
04.11.2025	2,162	0	51,186	0	0	50,673	0	0	24	0	46,6	36,5	0,55	0,44	-
05.11.2025	1,871	0	51,194	0	0	50,745	0	0	24	0	43,9	35,1	0,55	0,44	-
06.11.2025	1,854	0	51,169	0	0	50,725	0	0	24	0	43,6	34,9	0,55	0,44	-
07.11.2025	2,355	0	51,146	0	0	50,592	0	0	24	0	48,4	37,3	0,55	0,44	-
08.11.2025	1,06	0	19,908	0	0	19,679	0	0	24	0	49,8	36,9	0,49	0,42	-
09.11.2025	0,26	0	4,299	0	0	4,242	0	0	17	7	53,2	38,6	0,39	0,31	-
10.11.2025	2,773	0	51,639	0	0	51,001	0	0	2	22	51,6	38,6	0,49	0,38	-
11.11.2025	2,531	0	51,981	0	0	51,399	0	0	24	0	49,3	37,5	0,54	0,44	-
12.11.2025	2,461	0	51,592	0	0	51,024	0	0	24	0	48,9	37,4	0,54	0,44	-
13.11.2025	2,284	0	51,516	0	0	50,982	0	0	24	0	47,5	36,8	0,54	0,44	-
14.11.2025	2,177	0	51,481	0	0	50,976	0	0	24	0	46,2	36	0,54	0,44	-
15.11.2025	2,886	0	51,392	0	0	50,728	0	0	24	0	52,9	39,3	0,47	0,37	-
16.11.2025	3,791	0	51,305	0	0	50,41	0	0	24	0	61,6	43,6	0,37	0,28	-
17.11.2025	3,34	0	51,402	0	0	50,609	0	0	24	0	57,8	42	0,47	0,37	-
18.11.2025	3,509	0	51,48	0	0	50,658	0	0	24	0	58,9	42,4	0,56	0,46	-
19.11.2025	3,443	0	51,489	0	0	50,684	0	0	24	0	58,4	42,2	0,52	0,42	-
20.11.2025	3,853	0	51,482	0	0	50,567	0	0	24	0	62,3	44,1	0,55	0,45	-
21.11.2025	3,652	0	51,445	0	0	50,583	0	0	24	0	60,4	43,2	0,53	0,43	-
22.11.2025	3,615	0	51,443	0	0	50,601	0	0	24	0	59,7	42,7	0,53	0,43	-
23.11.2025	4,236	0	51,424	0	0	50,417	0	0	24	0	65,7	45,7	0,52	0,42	-
Итого:	78,845	0	1514,214	0	0	1495,701	0	0	715	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,832														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 715

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	580,729	9970,425	0	0	9840,331	0	0	9291	288
23.11.2025	659,574	11484,637	0	0	11336,035	0	0	10006	317

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 8:03:49