

#190684#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Горького 140-146, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 7438  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 16028090  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	4,865	0	63,753	0	0	62,462	0	0	24	0	66,9	48,4	0,52	0,42	-3,3
25.11.2025	4,565	0	63,743	0	0	62,544	0	0	24	0	64,3	46,9	0,52	0,42	-3,9
26.11.2025	4,713	0	63,779	0	0	62,533	0	0	24	0	65,6	47,6	0,52	0,42	-0,9
27.11.2025	4,402	0	63,791	0	0	62,626	0	0	24	0	63,2	46,5	0,52	0,42	-0,4
28.11.2025	4,416	0	63,778	0	0	62,614	0	0	24	0	63,3	46,4	0,52	0,42	-1,3
29.11.2025	4,501	0	63,691	0	0	62,507	0	0	24	0	63,8	46,7	0,52	0,42	-0,4
30.11.2025	4,615	0	63,677	0	0	62,464	0	0	24	0	64,7	47	0,52	0,42	-0,3
01.12.2025	4,202	0	63,665	0	0	62,56	0	0	24	0	61,6	45,6	0,52	0,42	-0,5
02.12.2025	4,724	0	63,662	0	0	62,421	0	0	24	0	65,5	47,5	0,52	0,42	-
03.12.2025	3,959	0	63,638	0	0	62,604	0	0	24	0	59,5	44,4	0,52	0,42	-
04.12.2025	3,65	0	63,648	0	0	62,693	0	0	24	0	57	43,1	0,52	0,42	-
05.12.2025	3,39	0	63,66	0	0	62,779	0	0	24	0	54,7	41,9	0,52	0,42	-
06.12.2025	2,953	0	63,68	0	0	62,915	0	0	24	0	51	39,8	0,53	0,43	-
07.12.2025	3,447	0	63,676	0	0	62,784	0	0	24	0	55	41,9	0,52	0,42	-
08.12.2025	3,327	0	63,672	0	0	62,805	0	0	24	0	54,4	41,7	0,52	0,42	-
09.12.2025	2,655	0	63,663	0	0	62,966	0	0	24	0	48,7	38,7	0,53	0,43	-
10.12.2025	2,451	0	63,666	0	0	63,023	0	0	24	0	46,9	37,6	0,53	0,43	-
11.12.2025	2,574	0	63,675	0	0	63,007	0	0	24	0	47,7	38	0,53	0,43	-
12.12.2025	2,792	0	63,68	0	0	62,95	0	0	24	0	49,7	39,2	0,53	0,43	-
13.12.2025	3,352	0	63,699	0	0	62,826	0	0	24	0	54,5	41,7	0,53	0,43	-
14.12.2025	3,08	0	63,701	0	0	62,903	0	0	24	0	52,2	40,5	0,53	0,43	-
15.12.2025	3,622	0	63,565	0	0	62,619	0	0	24	0	56,8	43	0,54	0,44	-
16.12.2025	3,733	0	64,229	0	0	63,248	0	0	24	0	57,6	43,5	0,53	0,43	-
17.12.2025	4,171	0	64,222	0	0	63,124	0	0	24	0	61,1	45,3	0,53	0,43	-
18.12.2025	4,199	0	64,219	0	0	63,117	0	0	24	0	61,3	45,4	0,53	0,43	-
19.12.2025	3,561	0	64,215	0	0	63,285	0	0	24	0	56,1	42,7	0,53	0,43	-
20.12.2025	3,259	0	64,239	0	0	63,382	0	0	24	0	53,6	41,4	0,53	0,43	-
21.12.2025	3,037	0	64,232	0	0	63,436	0	0	24	0	51,7	40,2	0,53	0,43	-
22.12.2025	3,129	0	64,221	0	0	63,409	0	0	24	0	52,2	40,5	0,54	0,43	-
23.12.2025	4,433	0	64,237	0	0	63,092	0	0	24	0	62,4	45,7	0,55	0,45	-
Итого:	111,777	0	1914,976	0	0	1885,698	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,697														

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	766,405	16690,398	0	0	16473,644	0	0	10006	317
23.12.2025	878,181	18605,373	0	0	18359,34	0	0	10726	317

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.12.2025 7:47:29