

#207793#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград
4113
6891
ВКТ-7
00258660
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,572	0,194	24,873	19,371	24,501	19,21	5,29	24	0	0	57	41,5	15,45	0,55	0,51	-9,4
25.01.2026	0,656	0,256	26,331	19,154	25,934	18,993	6,94	24	0	0	57,2	41,7	15,49	0,55	0,51	-7,3
26.01.2026	0,591	0,214	25,246	19,237	24,867	19,073	5,79	24	0	0	57	41,8	15,21	0,55	0,51	-4,4
27.01.2026	0,58	0,209	25,036	19,199	24,659	19,035	5,62	24	0	0	57	41,9	15,11	0,55	0,51	-3,8
28.01.2026	0,585	0,212	24,999	19,073	24,626	18,912	5,71	24	0	0	57	41,8	15,21	0,55	0,51	-6
29.01.2026	0,61	0,226	25,382	19,007	24,999	18,851	6,15	24	0	0	57	41,6	15,41	0,55	0,51	-9,7
30.01.2026	0,592	0,211	24,752	18,726	24,38	18,581	5,8	24	0	0	56,9	41,2	15,68	0,55	0,51	-12,4
31.01.2026	0,628	0,234	25,182	18,512	24,804	18,368	6,44	24	0	0	57	41	15,95	0,55	0,51	-13,8
01.02.2026	0,655	0,247	25,51	18,418	25,126	18,274	6,85	24	0	0	57,1	40,8	16,3	0,55	0,51	-18,9
02.02.2026	0,619	0,217	24,771	18,443	24,4	18,299	6,1	24	0	0	56,9	40,4	16,55	0,55	0,51	-20,1
03.02.2026	0,591	0,195	24,17	18,443	23,808	18,299	5,51	24	0	0	56,8	40,1	16,71	0,55	0,51	-18
04.02.2026	0,592	0,192	23,762	18,017	23,409	17,885	5,52	24	0	0	56,8	39,7	17,1	0,55	0,51	-12,3
05.02.2026	0,559	0,179	22,994	17,683	22,652	17,554	5,1	24	0	0	56,6	39,7	16,87	0,55	0,51	-7,6
06.02.2026	0,582	0,2	23,429	17,561	23,082	17,424	5,66	24	0	0	56,6	40	16,63	0,55	0,51	-3,2
07.02.2026	0,563	0,192	23,196	17,61	22,852	17,467	5,38	24	0	0	56,6	40,3	16,32	0,55	0,51	-3,3
08.02.2026	0,603	0,222	23,839	17,436	23,482	17,295	6,19	24	0	0	56,8	40,4	16,36	0,55	0,51	-4,9
09.02.2026	0,57	0,2	23,246	17,443	22,898	17,302	5,6	24	0	0	56,7	40,4	16,21	0,55	0,5	-12,1
10.02.2026	0,591	0,216	25,198	19,141	24,822	18,983	5,84	24	0	0	56,7	41,4	15,26	0,55	0,51	-12,4
11.02.2026	0,583	0,212	24,466	18,368	24,101	18,227	5,87	24	0	0	56,6	41,3	15,36	0,55	0,51	-3,8
12.02.2026	0,554	0,197	22,546	16,82	22,213	16,696	5,52	24	0	0	56,6	40,4	16,13	0,55	0,51	-0,7
13.02.2026	0,544	0,19	22,542	17,034	22,208	16,906	5,3	24	0	0	56,6	40,6	15,99	0,55	0,51	-1,2
14.02.2026	0,556	0,197	22,308	16,54	21,976	16,42	5,56	24	0	0	56,5	40,1	16,4	0,55	0,51	-6,7
15.02.2026	0,62	0,238	23,284	16,318	22,938	16,198	6,74	24	0	0	56,7	40	16,76	0,55	0,52	-11,2
16.02.2026	0,553	0,19	21,958	16,294	21,634	16,174	5,46	24	0	0	56,5	39,7	16,83	0,55	0,51	-
17.02.2026	0,566	0,195	22,021	16,192	21,695	16,072	5,62	24	0	0	56,5	39,4	17,17	0,55	0,51	-
Итого:	14,715	0	601,041	450,04	592,066	446,498	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,715															

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	444,655	20548,904	15968,876	20235,269	15824,193
17.02.2026	459,367	21149,945	16418,916	20827,335	16270,691

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 11:51:08