

#121442#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)

4113

9454

ВКТ-7

00258660

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,932	148,46	146,29	146,29	24	0	0	56	42,8	13,23	0,64	0,62	-
25.02.2025	1,914	148,9	146,74	146,74	24	0	0	55,8	42,8	13,07	0,64	0,62	-
26.02.2025	1,805	150,21	148,14	148,14	24	0	0	54,3	42,1	12,2	0,61	0,59	-
27.02.2025	1,761	151,75	149,73	149,73	24	0	0	53,7	41,9	11,78	0,62	0,6	-
28.02.2025	1,817	152,93	150,81	150,81	24	0	0	54,4	42,3	12,07	0,65	0,63	-
01.03.2025	1,923	153,37	151,17	151,17	24	0	0	55,7	43	12,73	0,59	0,57	-
02.03.2025	1,868	152,52	150,37	150,37	24	0	0	54,9	42,4	12,45	0,6	0,59	-
03.03.2025	1,804	152,21	150,15	150,15	24	0	0	54	41,9	12,04	0,59	0,57	-
04.03.2025	1,744	151,89	149,89	149,89	24	0	0	53,2	41,6	11,65	0,57	0,55	-
05.03.2025	1,579	151,76	149,96	149,96	24	0	0	50,8	40,3	10,55	0,66	0,65	-
06.03.2025	1,496	152,8	151,04	151,04	24	0	0	49,6	39,7	9,92	0,66	0,64	-
07.03.2025	1,596	153,34	151,42	151,42	24	0	0	51,6	41	10,56	0,61	0,59	-
08.03.2025	1,598	153,64	151,71	151,71	24	0	0	51,6	41	10,55	0,65	0,64	-
09.03.2025	1,545	153,28	151,41	151,41	24	0	0	51	40,8	10,23	0,67	0,65	-
10.03.2025	1,433	154,15	152,37	152,37	24	0	0	49,5	40,1	9,42	0,64	0,62	-
11.03.2025	1,721	154,45	152,35	152,35	24	0	0	53,5	42,2	11,31	0,59	0,57	-
12.03.2025	1,698	154,21	152,16	152,16	24	0	0	53,2	42,1	11,17	0,69	0,67	-
13.03.2025	1,789	154,77	152,65	152,65	24	0	0	54,2	42,4	11,75	0,65	0,63	-
14.03.2025	1,905	155,06	152,78	152,78	24	0	0	55,8	43,3	12,48	0,66	0,64	-
15.03.2025	1,99	155,81	153,47	153,47	24	0	0	56,8	43,8	12,99	0,66	0,64	-
16.03.2025	1,994	154,89	152,58	152,58	24	0	0	56,8	43,7	13,08	0,67	0,66	-
17.03.2025	2,048	155,4	153,07	153,07	24	0	0	57,5	44,1	13,4	0,63	0,61	-
18.03.2025	1,932	154,35	152,11	152,11	24	0	0	55,9	43,1	12,72	0,63	0,61	-
19.03.2025	1,887	154,61	152,44	152,44	24	0	0	55,1	42,6	12,42	0,66	0,64	-
20.03.2025	1,783	154,96	152,88	152,88	24	0	0	54	42,3	11,7	0,66	0,64	-
21.03.2025	1,663	154,84	152,87	152,87	24	0	0	52,3	41,4	10,91	0,62	0,6	-
22.03.2025	1,677	154,51	152,5	152,5	24	0	0	52,7	41,7	11,02	0,62	0,6	-
23.03.2025	1,636	154,69	152,74	152,74	24	0	0	52,2	41,5	10,73	0,62	0,59	-
Итого:	49,538	4293,76	4235,8	4235,8	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,538												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	612,05	50777,64	50065,6	50065,6
23.03.2025	661,588	55071,4	54301,4	54301,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:33:15