

#147767#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	695,952	695,952	0
Количество тепловой энергии, система 2	381,863	369,278	12.585

Подпись исполнителя _____



#147089#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6891
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00258660
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,47	0,176	23,687	19,022	23,335	18,843	4,49	24	0	1	56,7	44,2	12,57	0,56	0,3
25.08.2025	-	0,167	0,097	22,471	18,733	22,335	18,635	3,7	24	0	1	35,3	32,4	2,93	0,56	0,22
26.08.2025	-	0,073	0,068	21,717	18,543	21,645	18,481	3,16	24	0	1	26,8	26,7	0,11	0,56	0,11
27.08.2025	-	0,052	0,063	23,668	20,557	23,6	20,494	3,11	24	0	1	24,8	25,4	-0,58	0,56	0,1
28.08.2025	-	0,037	0,065	25,683	22,372	25,623	22,312	3,31	24	0	0	23,4	24,6	-1,19	0,57	0,1
29.08.2025	-	0,035	0,069	26,607	23,08	26,548	23,02	3,53	24	0	0	22,8	24,2	-1,36	0,56	0,13
30.08.2025	-	0,192	0,137	28,371	23,04	28,239	22,949	5,29	24	0	0	30,7	28,3	2,35	0,55	0,55
31.08.2025	-	0,599	0,25	29,854	23,496	29,4	23,27	6,13	24	0	0	57,2	45,2	11,99	0,55	0,39
01.09.2025	-	0,522	0,193	26,295	21,268	25,89	21,058	4,83	24	0	0	57,6	44,9	12,69	0,55	0,44
02.09.2025	-	0,504	0,184	24,602	19,768	24,224	19,577	4,65	24	0	0	57,7	44,5	13,23	0,55	0,43
03.09.2025	-	0,493	0,18	24,342	19,624	23,969	19,434	4,54	24	0	0	57,5	44,4	13,09	0,55	0,45
04.09.2025	-	0,451	0,149	23,548	19,649	23,183	19,457	3,73	24	0	0	57,7	44,7	13,07	0,55	0,44
05.09.2025	-	0,442	0,144	23,364	19,578	23,004	19,386	3,62	24	0	0	57,7	44,8	12,95	0,55	0,31
06.09.2025	-	0,436	0,139	23,125	19,48	22,769	19,288	3,48	24	0	0	57,7	44,7	13,04	0,55	0,34
07.09.2025	-	0,541	0,217	24,889	19,253	24,501	19,064	5,44	24	0	0	58	44,7	13,26	0,55	0,34
08.09.2025	-	0,471	0,165	23,679	19,355	23,313	19,165	4,15	24	0	0	57,8	44,7	13,13	0,55	0,27
09.09.2025	-	0,437	0,137	22,994	19,372	22,644	19,186	3,46	24	0	1	57,7	44,5	13,23	0,55	0,27
10.09.2025	-	0,497	0,182	23,941	19,183	23,572	18,997	4,58	24	0	1	57,8	44,5	13,37	0,55	0,29
11.09.2025	-	0,479	0,167	23,614	19,201	23,25	19,019	4,23	24	0	0	57,8	44,4	13,42	0,55	0,27
12.09.2025	-	0,454	0,147	23,105	19,185	22,751	19,008	3,74	24	0	0	57,7	44,2	13,46	0,55	0,32
13.09.2025	-	0,471	0,158	23,285	19,072	22,925	18,902	4,02	24	0	0	57,8	44,1	13,66	0,55	0,35
14.09.2025	-	0,528	0,201	24,228	18,918	23,855	18,75	5,11	24	0	0	57,9	44,1	13,75	0,55	0,32
15.09.2025	-	0,45	0,141	22,806	19,004	22,458	18,836	3,62	24	0	0	57,6	43,8	13,75	0,55	0,34
16.09.2025	-	0,457	0,144	22,894	18,994	22,539	18,826	3,71	24	0	0	57,6	43,8	13,88	0,55	0,24
17.09.2025	-	0,466	0,148	22,948	18,935	22,593	18,767	3,83	24	0	0	57,6	43,6	14,07	0,55	0,41
18.09.2025	-	0,504	0,175	23,68	18,961	23,316	18,792	4,52	24	0	0	57,7	43,5	14,14	0,55	0,29
19.09.2025	-	0,46	0,145	22,707	18,757	22,359	18,589	3,77	24	0	1	57,4	43,4	14,1	0,55	0,53
20.09.2025	-	0,442	0,135	22,349	18,687	22,009	18,519	3,49	24	0	0	57,5	43,5	13,96	0,55	0,43
21.09.2025	-	0,477	0,166	22,953	18,525	22,6	18,357	4,24	24	0	0	57,6	43,9	13,78	0,55	0,25
22.09.2025	-	0,486	0,167	22,953	18,449	22,598	18,281	4,32	24	0	1	57,6	43,5	14,1	0,55	0,29
23.09.2025	-	0,492	0,167	22,972	18,429	22,62	18,261	4,36	24	0	0	57,6	43,3	14,33	0,55	0,28
Итого:	-	12,585	4,676	743,331	610,49	733,667	605,523	128,16	744	0	-	51,75	40,85	10,91	0,55	0,32

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	369,278	17028,541	13208,984	16766,421	13087,569
23.09.2025	381,863	17771,872	13819,474	17500,088	13693,092

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения