

#163153#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 119, Калининград

4113

6891

ВКТ-7

00258660

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,495	0,163	22,877	18,398	22,525	18,23	4,3	24	0	0	57,6	42,9	14,68	0,55	0,32	-
25.09.2025	0,497	0,162	22,83	18,364	22,48	18,199	4,28	24	0	0	57,6	42,7	14,9	0,55	0,36	-
26.09.2025	0,479	0,148	22,431	18,322	22,086	18,159	3,93	24	0	0	57,5	42,5	14,97	0,55	0,38	-
27.09.2025	0,505	0,166	22,844	18,24	22,492	18,084	4,41	24	0	0	57,5	42,4	15,12	0,55	0,39	-
28.09.2025	0,5	0,162	22,657	18,145	22,309	17,994	4,32	24	0	0	57,5	42,4	15,16	0,55	0,31	-
29.09.2025	0,502	0,16	22,627	18,126	22,281	17,977	4,3	24	0	0	57,5	42,1	15,35	0,55	0,4	-
30.09.2025	0,524	0,175	22,991	18,076	22,64	17,931	4,71	24	0	0	57,5	42	15,44	0,55	0,44	-
01.10.2025	0,548	0,192	23,299	17,936	22,944	17,792	5,15	24	0	0	57,5	42	15,55	0,55	0,52	-
02.10.2025	0,493	0,154	22,368	18,022	22,026	17,878	4,15	24	0	0	57,4	42	15,41	0,55	0,48	-
03.10.2025	0,501	0,167	22,632	17,992	22,287	17,844	4,44	24	0	0	57,5	42,5	14,99	0,55	0,32	-
04.10.2025	0,472	0,15	22,076	17,905	21,74	17,754	3,99	24	0	0	57,4	42,6	14,8	0,55	0,46	-
05.10.2025	0,546	0,209	23,167	17,467	22,81	17,32	5,49	24	0	1	57,6	42,7	14,84	0,55	0,5	-
06.10.2025	0,469	0,155	22,142	17,89	21,804	17,734	4,07	24	0	0	57,4	43	14,41	0,55	0,52	-
07.10.2025	0,466	0,156	22,086	17,846	21,75	17,687	4,06	24	0	0	57,4	43,1	14,33	0,55	0,52	-
08.10.2025	0,452	0,148	21,845	17,83	21,513	17,668	3,84	24	0	0	57,4	43,2	14,18	0,55	0,3	-
09.10.2025	0,44	0,143	21,656	17,797	21,327	17,629	3,7	24	0	1	57,4	43,4	13,96	0,55	0,15	-
10.10.2025	0,434	0,135	21,504	17,821	21,177	17,654	3,52	24	0	1	57,3	43,2	14,06	0,55	0,16	-
11.10.2025	0,481	0,17	22,33	17,737	21,987	17,572	4,42	24	0	1	57,5	43,3	14,12	0,55	0,14	-
12.10.2025	0,502	0,184	22,653	17,678	22,306	17,512	4,79	24	0	1	57,4	43,2	14,25	0,55	0,14	-
13.10.2025	0,481	0,167	22,217	17,655	21,879	17,493	4,39	24	0	1	57,4	43,1	14,28	0,55	0,15	-
14.10.2025	0,442	0,14	21,433	17,593	21,108	17,434	3,67	24	0	1	57,3	43	14,28	0,55	0,18	-
15.10.2025	0,441	0,142	21,295	17,405	20,972	17,254	3,72	24	0	1	57,3	43	14,22	0,55	0,21	-
16.10.2025	0,477	0,167	21,992	17,429	21,658	17,279	4,38	24	0	1	57,3	43	14,3	0,55	0,29	-
17.10.2025	0,455	0,152	21,402	17,229	21,08	17,084	4	24	0	0	57,2	42,9	14,35	0,55	0,2	-
18.10.2025	0,496	0,182	21,676	16,676	21,345	16,536	4,81	24	0	1	57,3	42,5	14,72	0,55	0,34	-
19.10.2025	0,512	0,194	22,316	16,99	21,98	16,846	5,13	24	0	0	57,2	42,7	14,48	0,55	0,3	-
20.10.2025	0,433	0,135	20,797	17,026	20,479	16,882	3,6	24	0	1	57	42,5	14,55	0,55	0,21	-
21.10.2025	0,436	0,136	20,756	16,946	20,446	16,802	3,64	24	0	1	56,9	42,2	14,66	0,55	0,16	-
22.10.2025	0,439	0,137	20,763	16,92	20,45	16,776	3,67	24	0	0	57	42,3	14,72	0,55	0,3	-
23.10.2025	0,455	0,152	20,991	16,787	20,674	16,643	4,03	24	0	0	57,1	42,4	14,67	0,55	0,28	-
Итого:	14,373	0	662,653	530,248	652,555	525,647	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,373															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	381,863	17771,872	13819,474	17500,088	13693,092
23.10.2025	396,234	18434,525	14349,722	18152,643	14218,739

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:54:54