

#163155#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 119, Калининград

4113

9454

ВКТ-7

00258660

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	3,69	3,69	3,69	24	0	0	18,6	21,2	-2,69	0,48	0,47	-
02.10.2025	1,116	109,82	108,65	108,65	24	0	0	46,9	36,6	10,27	0,53	0,51	-
03.10.2025	1,632	157,12	155,23	155,23	24	0	0	50,3	39,8	10,54	0,53	0,52	-
04.10.2025	1,529	156,35	154,49	154,49	24	0	0	49,5	39,6	9,94	0,53	0,51	-
05.10.2025	1,346	153,16	151,51	151,51	24	0	0	47	38,2	8,89	0,52	0,5	-
06.10.2025	1,304	155,98	154,3	154,3	24	0	0	46,6	38,1	8,48	0,53	0,51	-
07.10.2025	1,359	155,72	154	154	24	0	0	47,6	38,8	8,85	0,58	0,56	-
08.10.2025	1,783	158,12	155,93	155,93	24	0	0	54,1	42,6	11,45	0,52	0,5	-
09.10.2025	1,594	157,72	155,59	155,59	24	0	0	52,9	42,6	10,26	0,51	0,49	-
10.10.2025	1,247	154,64	152,96	152,96	24	0	0	46,8	38,7	8,16	0,5	0,49	-
11.10.2025	1,23	154,6	152,92	152,92	24	0	0	46,6	38,5	8,04	0,51	0,5	-
12.10.2025	1,238	154,79	153,11	153,11	24	0	0	46,6	38,5	8,11	0,52	0,51	-
13.10.2025	1,336	154,18	152,48	152,48	24	0	0	47,9	39,1	8,79	0,52	0,5	-
14.10.2025	1,387	153,25	151,5	151,5	24	0	0	48,7	39,5	9,19	0,52	0,5	-
15.10.2025	1,327	153,06	151,38	151,38	24	0	0	47,8	39	8,78	0,51	0,5	-
16.10.2025	1,27	153,03	151,37	151,37	24	0	0	46,8	38,4	8,41	0,54	0,52	-
17.10.2025	1,354	153,97	152,24	152,24	24	0	0	48,1	39,2	8,91	0,61	0,59	-
18.10.2025	1,538	150,77	148,95	148,95	24	0	0	51	40,7	10,35	0,6	0,57	-
19.10.2025	1,568	154,58	152,71	152,71	24	0	0	51,2	41	10,28	0,67	0,65	-
20.10.2025	1,713	156,09	154,06	154,06	24	0	0	53,1	42	11,11	0,64	0,62	-
21.10.2025	1,655	154,82	152,8	152,8	24	0	0	52,5	41,6	10,84	0,59	0,57	-
22.10.2025	1,441	154,51	152,72	152,72	24	0	0	49,2	39,7	9,44	0,54	0,52	-
23.10.2025	1,273	154,15	152,48	152,48	24	0	0	46,6	38,2	8,37	0,53	0,52	-
Итого:	31,24	3364,12	3325,07	3325,07	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,24												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	695,952	58431,72	57619,69	57619,69
23.10.2025	727,192	61795,84	60944,76	60944,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 8:53:38