

#166576#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 07.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 119, Калининград

4113

9454

ВКТ-7

00258660

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,262	153,96	152,28	152,28	24	0	0	46,6	38,3	8,3	0,55	0,53	-
25.10.2025	1,384	152,99	151,29	151,29	24	0	0	48,1	38,9	9,16	0,57	0,55	-
26.10.2025	1,538	154,19	152,3	152,3	24	0	0	50,7	40,6	10,11	0,51	0,5	-
27.10.2025	1,557	153,64	151,73	151,73	24	0	0	51	40,7	10,3	0,57	0,56	-
28.10.2025	1,468	153,29	151,48	151,48	24	0	0	49,4	39,7	9,7	0,58	0,56	-
29.10.2025	1,459	153,38	151,62	151,62	24	0	0	49,3	39,6	9,63	0,55	0,53	-
30.10.2025	1,392	153,19	151,49	151,49	24	0	0	48,3	39,1	9,2	0,55	0,53	-
31.10.2025	1,436	152,63	150,91	150,91	24	0	0	48,5	39	9,54	0,59	0,57	-
01.11.2025	1,523	149,12	147,37	147,37	24	0	0	50,5	40,2	10,34	0,57	0,55	-
02.11.2025	1,335	153,78	152,14	152,14	24	0	0	47,3	38,6	8,79	0,53	0,52	-
03.11.2025	1,302	153,35	151,73	151,73	24	0	0	46,8	38,2	8,6	0,58	0,56	-
04.11.2025	1,403	153,67	151,96	151,96	24	0	0	48,4	39,2	9,24	0,61	0,59	-
05.11.2025	1,768	157	154,86	154,86	24	0	0	53,9	42,5	11,44	0,56	0,54	-
06.11.2025	1,455	155,26	153,37	153,37	24	0	0	50,2	40,7	9,5	0,57	0,55	-
07.11.2025	1,515	154,37	152,54	152,54	24	0	0	50,3	40,3	9,95	0,66	0,64	-
Итого:	21,797	2303,82	2277,07	2277,07	360	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,797												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

360

360

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	727,192	61795,84	60944,76	60944,76
07.11.2025	748,989	64099,66	63221,83	63221,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

12.11.2025 15:35:01