

#166575#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 119, Калининград

4113

6891

ВКТ-7

00258660

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,452	0,15	20,943	16,765	20,631	16,621	4,01	24	0	1	57	42,4	14,62	0,55	0,25	-
25.10.2025	0,49	0,174	21,525	16,666	21,201	16,522	4,68	24	0	1	57	42,1	14,9	0,55	0,37	-
26.10.2025	0,509	0,19	21,853	16,57	21,524	16,426	5,1	24	0	1	57	42,2	14,84	0,55	0,22	-
27.10.2025	0,48	0,168	21,214	16,517	20,897	16,373	4,52	24	0	1	57	42,1	14,9	0,55	0,21	-
28.10.2025	0,452	0,148	20,588	16,39	20,28	16,247	4,03	24	0	1	56,7	41,8	14,96	0,55	0,23	-
29.10.2025	0,446	0,144	20,45	16,378	20,144	16,235	3,91	24	0	1	56,7	41,8	14,96	0,55	0,18	-
30.10.2025	0,462	0,154	20,774	16,444	20,463	16,302	4,16	24	0	1	56,8	41,8	15,05	0,55	0,17	-
31.10.2025	0,466	0,154	20,839	16,489	20,529	16,345	4,18	24	0	1	56,6	41,4	15,22	0,55	0,23	-
01.11.2025	0,458	0,152	20,753	16,488	20,442	16,344	4,1	24	0	1	56,8	41,9	14,97	0,55	0,27	-
02.11.2025	0,5	0,184	21,359	16,235	21,037	16,091	4,95	24	0	0	57	41,9	15,07	0,55	0,2	-
03.11.2025	0,447	0,147	20,228	16,078	19,924	15,936	3,99	24	0	1	56,8	41,7	15,06	0,55	0,3	-
04.11.2025	0,497	0,183	21,118	15,984	20,801	15,844	4,96	24	0	0	56,9	41,8	15,12	0,55	0,36	-
05.11.2025	0,46	0,159	20,454	15,989	20,148	15,848	4,3	24	0	0	56,8	41,8	14,97	0,55	0,43	-
06.11.2025	0,465	0,165	20,55	15,944	20,244	15,806	4,44	24	0	0	56,9	42	14,88	0,55	0,25	-
07.11.2025	0,452	0,152	20,241	15,957	19,94	15,816	4,12	24	0	0	56,9	41,8	15,05	0,55	0,35	-
08.11.2025	0,498	0,186	21,315	16,159	20,995	16,022	4,97	24	0	1	57	42,1	14,89	0,55	0,5	-
09.11.2025	0,492	0,175	22,873	18,127	22,526	17,962	4,56	24	0	0	57,2	43,1	14,13	0,55	0,47	-
10.11.2025	0,48	0,167	22,676	18,145	22,334	17,98	4,35	24	0	0	57,1	43,1	14,07	0,55	0,39	-
11.11.2025	0,461	0,152	22,278	18,121	21,941	17,957	3,98	24	0	0	57	43	14,08	0,55	0,31	-
12.11.2025	0,514	0,19	23,195	18,027	22,841	17,861	4,98	24	0	1	57,2	43	14,19	0,55	0,16	-
13.11.2025	0,476	0,162	22,43	18,007	22,091	17,84	4,25	24	0	1	57,1	42,9	14,17	0,55	0,22	-
14.11.2025	0,509	0,186	23,046	17,974	22,698	17,81	4,89	24	0	1	57,2	43	14,23	0,55	0,42	-
15.11.2025	0,531	0,203	23,357	17,857	23,003	17,7	5,3	24	0	0	57,3	43	14,33	0,55	0,41	-
16.11.2025	0,566	0,223	23,825	17,735	23,461	17,585	5,88	24	0	0	57,4	42,8	14,64	0,55	0,25	-
17.11.2025	0,487	0,169	22,512	17,838	22,173	17,685	4,49	24	0	1	56,9	42,6	14,34	0,55	0,14	-
18.11.2025	0,473	0,156	22,103	17,757	21,771	17,611	4,16	24	0	1	56,9	42,3	14,54	0,55	0,13	-
19.11.2025	0,52	0,19	22,832	17,582	22,488	17,438	5,05	24	0	0	57	42,4	14,67	0,55	0,13	-
20.11.2025	0,508	0,18	22,591	17,569	22,253	17,425	4,83	24	0	0	57	42,3	14,68	0,55	0,13	-
21.11.2025	0,507	0,179	22,387	17,378	22,049	17,234	4,82	24	0	1	56,9	42	14,87	0,55	0,19	-
22.11.2025	0,532	0,199	22,568	17,034	22,227	16,891	5,34	24	0	0	57	42	15,02	0,55	0,21	-
23.11.2025	0,518	0,187	22,357	17,137	22,021	16,993	5,03	24	0	0	57	42	15,03	0,55	0,17	-
Итого:	15,108	0	675,234	527,341	665,077	522,75	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,108															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	396,234	18434,525	14349,722	18152,643	14218,739
23.11.2025	411,344	19109,759	14877,063	18817,72	14741,489

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:38:33