

#179535#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	833,876	777,92	55.956
Количество тепловой энергии, система 2	427,15	411,344	15.806

Подпись исполнителя



#179112#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 9454
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	2,316	158,56	155,82	155,82	24	0	0	61,2	46,3	14,87	0,52	0,51
25.11.2025	-0,9	2,168	157,4	154,88	154,88	24	0	0	58,9	44,9	14,02	0,52	0,51
26.11.2025	-0,4	2,161	157,1	154,62	154,62	24	0	0	58,7	44,7	14	0,52	0,51
27.11.2025	-1,3	2,175	156,88	154,39	154,39	24	0	0	58,8	44,7	14,12	0,5	0,49
28.11.2025	-0,4	2,14	156,77	154,3	154,3	24	0	0	58,5	44,6	13,89	0,51	0,49
29.11.2025	-0,3	2,165	156,91	154,44	154,44	24	0	0	58,9	44,9	14,03	0,52	0,5
30.11.2025	-0,5	2,16	157,04	154,55	154,55	24	0	0	58,8	44,8	14,01	0,51	0,5
01.12.2025	-	2,062	156,22	153,82	153,82	24	0	0	57,5	44,1	13,43	0,51	0,5
02.12.2025	-	2,189	157,49	154,93	154,93	24	0	0	59,4	45,2	14,15	0,52	0,51
03.12.2025	-	1,967	156,22	153,89	153,89	24	0	0	56,3	43,5	12,82	0,51	0,5
04.12.2025	-	1,873	155,97	153,81	153,81	24	0	0	55	42,8	12,2	0,52	0,5
05.12.2025	-	1,705	154,9	152,85	152,85	24	0	0	52,7	41,6	11,16	0,58	0,56
06.12.2025	-	1,604	154,38	152,5	152,5	24	0	0	51	40,4	10,54	0,62	0,6
07.12.2025	-	1,803	156,68	154,52	154,52	24	0	0	54,3	42,6	11,68	0,53	0,52
08.12.2025	-	1,709	155,37	153,33	153,33	24	0	0	53,2	42	11,18	0,59	0,57
09.12.2025	-	1,446	154,69	152,96	152,96	24	0	0	49	39,5	9,48	0,52	0,5
10.12.2025	-	1,344	154,35	152,64	152,64	24	0	0	47,8	39	8,83	0,61	0,6
11.12.2025	-	1,378	154,65	152,95	152,95	24	0	0	48	38,9	9,02	0,6	0,58
12.12.2025	-	1,503	154,98	153,2	153,2	24	0	0	49,9	40	9,83	0,64	0,62
13.12.2025	-	1,725	156,61	154,51	154,51	24	0	0	53,5	42,3	11,18	0,53	0,52
14.12.2025	-	1,594	154,61	152,7	152,7	24	0	0	51,5	41,1	10,47	0,63	0,61
15.12.2025	-	1,83	156,57	154,42	154,42	24	0	0	54,7	42,9	11,87	0,58	0,57
16.12.2025	-	1,91	156,58	154,36	154,36	24	0	0	55,8	43,4	12,39	0,58	0,57
17.12.2025	-	2,012	157,24	154,84	154,84	24	0	0	57,3	44,3	13	0,55	0,54
18.12.2025	-	2,018	157,03	154,68	154,68	24	0	0	57,3	44,2	13,05	0,57	0,55
19.12.2025	-	1,857	156,33	154,16	154,16	24	0	0	54,9	42,9	12,06	0,55	0,54
20.12.2025	-	1,705	154,86	152,85	152,85	24	0	0	52,7	41,6	11,17	0,53	0,52
21.12.2025	-	1,655	154,73	152,77	152,77	24	0	0	51,9	41,1	10,85	0,58	0,56
22.12.2025	-	1,692	155,78	153,79	153,79	24	0	0	52,5	41,5	11,04	0,71	0,69
23.12.2025	-	2,09	158,3	155,87	155,87	24	0	0	57,7	44,3	13,42	0,68	0,66
Итого:	-1,5	55,956	4685,2	4619,35	4619,35	720	0	-	54,92	42,8	12,13	0,56	0,55

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	777,92	66593,95	65681,54	65681,54
23.12.2025	833,876	71279,15	70300,89	70300,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#178478#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6891
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00258660
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	0,514	0,182	22,382	17,273	22,044	17,129	4,92	24	0	0	56,9	41,9	15,02	0,55	0,17
25.11.2025	-0,9	0,52	0,186	22,627	17,412	22,287	17,268	5,02	24	0	1	56,9	42	14,95	0,55	0,33
26.11.2025	-0,4	0,522	0,186	23,608	18,494	23,254	18,339	4,92	24	0	1	57	42,5	14,53	0,55	0,5
27.11.2025	-1,3	0,532	0,192	24,844	19,634	24,468	19,465	5	24	0	0	57,2	43,3	13,91	0,55	0,51
28.11.2025	-0,4	0,502	0,171	23,926	19,241	23,566	19,073	4,49	24	0	0	57,1	43	14,07	0,55	0,51
29.11.2025	-0,3	0,516	0,183	24,197	19,238	23,835	19,07	4,76	24	0	0	57,1	43,1	14,02	0,55	0,51
30.11.2025	-0,5	0,54	0,198	24,527	19,132	24,157	18,964	5,19	24	0	0	57,1	42,9	14,19	0,55	0,51
01.12.2025	-	0,517	0,185	24,086	19,052	23,725	18,884	4,84	24	0	0	57,1	43	14,02	0,55	0,51
02.12.2025	-	0,522	0,189	24,193	19,061	23,828	18,893	4,93	24	0	0	57,1	43	14,05	0,55	0,5
03.12.2025	-	0,538	0,202	24,482	19,009	24,114	18,841	5,27	24	0	0	57,1	43,1	14,01	0,55	0,5
04.12.2025	-	0,515	0,187	24,002	18,943	23,643	18,775	4,87	24	0	0	57	43,1	13,91	0,55	0,51
05.12.2025	-	0,504	0,179	23,686	18,817	23,329	18,649	4,68	24	0	0	57	43,1	13,96	0,55	0,51
06.12.2025	-	0,527	0,197	23,673	18,313	23,315	18,145	5,17	24	0	0	57,1	42,8	14,22	0,55	0,51
07.12.2025	-	0,566	0,228	24,338	18,157	23,97	17,995	5,98	24	0	0	57,1	42,9	14,19	0,55	0,51
08.12.2025	-	0,518	0,193	23,397	18,135	23,046	17,975	5,07	24	0	0	57	42,8	14,16	0,55	0,51
09.12.2025	-	0,514	0,19	23,191	17,973	22,843	17,821	5,02	24	0	0	56,9	42,7	14,2	0,55	0,51
10.12.2025	-	0,525	0,199	23,408	17,972	23,055	17,816	5,24	24	0	0	57	42,8	14,15	0,55	0,51
11.12.2025	-	0,501	0,18	22,908	17,919	22,567	17,771	4,8	24	0	0	56,7	42,5	14,24	0,55	0,51
12.12.2025	-	0,501	0,181	22,819	17,83	22,477	17,685	4,79	24	0	0	56,9	42,6	14,29	0,55	0,51
13.12.2025	-	0,5	0,182	22,732	17,743	22,393	17,598	4,8	24	0	0	56,9	42,6	14,27	0,55	0,51
14.12.2025	-	0,596	0,248	24,385	17,579	24,019	17,435	6,58	24	0	0	57	42,5	14,51	0,55	0,51
15.12.2025	-	0,522	0,197	23,042	17,634	22,696	17,49	5,21	24	0	0	57	42,6	14,4	0,55	0,51
16.12.2025	-	0,518	0,193	22,928	17,601	22,586	17,457	5,13	24	0	0	56,9	42,5	14,42	0,55	0,51
17.12.2025	-	0,513	0,189	22,752	17,543	22,411	17,399	5,01	24	0	0	56,9	42,4	14,52	0,55	0,51
18.12.2025	-	0,54	0,206	23,148	17,434	22,8	17,29	5,51	24	0	0	57	42,3	14,68	0,55	0,51
19.12.2025	-	0,507	0,184	22,518	17,403	22,182	17,259	4,92	24	0	0	56,9	42,3	14,59	0,55	0,51
20.12.2025	-	0,509	0,184	22,479	17,358	22,142	17,214	4,93	24	0	0	56,9	42,1	14,73	0,55	0,51
21.12.2025	-	0,646	0,282	24,886	17,134	24,51	16,99	7,52	24	0	0	57,1	42,2	14,94	0,55	0,51
22.12.2025	-	0,54	0,209	23,019	17,254	22,674	17,11	5,56	24	0	0	57	42,3	14,67	0,55	0,51
23.12.2025	-	0,522	0,193	22,63	17,271	22,291	17,127	5,16	24	0	0	57	42,1	14,82	0,55	0,51
Итого:	-1,5	15,807	5,875	704,813	543,559	694,227	538,927	155,29	720	0	-	57	42,63	14,35	0,55	0,49

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	411,344	19109,759	14877,063	18817,72	14741,489
23.12.2025	427,15	19814,572	15420,622	19511,947	15280,416

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения