

#190683#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 119, Калининград

4113

9454

ВКТ-7

00258660

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,316	158,56	155,82	155,82	24	0	0	61,2	46,3	14,87	0,52	0,51	-3,9
25.11.2025	2,168	157,4	154,88	154,88	24	0	0	58,9	44,9	14,02	0,52	0,51	-0,9
26.11.2025	2,161	157,1	154,62	154,62	24	0	0	58,7	44,7	14	0,52	0,51	-0,4
27.11.2025	2,175	156,88	154,39	154,39	24	0	0	58,8	44,7	14,12	0,5	0,49	-1,3
28.11.2025	2,14	156,77	154,3	154,3	24	0	0	58,5	44,6	13,89	0,51	0,49	-0,4
29.11.2025	2,165	156,91	154,44	154,44	24	0	0	58,9	44,9	14,03	0,52	0,5	-0,3
30.11.2025	2,16	157,04	154,55	154,55	24	0	0	58,8	44,8	14,01	0,51	0,5	-0,5
01.12.2025	2,062	156,22	153,82	153,82	24	0	0	57,5	44,1	13,43	0,51	0,5	-
02.12.2025	2,189	157,49	154,93	154,93	24	0	0	59,4	45,2	14,15	0,52	0,51	-
03.12.2025	1,967	156,22	153,89	153,89	24	0	0	56,3	43,5	12,82	0,51	0,5	-
04.12.2025	1,873	155,97	153,81	153,81	24	0	0	55	42,8	12,2	0,52	0,5	-
05.12.2025	1,705	154,9	152,85	152,85	24	0	0	52,7	41,6	11,16	0,58	0,56	-
06.12.2025	1,604	154,38	152,5	152,5	24	0	0	51	40,4	10,54	0,62	0,6	-
07.12.2025	1,803	156,68	154,52	154,52	24	0	0	54,3	42,6	11,68	0,53	0,52	-
08.12.2025	1,709	155,37	153,33	153,33	24	0	0	53,2	42	11,18	0,59	0,57	-
09.12.2025	1,446	154,69	152,96	152,96	24	0	0	49	39,5	9,48	0,52	0,5	-
10.12.2025	1,344	154,35	152,64	152,64	24	0	0	47,8	39	8,83	0,61	0,6	-
11.12.2025	1,378	154,65	152,95	152,95	24	0	0	48	38,9	9,02	0,6	0,58	-
12.12.2025	1,503	154,98	153,2	153,2	24	0	0	49,9	40	9,83	0,64	0,62	-
13.12.2025	1,725	156,61	154,51	154,51	24	0	0	53,5	42,3	11,18	0,53	0,52	-
14.12.2025	1,594	154,61	152,7	152,7	24	0	0	51,5	41,1	10,47	0,63	0,61	-
15.12.2025	1,83	156,57	154,42	154,42	24	0	0	54,7	42,9	11,87	0,58	0,57	-
16.12.2025	1,91	156,58	154,36	154,36	24	0	0	55,8	43,4	12,39	0,58	0,57	-
17.12.2025	2,012	157,24	154,84	154,84	24	0	0	57,3	44,3	13	0,55	0,54	-
18.12.2025	2,018	157,03	154,68	154,68	24	0	0	57,3	44,2	13,05	0,57	0,55	-
19.12.2025	1,857	156,33	154,16	154,16	24	0	0	54,9	42,9	12,06	0,55	0,54	-
20.12.2025	1,705	154,86	152,85	152,85	24	0	0	52,7	41,6	11,17	0,53	0,52	-
21.12.2025	1,655	154,73	152,77	152,77	24	0	0	51,9	41,1	10,85	0,58	0,56	-
22.12.2025	1,692	155,78	153,79	153,79	24	0	0	52,5	41,5	11,04	0,71	0,69	-
23.12.2025	2,09	158,3	155,87	155,87	24	0	0	57,7	44,3	13,42	0,68	0,66	-
Итого:	55,956	4685,2	4619,35	4619,35	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,956												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	777,92	66593,95	65681,54	65681,54
23.12.2025	833,876	71279,15	70300,89	70300,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:38:29