

# #283247#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Горького 124-126А, Калининград (ГВС)  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 7314  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 16032001  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,905	0	23,664	16,327	0	23,287	16,213	0	24	2	0	0	58,7	39,4	0,52	0,5	-11,6
19.02.2026	3,098	0	24,414	16,378	0	24,015	16,261	0	24	2	0	0	59,5	40,1	0,52	0,5	-
20.02.2026	3,36	0	25,542	15,968	0	25,135	15,856	0	24	2	0	0	58,9	39,8	0,52	0,5	-
21.02.2026	3,359	0	25,583	16,093	0	25,177	15,981	0	24	2	0	0	58,7	39,4	0,52	0,5	-
22.02.2026	2,843	0	23,34	16,198	0	22,97	16,085	0	24	2	0	0	58,7	39,5	0,52	0,5	-
23.02.2026	3,449	0	25,806	15,948	0	25,385	15,83	0	24	2	0	0	59,5	40,5	0,51	0,5	-
24.02.2026	2,996	0	23,745	15,681	0	23,368	15,57	0	24	2	0	0	58,7	39,6	0,52	0,5	-
25.02.2026	3,47	0	25,686	15,428	0	25,278	15,319	0	24	2	0	0	58,8	39,8	0,52	0,5	-
26.02.2026	3,401	0	25,379	15,578	0	24,967	15,464	0	24	2	0	0	59,3	40,2	0,52	0,5	-
27.02.2026	2,935	0	23,424	15,519	0	23,05	15,408	0	24	2	0	0	58,8	40,1	0,52	0,5	-
28.02.2026	3,521	0	26,036	15,406	0	25,621	15,293	0	24	2	0	0	58,9	40,4	0,51	0,49	-
01.03.2026	3,692	0	26,911	15,512	0	26,481	15,396	0	24	2	0	0	59	40,6	0,51	0,49	-
02.03.2026	3,064	0	24,048	15,698	0	23,657	15,582	0	24	2	0	0	59,3	40,5	0,52	0,5	-
03.03.2026	2,958	0	23,721	15,616	0	23,345	15,501	0	24	2	0	0	58,7	40,4	0,52	0,51	-
04.03.2026	3,013	0	24,016	15,75	0	23,634	15,633	0	24	2	0	0	58,9	40,5	0,51	0,5	-
05.03.2026	2,997	0	24,115	15,682	0	23,727	15,558	0	24	2	0	0	59,3	41,8	0,52	0,5	-
06.03.2026	2,972	0	24,164	15,666	0	23,779	15,541	0	24	2	0	0	58,9	41,9	0,52	0,5	-
07.03.2026	3,828	0	27,866	15,379	0	27,417	15,252	0	24	2	0	0	59,2	42,5	0,52	0,5	-
08.03.2026	3,257	0	25,323	15,381	0	24,919	15,257	0	24	2	0	0	58,9	42	0,52	0,5	-
09.03.2026	2,939	0	23,734	15,505	0	23,349	15,381	0	24	2	0	0	59,4	42	0,51	0,5	-
10.03.2026	2,848	0	23,62	15,602	0	23,242	15,476	0	24	2	0	0	59	42,2	0,52	0,5	-
11.03.2026	2,869	0	23,614	15,347	0	23,237	15,222	0	24	2	0	0	58,9	42,3	0,52	0,5	-
12.03.2026	3,191	0	24,89	15,251	0	24,484	15,123	0	24	2	0	0	59,6	43	0,52	0,5	-
13.03.2026	2,917	0	23,222	14,722	0	22,852	14,606	0	24	2	0	0	59	41,7	0,52	0,5	-
14.03.2026	3,456	0	26,369	15,431	0	25,944	15,301	0	24	2	0	0	59,1	42,9	0,52	0,5	-
15.03.2026	3,993	0	28,669	15,349	0	28,206	15,22	0	24	2	0	0	59,3	43	0,51	0,49	-
16.03.2026	2,814	0	23,525	15,666	0	23,143	15,535	0	24	2	0	0	59,4	42,8	0,52	0,51	-
17.03.2026	2,893	0	23,935	15,561	0	23,556	15,435	0	24	2	0	0	58,7	42,2	0,52	0,51	-
18.03.2026	2,858	0	23,906	15,847	0	23,526	15,719	0	24	2	0	0	58,8	42,1	0,52	0,5	-
Итого:	91,896	0	718,267	453,489	0	706,751	450,018	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,949																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	877,156	8098,436	5613,316	0	7966,317	5559,711	0	7160	73
18.03.2026	969,052	8816,703	6066,805	0	8673,068	6009,731	0	7856	73

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.03.2026 7:22:02