

#166572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Горького 124-126А, Калининград (Отопление)
4395
7312
ТВ7
16029258
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,267	0	143,363	0	0	142,156	0	0	24	4	0	0	43	39,2	0,49	0,48	-
25.10.2025	2,663	0	143,562	0	0	142,182	0	0	24	4	0	0	45,8	41,4	0,49	0,48	-
26.10.2025	2,9	0	143,285	0	0	141,804	0	0	24	4	0	0	47,3	42,4	0,49	0,48	-
27.10.2025	3,333	0	143,326	0	0	141,631	0	0	24	4	0	0	50,5	44,8	0,49	0,48	-
28.10.2025	3,103	0	143,519	0	0	141,925	0	0	24	4	0	0	49	43,8	0,49	0,48	-
29.10.2025	2,978	0	143,425	0	0	141,888	0	0	24	4	0	0	48,1	43,1	0,49	0,48	-
30.10.2025	2,889	0	143,415	0	0	141,935	0	0	24	4	0	0	47,3	42,5	0,49	0,48	-
31.10.2025	3,083	0	143,04	0	0	141,463	0	0	24	4	0	0	48,8	43,6	0,49	0,48	-
01.11.2025	3,108	0	142,009	0	0	140,436	0	0	24	4	0	0	48,9	43,6	0,49	0,48	-
02.11.2025	2,635	0	142,055	0	0	140,689	0	0	24	4	0	0	45,8	41,3	0,49	0,48	-
03.11.2025	2,32	0	141,974	0	0	140,768	0	0	24	4	0	0	43,2	39,3	0,48	0,47	-
04.11.2025	2,769	0	142,107	0	0	140,706	0	0	24	4	0	0	46,4	41,7	0,49	0,48	-
05.11.2025	2,38	0	142,109	0	0	140,877	0	0	24	4	0	0	43,7	39,6	0,49	0,47	-
06.11.2025	2,342	0	142,039	0	0	140,814	0	0	24	4	0	0	43,4	39,4	0,49	0,47	-
07.11.2025	2,995	0	142,13	0	0	140,629	0	0	24	4	0	0	47,9	42,8	0,49	0,48	-
08.11.2025	2,356	0	106,539	0	0	105,324	0	0	24	4	0	0	49,4	44	0,45	0,45	-
09.11.2025	3,886	0	147,694	0	0	145,695	0	0	24	4	0	0	53,9	47,5	0,33	0,32	-
10.11.2025	3,488	0	145,17	0	0	143,389	0	0	24	4	0	0	51,4	45,5	0,43	0,42	-
11.11.2025	3,175	0	145,71	0	0	144,075	0	0	24	4	0	0	49,2	44	0,49	0,48	-
12.11.2025	3,114	0	145,141	0	0	143,561	0	0	24	4	0	0	48,5	43,3	0,49	0,48	-
13.11.2025	2,929	0	144,931	0	0	143,422	0	0	24	4	0	0	47,5	42,6	0,49	0,47	-
14.11.2025	2,738	0	144,753	0	0	143,353	0	0	24	4	0	0	45,7	41,2	0,48	0,47	-
15.11.2025	3,654	0	144,651	0	0	142,814	0	0	24	4	0	0	52,3	46,2	0,43	0,42	-
16.11.2025	4,974	0	144,565	0	0	142,07	0	0	24	4	0	0	61,1	52,7	0,33	0,32	-
17.11.2025	4,356	0	145,016	0	0	142,783	0	0	24	4	0	0	57,7	50,4	0,41	0,4	-
18.11.2025	4,578	0	144,806	0	0	142,526	0	0	24	4	0	0	58,5	50,8	0,51	0,5	-
19.11.2025	4,467	0	144,935	0	0	142,673	0	0	24	4	0	0	58,1	50,7	0,47	0,46	-
20.11.2025	5,073	0	144,87	0	0	142,332	0	0	24	4	0	0	61,8	53,3	0,5	0,49	-
21.11.2025	4,817	0	144,374	0	0	141,96	0	0	24	4	0	0	60,3	52,2	0,48	0,47	-
22.11.2025	4,706	0	144,279	0	0	141,956	0	0	24	4	0	0	59,2	51,3	0,48	0,47	-
23.11.2025	5,631	0	144,454	0	0	141,655	0	0	24	4	0	0	65,2	55,7	0,48	0,47	-
Итого:	105,707	0	4423,246	0	0	4369,491	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,248																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	52,532	3041,7	0	0	3013,834	0	0	4352	73
23.11.2025	158,241	7464,945	0	0	7383,324	0	0	5096	73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 13:17:47