

#194273#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 42-46, Калининград
5346
4174
ВКТ-7
00104474
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	6,498	0	188,19	185,97	0	182,34	183,86	0	0	24	0	0	84,9	49,2	35,63	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	5,942	0	175,8	172,87	0	170,72	171,09	0	0	24	0	0	81,8	47	34,79	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	5,377	0	199,2	197,21	0	194,45	195,25	0	0	24	0	0	73,6	45,9	27,66	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	5,101	0	193,02	190,6	0	188,57	188,8	0	0	24	0	0	72	44,9	27,07	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	5,056	0	179,3	176	0	175,14	174,45	0	0	24	0	0	72	43,2	28,87	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	5,444	0	188,81	185,9	0	184,1	184,09	0	0	24	0	0	75	45,4	29,59	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	6,102	0	192,43	189,49	0	187,07	187,51	0	0	24	0	0	79,9	47,3	32,63	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	6,384	0	184,11	180,6	0	178,65	178,71	0	0	24	0	0	82,8	47,1	35,71	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	6,065	0	183,62	180,68	0	178,34	178,78	0	0	24	0	0	81,2	47,2	34,02	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	5,985	0	202,44	200,32	0	196,95	198,16	0	0	24	0	0	78,7	48,3	30,39	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	5,95	0	186,85	183,91	0	181,66	182,03	0	0	24	0	0	79,6	46,8	32,77	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	6,162	0	182,81	179,77	0	177,51	177,92	0	0	24	0	0	81,8	47	34,72	0,7	0,7	-4
05.01.2026	6,358	0	189,03	186,07	0	183,51	184,12	0	0	24	0	0	82,1	47,4	34,64	0,7	0,7	-3
06.01.2026	6,614	0	191,29	188,74	0	185,36	186,62	0	0	24	0	0	84,9	49,2	35,66	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	6,5	0	174	170,74	0	168,42	168,89	0	0	24	0	0	86,4	47,8	38,55	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	6,426	0	156,05	152,08	0	150,89	150,62	0	0	24	0	0	87,9	45,3	42,59	0,7	0,7	-11
09.01.2026	6,6	0	164,3	160,58	0	158,94	159,01	0	0	24	0	0	87,4	45,8	41,52	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	6,61	0	182,89	179,82	0	177,26	177,93	0	0	24	0	0	84,6	47,4	37,27	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	6,544	0	183,84	180,7	0	178,29	178,82	0	0	24	0	0	83,7	47	36,71	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	6,579	0	175,42	172	0	169,93	170,25	0	0	24	0	0	85,4	46,7	38,71	0,7	0,7	-
13.01.2026	6,186	0	150,89	146,84	0	146,06	145,49	0	0	24	0	0	86,5	44,1	42,33	0,7	0,7	-
14.01.2026	6,406	0	161,12	157,45	0	156,04	155,99	0	0	24	0	0	85,7	44,7	41,05	0,7	0,7	-
15.01.2026	6,063	0	177,42	174,68	0	172,42	172,98	0	0	24	0	0	80,6	45,4	35,17	0,7	0,7	-
16.01.2026	6,198	0	166,83	163,67	0	161,81	162,08	0	0	24	0	0	83,6	45,3	38,31	0,7	0,7	-
17.01.2026	6,558	0	169,12	166,3	0	163,66	164,58	0	0	24	0	0	86,8	46,7	40,06	0,7	0,7	-
18.01.2026	6,52	0	155,97	152,42	0	150,79	150,99	0	0	24	0	0	88,1	44,9	43,22	0,7	0,7	-
19.01.2026	6,412	0	149,76	146,08	0	144,75	144,73	0	0	24	0	0	88,6	44,3	44,28	0,7	0,7	-
20.01.2026	6,475	0	156,33	153,2	0	151,16	151,73	0	0	24	0	0	88	45,2	42,81	0,7	0,7	-
21.01.2026	6,501	0	159,55	157,03	0	154,24	155,45	0	0	24	0	0	88,3	46,2	42,11	0,7	0,7	-
22.01.2026	6,305	0	143,07	139,59	0	138,28	138,38	0	0	24	0	0	88,7	43,1	45,58	0,7	0,7	-
23.01.2026	6,59	0	158,89	156,49	0	153,67	155,01	0	0	24	0	0	87,8	45	42,86	0,7	0,7	-
Итого:	192,511	0	5422,35	5327,8	0	5260,98	5274,32	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	192,511																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	4						