

#163148#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 15-17, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6884
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16029167
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	13,2	12,8	0,28	0	-
02.10.2025	3,887	0	126,28	0	0	124,932	0	0	24	0	0	0	48	40,6	0,33	0,03	-
03.10.2025	9,526	0	262,995	0	0	259,745	0	0	24	1	0	0	51,5	42,7	0,38	0,22	-
04.10.2025	8,497	0	213,02	0	0	210,727	0	0	24	1	0	0	48,1	38,5	0,38	0,01	-
05.10.2025	7,972	0	206,025	0	0	203,927	0	0	24	1	0	0	46,9	37,6	0,38	0,01	-
06.10.2025	8,544	0	207,645	0	0	205,379	0	0	23	1	0	1	48,5	38,6	0,38	0,01	-
07.10.2025	8,481	0	200,055	0	0	197,814	0	0	24	1	0	0	49	38,9	0,38	0	-
08.10.2025	8,562	0	200,935	0	0	198,684	0	0	24	1	0	0	49,2	39	0,38	0	-
09.10.2025	8,158	0	201,29	0	0	199,093	0	0	24	1	0	0	48,5	38,8	0,38	0	-
10.10.2025	8,088	0	201,64	0	0	199,445	0	0	24	1	0	0	48,5	38,9	0,38	0	-
11.10.2025	8,004	0	201,39	0	0	199,193	0	0	24	1	0	0	48,5	39	0,38	0	-
12.10.2025	8,023	0	201,25	0	0	199,048	0	0	24	1	0	0	48,5	38,9	0,38	0	-
13.10.2025	8,349	0	200,78	0	0	198,524	0	0	24	1	0	0	49,2	39,2	0,38	0	-
14.10.2025	8,548	0	201,305	0	0	199,013	0	0	24	1	0	0	49,6	39,4	0,38	0	-
15.10.2025	8,363	0	201,3	0	0	199,047	0	0	24	1	0	0	49	39	0,38	0	-
16.10.2025	8,243	0	201,67	0	0	199,457	0	0	24	1	0	0	48,6	38,8	0,38	0	-
17.10.2025	8,297	0	206,62	0	0	204,363	0	0	24	1	0	0	48,5	38,9	0,38	0	-
18.10.2025	8,974	0	206,86	0	0	204,421	0	0	24	1	0	0	50,3	39,9	0,39	0	-
19.10.2025	9,172	0	214,32	0	0	211,804	0	0	23	1	0	1	50,3	40	0,38	0	-
20.10.2025	10,19	0	213,27	0	0	210,501	0	0	24	1	0	0	52,8	41,3	0,38	0,01	-
21.10.2025	10,237	0	212,755	0	0	209,958	0	0	24	1	0	0	53,1	41,5	0,38	0,01	-
22.10.2025	8,961	0	214,56	0	0	212,086	0	0	24	1	0	0	49,8	39,8	0,38	0	-
23.10.2025	8,338	0	214,735	0	0	212,385	0	0	24	1	0	0	48,5	39,2	0,38	0	-
Итого:	185,414	0	4510,7	0	0	4459,546	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,285																

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1951,723	34011,3	0	0	33544,121	0	0	11522	349
23.10.2025	2137,134	38522	0	0	38003,667	0	0	12072	351

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30.10.2025 8:54:11