

#207786#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель: Хоум-Партнер, ООО, УК
Адрес потребителя: Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 1)
Номер абонента: 4317
Порядковый номер: 7084
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 3909
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,777	0	251,382	0	0	246,665	0	0	24	0	786432	0	64,1	57	0	0,4	0,3	0	-9,4
25.01.2026	1,774	0	251,384	0	0	246,631	0	0	24	0	786432	0	64,4	57,2	0	0,4	0,3	0	-7,3
26.01.2026	1,727	0	247,927	0	0	243,287	0	0	24	0	786432	0	64	56,9	0	0,4	0,3	0	-4,4
27.01.2026	1,699	0	251,109	0	0	246,404	0	0	24	0	786432	0	64,1	57,2	0	0,4	0,3	0	-3,8
28.01.2026	1,689	0	251,329	0	0	246,67	0	0	24	0	786432	0	63,7	56,9	0	0,4	0,3	0	-6
29.01.2026	1,768	0	247,877	0	0	243,119	0	0	24	0	786432	0	64,9	57,6	0	0,4	0,3	0	-9,7
30.01.2026	1,804	0	250,369	0	0	245,512	0	0	23,95	0,05	786433	32768	65,3	58	0	0,4	0,3	0	-12,4
31.01.2026	1,843	0	251,592	0	0	246,714	0	0	24	0	786432	0	65,3	57,8	0	0,4	0,3	0	-13,8
01.02.2026	1,873	0	240,457	0	0	235,816	0	0	24	0	786432	2	65,1	57	0	0,4	0,3	0	-18,9
02.02.2026	1,947	0	251,707	0	0	246,706	0	0	24	0	786432	0	66,2	58,3	0	0,4	0,3	0	-20,1
03.02.2026	1,985	0	244,949	0	0	239,956	0	0	24	0	786432	0	67,1	58,8	0	0,4	0,3	0	-18
04.02.2026	2,001	0	251,479	0	0	246,308	0	0	24	0	786432	0	67,4	59,3	0	0,4	0,3	0	-12,3
05.02.2026	2,014	0	251,497	0	0	246,131	0	0	24	0	786432	0	68,8	60,7	0	0,4	0,3	0	-7,6
06.02.2026	1,885	0	251,022	0	0	245,833	0	0	24	0	786432	0	67,6	60	0	0,4	0,3	0	-3,2
07.02.2026	1,748	0	251,104	0	0	246,173	0	0	24	0	786432	0	65,7	58,7	0	0,4	0,3	0	-3,3
08.02.2026	1,677	0	239,719	0	0	235,149	0	0	24	0	786432	2	64,7	57,3	0	0,4	0,3	0	-4,9
09.02.2026	1,713	0	211,775	0	0	207,677	0	0	23,97	0,03	786432	32774	65,2	56,2	0	0,4	0,3	0	-12,1
10.02.2026	1,746	0	239,084	0	0	234,433	0	0	24	0	786432	2	65,4	57,8	0	0,4	0,3	0	-12,4
11.02.2026	1,698	0	250,984	0	0	246,2	0	0	24	0	786432	0	64,7	57,8	0	0,4	0,3	0	-3,8
12.02.2026	1,612	0	251,032	0	0	246,451	0	0	24	0	786432	0	63,2	56,7	0	0,4	0,3	0	-0,7
13.02.2026	1,582	0	246,029	0	0	241,628	0	0	24	0	786432	0	62,5	56	0	0,4	0,3	0	-1,2
14.02.2026	1,704	0	229,977	0	0	225,522	0	0	24	0	786432	2	65,2	57,4	0	0,4	0,3	0	-6,7
15.02.2026	1,848	0	225,817	0	0	221,145	0	0	24	0	786432	2	67,6	58,7	0	0,4	0,3	0	-11,2
16.02.2026	1,942	0	249,224	0	0	243,957	0	0	24	0	786432	0	68,4	60,5	0	0,4	0,3	0	-
17.02.2026	1,918	0	251,747	0	0	246,491	0	0	24	0	786432	0	68	60,2	0	0,4	0,3	0	-
Итого:	44,974	0	6140,572	0	0	6020,578	0	0	599,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,974																		

Общее время работы системы, ч: 600
Период нормальной работы системы, ч: 599,92

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	2634,222	389401,75	0	0	383751,062	0	0	41522,5	768	35507,02	0
17.02.2026	2679,197	395542,312	0	0	389771,625	0	0	42122,42	1367,92	35507,1	0,08

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:21:15