

#163146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 1)

4317

7084

ВКТ-9

3909

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,001	0	1,28	0	0	1,28	0	0	12,68	11,37	786433	32770	16,2	15,2	0	0,4	0,3	0	-
02.10.2025	0,489	0	93,04	0	0	91,879	0	0	23,37	0,65	786433	32770	51,4	26,9	0	0,4	0,3	0	-
03.10.2025	1,145	0	243,417	0	0	240,161	0	0	24	0	786432	2	53,5	48,8	0	0,4	0,3	0	-
04.10.2025	1,065	0	241,362	0	0	238,309	0	0	23,95	0,05	786432	32774	52	47,6	0	0,4	0,3	0	-
05.10.2025	0,887	0	245,749	0	0	243,157	0	0	24	0	786432	2	47,8	44,1	0	0,4	0,3	0	-
06.10.2025	0,855	0	244,002	0	0	241,496	0	0	23,95	0,05	786432	32774	47,2	43,6	0	0,4	0,3	0	-
07.10.2025	0,941	0	241	0	0	238,215	0	0	24	0	786432	2	49,8	45,9	0	0,4	0,3	0	-
08.10.2025	0,864	0	240,332	0	0	237,714	0	0	23,95	0,05	786432	32774	48,4	44,8	0	0,4	0,3	0	-
09.10.2025	0,577	0	181,155	0	0	179,379	0	0	18,82	5,18	786433	32774	46,1	40	0	0,4	0,3	0	-
10.10.2025	0,437	0	113,972	0	0	112,799	0	0	11,03	12,97	786433	32774	47,1	33,9	0	0,4	0,3	0	-
11.10.2025	0,687	0	225,137	0	0	223,023	0	0	22,63	1,37	786433	32774	45,1	41,3	0	0,4	0,3	0	-
12.10.2025	0,73	0	244,812	0	0	242,511	0	0	23,97	0,03	786432	32774	45,2	42,2	0	0,4	0,3	0	-
13.10.2025	0,884	0	244,337	0	0	241,586	0	0	24	0	786432	2	49,2	45,5	0	0,4	0,3	0	-
14.10.2025	0,942	0	243,677	0	0	240,755	0	0	23,92	0,08	786432	32774	50,7	46,8	0	0,4	0,3	0	-
15.10.2025	0,814	0	245,479	0	0	242,871	0	0	24	0	786432	2	47,8	44,5	0	0,4	0,3	0	-
16.10.2025	0,796	0	246,404	0	0	243,875	0	0	23,93	0,07	786432	32774	47,1	43,9	0	0,4	0,3	0	-
17.10.2025	0,778	0	249,537	0	0	247,027	0	0	24	0	786432	2	46,7	43,6	0	0,4	0,3	0	-
18.10.2025	1,004	0	244,412	0	0	241,348	0	0	23,95	0,05	786432	32774	52	47,8	0	0,4	0,3	0	-
19.10.2025	1,073	0	231,949	0	0	228,88	0	0	23,97	0,03	786432	32774	53,3	48,6	0	0,4	0,3	0	-
20.10.2025	1,147	0	237,459	0	0	234,043	0	0	23,93	0,07	786432	32774	55,7	50,7	0	0,4	0,3	0	-
21.10.2025	1,092	0	243,697	0	0	240,386	0	0	23,97	0,03	786432	32774	54	49,4	0	0,4	0,3	0	-
22.10.2025	0,933	0	247,639	0	0	244,717	0	0	23,9	0,1	786432	32774	50,3	46,5	0	0,4	0,3	0	-
23.10.2025	0,733	0	249,612	0	0	247,216	0	0	24	0	786432	2	45,6	42,7	0	0,4	0,3	0	-
Итого:	18,874	0	4999,46	0	0	4942,627	0	0	519,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,874																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

519,92

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
30.09.2025	2491,807	361479,25	0	0	356243,594	0	0	38796,05	99,42	35473,4	668,85
23.10.2025	2510,681	366478,688	0	0	361186,219	0	0	39315,97	619,33	35505,55	701

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 8:01:20