

#166568#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель: Хоум-Партнер, ООО, УК
Адрес потребителя: Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 1)
Номер абонента: 4317
Порядковый номер: 7084
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 3909
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,745	0	249,132	0	0	246,742	0	0	23,95	0,05	786432	32774	45,6	42,6	0	0,4	0,3	0	-
25.10.2025	0,907	0	248,062	0	0	245,233	0	0	24	0	786432	2	49,7	46	0	0,4	0,3	0	-
26.10.2025	0,909	0	225,967	0	0	223,316	0	0	23,73	0,27	786433	32774	50,3	46	0	0,4	0,3	0	-
27.10.2025	1,052	0	249,954	0	0	246,645	0	0	24	0	786432	0	53,4	49,2	0	0,4	0,3	0	-
28.10.2025	0,967	0	247,687	0	0	244,682	0	0	23,95	0,05	786432	32774	51,1	47,2	0	0,4	0,3	0	-
29.10.2025	0,963	0	249,537	0	0	246,534	0	0	24	0	786432	2	50,9	47	0	0,4	0,3	0	-
30.10.2025	0,893	0	246,857	0	0	244,048	0	0	23,88	0,12	786432	32774	49,5	45,8	0	0,4	0,3	0	-
31.10.2025	0,979	0	243,024	0	0	240,122	0	0	24	0	786432	2	50,8	46,8	0	0,4	0,3	0	-
01.11.2025	1,062	0	246,954	0	0	243,703	0	0	23,9	0,1	786432	32774	53,2	48,8	0	0,4	0,3	0	-
02.11.2025	0,834	0	249,682	0	0	247,026	0	0	24	0	786432	2	47,9	44,6	0	0,4	0,3	0	-
03.11.2025	0,806	0	245,299	0	0	242,812	0	0	23,87	0,13	786432	32774	46,8	43,5	0	0,4	0,3	0	-
04.11.2025	0,943	0	248,847	0	0	245,905	0	0	23,98	0,02	786432	32774	50,5	46,6	0	0,4	0,3	0	-
05.11.2025	0,78	0	248,997	0	0	246,527	0	0	23,95	0,05	786432	32774	46,4	43,2	0	0,4	0,3	0	-
06.11.2025	0,881	0	242,087	0	0	239,501	0	0	23,8	0,2	786432	32774	48,1	44,4	0	0,4	0,3	0	-
07.11.2025	1,096	0	247,759	0	0	244,549	0	0	23,95	0,05	786432	32774	52,8	48,3	0	0,4	0,3	0	-
08.11.2025	1,236	0	250,439	0	0	246,756	0	0	24	0	786432	0	56,4	51,4	0	0,4	0,3	0	-
09.11.2025	1,216	0	250,127	0	0	246,522	0	0	23,97	0,03	786432	32774	55,8	50,9	0	0,4	0,3	0	-
10.11.2025	1,129	0	250,217	0	0	246,844	0	0	24	0	786432	0	53,9	49,4	0	0,4	0,3	0	-
11.11.2025	1,047	0	249,589	0	0	246,484	0	0	23,95	0,05	786432	32774	51,8	47,6	0	0,4	0,3	0	-
12.11.2025	1,082	0	249,209	0	0	245,984	0	0	24	0	786432	0	52,8	48,5	0	0,4	0,3	0	-
13.11.2025	0,921	0	249,249	0	0	246,435	0	0	23,93	0,07	786432	32774	49,3	45,6	0	0,4	0,3	0	-
14.11.2025	0,93	0	249,997	0	0	247,264	0	0	24	0	786432	2	48,5	44,8	0	0,4	0,3	0	-
15.11.2025	1,247	0	249,409	0	0	245,682	0	0	23,98	0,02	786432	32774	56,9	51,8	0	0,4	0,3	0	-
16.11.2025	1,461	0	250,819	0	0	246,477	0	0	24	0	786432	0	61,5	55,6	0	0,4	0,3	0	-
17.11.2025	1,332	0	249,232	0	0	245,212	0	0	24	0	786432	0	59,2	53,8	0	0,4	0,3	0	-
18.11.2025	1,361	0	250,197	0	0	246,204	0	0	24	0	786432	0	58,9	53,4	0	0,4	0,3	0	-
19.11.2025	1,345	0	249,864	0	0	245,896	0	0	23,98	0,02	786432	32774	58,8	53,3	0	0,4	0,3	0	-
20.11.2025	1,435	0	250,374	0	0	246,222	0	0	24	0	786432	0	60,1	54,3	0	0,4	0,3	0	-
21.11.2025	1,428	0	250,349	0	0	246,173	0	0	24	0	786432	0	60,3	54,5	0	0,4	0,3	0	-
22.11.2025	1,373	0	249,809	0	0	245,805	0	0	24	0	786432	0	59	53,5	0	0,4	0,3	0	-
23.11.2025	1,534	0	250,829	0	0	246,357	0	0	24	0	786432	0	62,4	56,2	0	0,4	0,3	0	-
Итого:	33,894	0	7689,554	0	0	7587,662	0	0	742,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,894																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,77

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2025	2510,681	366478,688	0	0	361186,219	0	0	39315,97	607,43	35505,55	136,83
23.11.2025	2544,576	374168,25	0	0	368773,906	0	0	40058,75	1350,22	35506,77	138,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2025 8:05:30