

#141804#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Озерная 2, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 906320	Показания прибора, ГДж 23.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	31815,913	31690,514	125.399	29.951

Подпись исполнителя



#135618#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 8131
 Тип теплосчётчика Вэлёт ТСРВ
 Заводской номер 906320
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , ч	T _{тн} , ч	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C
24.06.2025	-	4,385	0	27,469	24,146	24	0	0	70,1	36,4	0
25.06.2025	-	4,376	0	26,66	23,352	24	0	0	70,7	36	0
26.06.2025	-	4,351	0	26,301	22,967	24	0	0	70,6	35,6	0
27.06.2025	-	4,477	0,001	27,124	23,811	24	0	0	70,6	35,5	0
28.06.2025	-	4,394	0	26,215	22,874	24	0	0	70,3	34,7	0
29.06.2025	-	4,388	0	25,15	21,773	24	0	0	70,1	32,9	0
30.06.2025	-	4,044	0	24,159	20,777	24	0	0	70,1	35,1	0
01.07.2025	-	4,297	0	27,543	24,315	24	0	0	69,6	36,6	0
02.07.2025	-	4,24	0	27,527	24,11	24	0	0	69,2	37	0
03.07.2025	-	4,26	0	27,548	24,122	24	0	0	69,2	36,9	0
04.07.2025	-	4,028	0	26,221	22,779	24	0	0	69,1	37,4	0
05.07.2025	-	3,839	0	23,911	20,465	24	0	0	69,2	36,1	0
06.07.2025	-	4,127	0	24,66	21,278	24	0	0	69,3	34	0
07.07.2025	-	4,216	0	25,702	22,337	24	0	0	69,5	34,9	0
08.07.2025	-	4,062	0	26,249	22,869	24	0	0	69,5	37,4	0
09.07.2025	-	4,104	0	26,48	23,009	24	0	0	69,4	37,3	0
10.07.2025	-	4,051	0	26,371	22,964	24	0	0	69,2	37,3	0
11.07.2025	-	2,278	0	14,494	12,327	15	0	0	69,3	35,1	0
11.07.2025	-	1,85	0	11,72	10,529	9	0	0	69,6	36,8	0
12.07.2025	-	3,983	0	24,933	21,589	24	0	0	69,3	36,1	0
13.07.2025	-	2,336	0	14,206	12,095	15	0	0	69,5	32	0
13.07.2025	-	1,833	0	10,657	9,453	9	0	0	69,3	33,8	0
14.07.2025	-	4,153	0	25,621	22,171	24	0	0	69,4	35,5	0
15.07.2025	-	2,9	0	18,255	15,568	19	0	0	69,5	32,8	0
15.07.2025	-	1,265	0	8,502	7,88	5	0	0	69,7	37,1	0
16.07.2025	-	4,221	0	26,717	23,36	24	0	0	69,6	36,6	0
17.07.2025	-	4,243	0	27,968	24,674	24	0	0	69,1	37,3	0
18.07.2025	-	4,309	0	27,74	24,369	24	0	0	69,3	36,7	0
19.07.2025	-	4,185	0	25,609	22,338	24	0	0	69,6	35,1	0
20.07.2025	-	4,185	0	25,109	21,673	24	0	0	69,2	34,1	0
21.07.2025	-	3,946	0	24,118	20,635	24	0	0	69,5	35,6	0
22.07.2025	-	4	0	25,51	22,087	24	0	0	69,5	37,1	0
23.07.2025	-	4,073	0	26,009	22,542	24	0	0	69,6	37,3	0
Итого:	-	125,399	0,001	782,458	681,238	720	0	-	69,6	35,76	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , ч	T _{тн} , ч
23.06.2025	31690,514	234,805	273323,73	270083,54	73134,23	3102,32
23.07.2025	31815,913	234,806	274106,188	270764,778	73854,23	3102,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения