

#161877#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Озерная 2, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 906320	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	32340,061	32048,171	291.89	69.717

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МіТ «Калининградтеплосервис»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 10 25

#151375#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 8131
Тип теплосчётчика Вzlёт TCPB
Заводской номер 906320
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , ч	T _{тн} , ч	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C
24.09.2025	-	4,169	0	27,169	23,94	24	0	0	70,1	38,1	0
25.09.2025	-	4,355	0	27,457	24,185	24	0	0	70,2	36,8	0
26.09.2025	-	4,24	0,001	26,061	22,675	24	0	0	70,3	36,2	0
27.09.2025	-	4,142	0	24,45	20,814	24	0	0	69,9	34,7	0
28.09.2025	-	4,337	0	25,246	22,118	24	0	0	70	33,1	0
29.09.2025	-	4,202	0	26,435	23,321	24	0	0	69,5	35,8	0
30.09.2025	-	4,385	0	28,435	25,35	24	0	0	69,8	37,1	0
01.10.2025	-	4,474	0,001	29,336	25,763	24	0	0	69,4	37,6	0
02.10.2025	-	7,77	0,014	67,353	64,507	24	0	0	68,2	42,5	0
03.10.2025	-	11,818	0	80,319	78,25	24	0	0	72,1	38	0
04.10.2025	-	11,335	0	77,821	76,146	24	0	0	71,6	37,6	0
05.10.2025	-	11,923	0,002	79,553	77,624	24	0	0	72	37,1	0
06.10.2025	-	11,816	0,002	80,468	78,304	24	0	0	72	38	0
07.10.2025	-	5,154	0	35,929	34,931	11	0	0	73,2	36,9	0
07.10.2025	-	1,346	0	9,069	8,79	3	0	0	72,9	39,2	0
07.10.2025	-	1,336	0	9,166	8,886	3	0	0	73	38,6	0
07.10.2025	-	3,737	0	25,831	25,263	7	0	0	72,5	39,1	0
08.10.2025	-	5,516	0	38,429	37,28	12	0	0	72,1	38,8	0
08.10.2025	-	5,993	0,002	42,101	41,045	12	0	0	72,1	39,1	0
09.10.2025	-	7,819	0,001	54,424	52,846	17	0	0	71,7	38,5	0
09.10.2025	-	3,744	0	26,947	26,398	7	0	0	72,2	39,3	0
10.10.2025	-	4,102	0	30,077	29,239	9	0	0	71,2	37,4	0
10.10.2025	-	4,211	0	28,84	27,968	9	0	0	72,2	38,6	0
10.10.2025	-	1,044	0	7,335	7,164	2	0	0	72,1	39,8	0
10.10.2025	-	2,161	0	15,667	15,348	4	0	0	71,9	39,4	0
11.10.2025	-	11,44	0	80,021	77,883	24	0	0	71,9	38,8	0
12.10.2025	-	11,833	0	81,221	79,19	24	0	0	71,7	37,9	0
13.10.2025	-	11,349	0	78,105	76,028	24	0	0	72	38,4	0
14.10.2025	-	11,501	0	80,108	78,016	24	0	0	72,2	39	0
15.10.2025	-	6,834	0	47,754	46,391	15	0	0	72	38,6	0
15.10.2025	-	4,712	0	32,687	31,985	9	0	0	72,4	39,2	0
16.10.2025	-	6,938	0	47,775	46,474	15	0	0	72,1	38,5	0
16.10.2025	-	4,77	0	32,135	31,406	9	0	0	72,3	38,4	0
17.10.2025	-	11,394	0	78,7	76,595	24	0	0	72,4	38,8	0
18.10.2025	-	11,778	0	78,989	76,937	24	0	0	72,5	37,9	0
19.10.2025	-	11,855	0	78,809	76,859	24	0	0	72,5	37,5	0
20.10.2025	-	7,095	0	47,045	45,788	15	0	0	72,7	37,8	0
20.10.2025	-	4,584	0	33,313	32,695	9	0	0	72	38,3	0
21.10.2025	-	12,729	0	99,852	98,48	24	0	0	72,4	42,6	0
22.10.2025	-	14,018	0	123,291	122,492	24	0	0	72,3	45,5	0
23.10.2025	-	13,931	0	124,444	123,538	24	0	0	72,2	45,8	0
Итого:	-	291,89	0,023	2068,167	1998,912	720	0	-	71,65	38,54	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , ч	T _{тн} , ч
23.09.2025	32048,171	234,844	275660,454	272122,362	75342,23	3102,32
23.10.2025	32340,061	234,867	277728,621	274121,274	76062,23	3102,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения