

#179703#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 01.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Озерная 2, Калининград
4395

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
906320	01.12.2025	23.11.2025		
Количество тепловой энергии, система 1	33206,495	32877,365	329.13	78.611

Подпись исполнителя _____



ОК 24.11.25
неиспр V2

#179004#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 01.12.2025.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 8131
 Тип теплосчётчика Взлёт ТСРВ
 Заводской номер 906320
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	T _{нар} , ч	T _{тн} , ч	TehErr,	t ₁ , °C	t ₂ , °C	t ₃ , °C
24.11.2025	-3,3	20,989	0	61,03	0	13	0	0	82,1	47,5	0
24.11.2025	-3,9	18,852	0	55,138	0	11	0	0	81,8	46,8	0
25.11.2025	-3,9	38,972	0	116,664	0	24	0	0	79,6	46,3	0
26.11.2025	-0,9	15,813	0	47,535	0	10	0	0	79,9	45,4	0
26.11.2025	-0,4	23,259	0	70,193	0	14	0	0	79,1	45,9	0
27.11.2025	-0,4	36,952	0	112,501	0	24	0	0	78,3	44,4	0
28.11.2025	-1,3	36,878	0	113,012	0	24	0	0	77,8	44,6	0
29.11.2025	-0,4	23,522	0	72,074	0	15	0	0	78	44,3	0
29.11.2025	-0,3	14,694	0	44,847	0	9	0	0	77,9	44,8	0
30.11.2025	-0,3	38,877	0	118,897	0	24	0	0	77,9	44,5	0
01.12.2025	-0,5	18,503	0	56,882	0	12	0	0	76,6	45,2	0
01.12.2025	-	19,666	0	61,2	0	12	0	0	77	55,8	0
02.12.2025	-	22,153	0	66,835	0,231	14	0	0	80	74,2	0
Итого:	-1,5	329,13	0	996,808	0,231	206	0	-	78,92	48,44	0

Общее время работы системы 206 час.

Период нормальной работы системы 206 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	T _{нар} , ч	T _{тн} , ч
23.11.2025	32877,365	234,898	281508,667	277408,098	76806,23	3102,32
01.12.2025	33206,495	234,898	282505,475	277408,329	77012,23	3102,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения