

#17429#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 17-23, Калининград (Ввод 1)
4342
7147
ВКТ-9
4162
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2023 | 0,971 | 0 | 128,373 | 0 | 0 | 126,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 45,5 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 3,1 |
| 25.02.2023 | 1,054 | 0 | 129,028 | 0 | 0 | 127,196 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 47,1 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 1,3 |
| 26.02.2023 | 1,128 | 0 | 129,508 | 0 | 0 | 127,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 48,4 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 0,3 |
| 27.02.2023 | 1,162 | 0 | 129,663 | 0 | 0 | 127,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 48,8 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | -1,2 |
| 28.02.2023 | 1,18 | 0 | 130,213 | 0 | 0 | 128,144 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 49,4 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | -1,2 |
| 01.03.2023 | 0,987 | 0 | 128,306 | 0 | 0 | 126,626 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 45,4 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 3,1 |
| 02.03.2023 | 1,044 | 0 | 129,173 | 0 | 0 | 127,364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46,8 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 1,9 |
| 03.03.2023 | 0,962 | 0 | 128,548 | 0 | 0 | 126,882 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 45,3 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 3,6 |
| 04.03.2023 | 1,093 | 0 | 129,408 | 0 | 0 | 127,502 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 47,9 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 1,8 |
| 05.03.2023 | 1,171 | 0 | 129,978 | 0 | 0 | 127,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 49,6 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | -0,5 |
| 06.03.2023 | 1,219 | 0 | 130,538 | 0 | 0 | 128,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,7 | 50,2 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | -0,9 |
| 07.03.2023 | 1,229 | 0 | 130,426 | 0 | 0 | 128,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 50,5 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | -1,6 |
| 08.03.2023 | 1,251 | 0 | 130,113 | 0 | 0 | 127,951 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 50,4 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | -0,2 |
| 09.03.2023 | 1,21 | 0 | 130,191 | 0 | 0 | 128,053 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 50,2 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | -3,2 |
| 10.03.2023 | 1,259 | 0 | 130,656 | 0 | 0 | 128,421 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,1 | 51,3 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | -2,6 |
| 11.03.2023 | 1,219 | 0 | 130,433 | 0 | 0 | 128,259 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,3 | 50,8 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | -1 |
| 12.03.2023 | 1,205 | 0 | 130,126 | 0 | 0 | 128,011 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 50 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | -0,3 |
| 13.03.2023 | 1,035 | 0 | 128,963 | 0 | 0 | 127,119 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 47,3 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 0 |
| 14.03.2023 | 0,777 | 0 | 127,456 | 0 | 0 | 126,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 41,7 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 8,8 |
| 15.03.2023 | 0,979 | 0 | 128,906 | 0 | 0 | 127,207 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 45,6 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 4,4 |
| 16.03.2023 | 1,039 | 0 | 129,533 | 0 | 0 | 127,723 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46,8 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 1,8 |
| 17.03.2023 | 0,946 | 0 | 128,668 | 0 | 0 | 127,005 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 45,4 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 2,2 |
| 18.03.2023 | 0,832 | 0 | 128,216 | 0 | 0 | 126,759 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 43 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 6,6 |
| 19.03.2023 | 0,757 | 0 | 127,941 | 0 | 0 | 126,583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 8,8 |
| 20.03.2023 | 0,758 | 0 | 127,876 | 0 | 0 | 126,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 41,8 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | - |
| 21.03.2023 | 0,837 | 0 | 128,283 | 0 | 0 | 126,816 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,8 | 43,2 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | - |
| 22.03.2023 | 0,782 | 0 | 127,913 | 0 | 0 | 126,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 42,4 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | - |
| 23.03.2023 | 0,722 | 0 | 127,613 | 0 | 0 | 126,317 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41,2 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | - |
| Итого: | 28,808 | 0 | 3616,049 | 0 | 0 | 3565,571 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 23.02.2023 | 1286,657 | 179976,734 | 480 | 480 | 177576,969 | 480,674 | 480,674 | 42435,97 | 768 | 13424,85 | 0 |
| 23.03.2023 | 1315,467 | 183592,781 | 480 | 480 | 181142,547 | 480,674 | 480,674 | 43107,97 | 1440 | 13424,85 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:55:43