

#163144#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 42-48, Калининград

4113

7150

ВКТ-9

3874

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	22,85	1,18	786433	32774	16,9	16,6	0	0,6	0,4	0	-
02.10.2025	2,077	0	246,7	0	0	244,162	0	0	23,93	0,07	786433	32774	46,7	30,8	0	0,25	0,17	0	-
03.10.2025	3,214	0	389,73	0	0	385,546	0	0	24	0	0	0	47,8	39,4	0	0,03	0,02	0	-
04.10.2025	3,445	0	418,05	0	0	413,757	0	0	24	0	0	0	46,8	38,4	0	0,03	0,02	0	-
05.10.2025	3,217	0	417,72	0	0	413,625	0	0	24	0	0	0	45,7	37,9	0	0,02	0,02	0	-
06.10.2025	3,17	0	419,47	0	0	415,371	0	0	24	0	0	0	45,6	38	0	0,02	0,01	0	-
07.10.2025	3,155	0	419,11	0	0	414,968	0	0	24	0	0	0	45,9	38,3	0	0,02	0,01	0	-
08.10.2025	3,142	0	417,81	0	0	413,667	0	0	24	0	0	0	46	38,4	0	0,02	0,01	0	-
09.10.2025	3,05	0	417,52	0	0	413,424	0	0	24	0	0	0	45,7	38,3	0	0,01	0,01	0	-
10.10.2025	3,043	0	417,48	0	0	413,386	0	0	24	0	0	0	45,7	38,3	0	0,01	0,01	0	-
11.10.2025	3,022	0	417,64	0	0	413,541	0	0	24	0	0	0	45,7	38,4	0	0,01	0,01	0	-
12.10.2025	3,03	0	417,5	0	0	413,403	0	0	24	0	0	0	45,7	38,4	0	0,01	0	0	-
13.10.2025	3,097	0	417,69	0	0	413,57	0	0	24	0	0	0	45,8	38,3	0	0,01	0	0	-
14.10.2025	3,192	0	417,69	0	0	413,486	0	0	24	0	0	0	46,3	38,6	0	0,01	0	0	-
15.10.2025	3,133	0	417,29	0	0	413,147	0	0	24	0	0	0	46	38,4	0	0,01	0	0	-
16.10.2025	3,102	0	417,06	0	0	412,964	0	0	24	0	0	0	45,7	38,2	0	0,01	0	0	-
17.10.2025	3,061	0	417,22	0	0	413,137	0	0	24	0	524288	0	45,6	38,2	0	0,01	0	0	-
18.10.2025	3,263	0	417,63	0	0	413,391	0	0	24	0	524288	0	46,5	38,6	0	0,01	0,08	0	-
19.10.2025	3,319	0	417,46	0	0	413,172	0	0	24	0	0	0	46,8	38,7	0	0,01	0	0	-
20.10.2025	3,654	0	419,04	0	0	414,393	0	0	24	0	524288	0	48,6	39,8	0	0,02	0,01	0	-
21.10.2025	3,644	0	419,38	0	0	414,716	0	0	24	0	524288	0	48,6	39,8	0	0,02	0,01	0	-
22.10.2025	3,295	0	417,66	0	0	413,393	0	0	24	0	524288	0	46,6	38,7	0	0,01	0,01	0	-
23.10.2025	3,073	0	417,29	0	0	413,212	0	0	24	0	524288	0	45,6	38,2	0	0,01	0	0	-
Итого:	69,398	0	8994,16	0	0	8903,451	0	0	550,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,398																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550,78

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
30.09.2025	832,876	80180,297	0	0	79127,266	0	0	8471,25	106,78	3186,33	661,45
23.10.2025	902,275	89174,461	0	0	88030,719	0	0	9022,03	657,57	3187,58	662,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 9:02:45