

#207938#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Озерная 4, Калининград
4776
6200
ВКТ-7
00188684
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	8,137	0,26	256,31	246,48	247,72	242,74	4,98	24	0	0	88,6	56,9	31,71	0,63	0,37	-9,4
25.01.2026	7,47	0,209	219,21	210,54	211,95	207,66	4,29	24	0	0	88	53,9	34,18	0,63	0,37	-7,3
26.01.2026	6,847	0,185	204,69	196,83	198,34	194,37	3,97	24	0	0	85	51,5	33,53	0,63	0,37	-4,4
27.01.2026	6,377	0,158	181,17	174,01	175,5	171,98	3,52	24	0	0	85,1	49,7	35,37	0,63	0,37	-3,8
28.01.2026	6,823	0,206	203,13	194,82	196,82	192,41	4,41	24	0	0	84,9	51,3	33,59	0,62	0,37	-6
29.01.2026	7,762	0,231	223,86	214,63	216,24	211,6	4,64	24	0	0	89,6	54,8	34,75	0,62	0,37	-9,7
30.01.2026	8,228	0,27	257,83	247,78	248,94	243,85	5,09	24	0	0	90,4	58,5	31,87	0,62	0,37	-12,4
31.01.2026	8,696	0,306	277,75	266,88	267,94	262,42	5,52	24	0	0	91,4	60,1	31,22	0,62	0,37	-13,8
01.02.2026	9,607	0,393	336,14	323,43	324,1	317,41	6,69	24	0	0	92,1	63,8	28,33	0,62	0,37	-18,9
02.02.2026	9,548	0,387	324,1	311,59	312,06	305,57	6,49	24	0	0	94	64,7	29,23	0,62	0,37	-20,1
03.02.2026	8,337	0,235	230,38	220,69	221,82	217,3	4,52	24	0	0	94	57,6	36,4	0,62	0,37	-18
04.02.2026	8,343	0,24	228,96	219,25	220,47	215,87	4,6	24	0	0	94	57,4	36,63	0,61	0,37	-12,3
05.02.2026	7,145	0,165	181,43	173,62	175,01	171,44	3,57	24	0	0	91,4	51,6	39,79	0,62	0,37	-7,6
06.02.2026	6,053	0,137	156,12	149,56	151,05	147,92	3,13	24	0	0	87,4	48,2	39,13	0,61	0,37	-3,2
07.02.2026	6,323	0,146	167,75	160,85	162,5	159,11	3,39	24	0	0	85,5	47,5	37,97	0,61	0,37	-3,3
08.02.2026	6,969	0,169	187,73	179,97	181,62	177,87	3,75	24	0	0	87,1	49,7	37,39	0,61	0,37	-4,9
09.02.2026	7,938	0,243	236,75	227,31	228,59	223,93	4,66	24	0	0	90,2	56,6	33,6	0,61	0,37	-12,1
10.02.2026	7,478	0,225	218,1	209,18	210,62	206,15	4,47	24	0	0	89,9	55,5	34,36	0,61	0,37	-12,4
11.02.2026	5,962	0,135	162,75	156,21	157,64	154,47	3,17	24	0	0	85,3	48,4	36,91	0,61	0,37	-3,8
12.02.2026	5,688	0,127	156,31	150,1	151,76	148,62	3,14	24	0	0	82	45,4	36,59	0,61	0,37	-0,7
13.02.2026	5,762	0,145	159,6	153,07	154,83	151,46	3,37	24	0	0	83,3	47	36,27	0,61	0,37	-1,2
14.02.2026	6,649	0,181	183,15	175,4	177,18	173,24	3,94	24	0	0	87,3	50,9	36,44	0,61	0,37	-6,7
15.02.2026	7,781	0,224	208,1	198,94	200,74	196,21	4,53	24	0	0	91,6	54	37,56	0,61	0,37	-11,2
16.02.2026	8,005	0,261	221,15	211,26	212,97	208,03	4,94	24	0	0	93,7	57,5	36,27	0,61	0,37	-
17.02.2026	7,892	0,251	219,02	209,29	211,12	206,21	4,91	24	0	0	92,4	56,4	36,09	0,61	0,37	-
Итого:	185,82	0	5401,49	5181,69	5217,53	5107,84	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	185,82															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	676,19	24483,22	23748,26	23837,58	23458,03
17.02.2026	862,01	29884,71	28929,95	29055,11	28565,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 13:35:37