

#163297#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Озерная 4, Калининград
4776
6200
ВКТ-7
00188684
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,845	0	28,58	28,44	27,95	28,2	-0,25	24	0	0	72,1	41,5	30,6	0,45	0,36	-
25.09.2025	0,858	0	28,96	28,79	28,29	28,55	-0,26	24	0	0	72,2	41,6	30,66	0,45	0,36	-
26.09.2025	0,813	0	28,13	28,02	27,5	27,78	-0,28	24	0	0	72,3	42,4	29,92	0,45	0,36	-
27.09.2025	0,873	0	29,62	29,43	28,96	29,19	-0,23	24	0	0	72	41,6	30,44	0,45	0,36	-
28.09.2025	0,951	0	30,9	30,64	30,19	30,4	-0,21	24	0	0	72,1	40,4	31,76	0,45	0,36	-
29.09.2025	0,908	0	31,29	31,04	30,58	30,79	-0,21	24	0	0	71,4	41,4	30,03	0,45	0,36	-
30.09.2025	0,948	0	30,93	30,67	30,23	30,43	-0,2	24	0	0	72	40,5	31,58	0,49	0,36	-
01.10.2025	0,921	0	31,7	31,42	31	31,16	-0,16	24	0	0	71,1	41,2	29,86	0,59	0,36	-
02.10.2025	0,94	-0,004	33,17	32,91	32,41	32,62	-0,21	24	0	0	70,8	41,7	29,16	0,61	0,37	-
03.10.2025	5,307	0,488	406,85	395,52	397,01	388,57	8,44	24	0	0	73,8	61,7	12,11	0,61	0,38	-
04.10.2025	7,672	0,999	652,07	630,6	636,51	619,18	17,33	24	0	0	73,3	62,8	10,43	0,61	0,38	-
05.10.2025	7,297	0,766	655,64	638,54	639,78	626,73	13,05	24	0	0	73,8	63,6	10,16	0,61	0,37	-
06.10.2025	7,128	0,775	662,25	645,19	646,26	633,11	13,15	24	0	0	73,8	64	9,78	0,62	0,37	-
07.10.2025	7,087	0,813	668,18	650,7	651,87	638,27	13,6	24	0	0	74,2	64,6	9,57	0,62	0,38	-
08.10.2025	7,026	0,807	668,2	650,79	652,05	638,47	13,58	24	0	0	73,8	64,3	9,48	0,63	0,37	-
09.10.2025	4,307	0,389	340,43	331,58	332,15	325,55	6,6	24	0	0	74,1	62,4	11,75	0,63	0,36	-
10.10.2025	2,328	0,022	68,29	66,5	66,66	66,02	0,64	24	0	0	73,4	38,8	34,6	0,63	0,36	-
11.10.2025	2,316	0,024	67,32	65,45	65,7	64,98	0,72	24	0	0	73,4	38,6	34,86	0,63	0,36	-
12.10.2025	2,571	0,033	74,3	72,04	72,5	71,56	0,94	24	0	0	73,2	38,2	35,04	0,63	0,37	-
13.10.2025	2,826	0,038	84,27	81,72	82,26	81,11	1,15	24	0	0	73,4	39,6	33,85	0,63	0,37	-
14.10.2025	3,002	0,048	90,94	88,12	88,78	87,44	1,34	24	0	0	73,6	40,3	33,25	0,63	0,37	-
15.10.2025	2,786	0,034	82,04	79,64	80,03	79,06	0,97	24	0	0	73,8	39,4	34,41	0,63	0,37	-
16.10.2025	2,78	0,029	81,57	79,21	79,58	78,67	0,91	24	0	0	73,6	39,1	34,54	0,63	0,36	-
17.10.2025	2,784	0,032	81,3	78,91	79,35	78,36	0,99	24	0	0	73,6	39	34,65	0,63	0,37	-
18.10.2025	3,424	0,053	102,75	99,53	100,26	98,75	1,51	24	0	0	73,8	40,2	33,63	0,63	0,36	-
19.10.2025	3,616	0,057	109,4	105,99	106,78	105,16	1,62	24	0	0	73,8	40,5	33,31	0,63	0,37	-
20.10.2025	3,967	0,071	127,8	123,91	124,74	122,85	1,89	24	0	0	73,5	42,3	31,22	0,63	0,37	-
21.10.2025	3,706	0,059	118,65	115,14	115,78	114,17	1,61	24	0	0	73,8	42,3	31,45	0,63	0,36	-
22.10.2025	3,237	0,041	97,24	94,45	94,92	93,72	1,2	24	0	0	73,6	39,9	33,62	0,63	0,36	-
23.10.2025	2,754	0,036	80,34	77,93	78,44	77,36	1,08	24	0	0	73,3	38,6	34,66	0,63	0,36	-
Итого:	95,978	0	5593,11	5442,82	5458,52	5358,21	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,978															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	92,436	3086,39	3069,94	3018,62	3041,51
23.10.2025	188,414	8679,5	8512,76	8477,14	8399,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:31:18