

#194434#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Озерная 4, Калининград
4776
6200
ВКТ-7
00188684
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	8,133	0,556	379,13	364,91	367,12	357,77	9,35	24	0	0	85,9	65,4	20,53	0,62	0,37	-6,3
25.12.2025	8,612	0,606	494,64	479,69	479,71	469,93	9,78	24	0	0	83,5	66,9	16,62	0,63	0,37	-5,6
26.12.2025	6,016	0,239	246,75	238,41	240,4	235,33	5,07	24	0	0	76,3	52,3	23,96	0,63	0,37	4,4
27.12.2025	4,468	0,09	140,67	135,96	137,19	134,76	2,43	24	0	0	74,8	43	31,87	0,62	0,37	5,4
28.12.2025	4,989	0,115	159,3	153,71	155,32	152,32	3	24	0	0	74,9	43,5	31,36	0,63	0,37	3,8
29.12.2025	5,229	0,136	170,23	164,18	165,88	162,56	3,32	24	0	0	76,2	45,5	30,68	0,63	0,37	2,5
30.12.2025	5,972	0,155	182,55	175,69	177,33	173,72	3,61	24	0	0	81,2	48,4	32,75	0,63	0,37	-1,1
31.12.2025	6,818	0,18	201,88	194,03	195,72	191,73	3,99	24	0	0	84	50,1	33,85	0,62	0,37	-4,2
01.01.2026	6,411	0,189	203,61	196,05	197,49	193,55	3,94	24	0	0	83,4	52	31,46	0,63	0,37	-5,2
02.01.2026	5,531	0,138	169,13	162,89	164,4	161,17	3,23	24	0	0	80	47,3	32,78	0,62	0,37	1,2
03.01.2026	6,042	0,168	192,07	185,01	186,64	182,89	3,75	24	0	0	80,7	49,3	31,44	0,62	0,37	-0,6
04.01.2026	6,642	0,195	214,44	206,47	208,07	203,87	4,2	24	0	0	82,5	51,6	30,92	0,63	0,37	-4
05.01.2026	6,467	0,174	197,02	189,54	191,06	187,24	3,82	24	0	0	83,5	50,6	32,88	0,63	0,37	-3
06.01.2026	6,813	0,183	200,59	192,78	194,29	190,34	3,95	24	0	0	85,6	51,5	34,05	0,62	0,37	-5,5
07.01.2026	7,302	0,212	219,97	211,36	212,71	208,43	4,28	24	0	0	87,8	54,6	33,24	0,62	0,37	-7,8
08.01.2026	7,971	0,26	251,88	242,11	243,33	238,4	4,93	24	0	0	89,2	57,6	31,62	0,62	0,37	-11
09.01.2026	7,751	0,242	237,65	228,31	229,6	224,91	4,69	24	0	0	89,1	56,5	32,62	0,62	0,37	-9,6
10.01.2026	6,904	0,196	206,84	198,81	200,33	196,22	4,11	24	0	0	85,8	52,3	33,43	0,63	0,37	-5,2
11.01.2026	6,933	0,179	202,46	194,57	196,17	192,21	3,96	24	0	0	85	50,7	34,35	0,62	0,37	-5,2
12.01.2026	6,896	0,196	209,49	201,39	202,83	198,72	4,11	24	0	0	86,1	53,2	32,95	0,63	0,37	-
13.01.2026	7,687	0,238	236,57	227,33	228,73	224,03	4,7	24	0	0	88,2	55,7	32,49	0,62	0,37	-
14.01.2026	7,586	0,226	233,4	224,35	225,82	221,23	4,59	24	0	0	87	54,5	32,51	0,62	0,37	-
15.01.2026	6,354	0,178	202,02	194,49	196,17	192,17	4	24	0	0	81,5	50,1	31,43	0,62	0,37	-
16.01.2026	7,107	0,215	226,88	218,3	219,93	215,4	4,53	24	0	0	84,3	53	31,27	0,63	0,37	-
17.01.2026	7,476	0,218	224,53	215,72	217,19	212,78	4,41	24	0	0	87,4	54,1	33,35	0,63	0,37	-
18.01.2026	7,95	0,247	244,82	235,24	236,56	231,75	4,81	24	0	0	88,9	56,4	32,49	0,63	0,37	-
19.01.2026	8,005	0,248	242,94	233,35	234,61	229,84	4,77	24	0	0	89,9	56,9	32,97	0,63	0,37	-
20.01.2026	7,635	0,241	236,17	226,98	228,22	223,58	4,64	24	0	0	89	56,6	32,32	0,63	0,37	-
21.01.2026	7,701	0,224	225,93	216,91	218,17	213,76	4,41	24	0	0	89,9	55,7	34,19	0,62	0,37	-
22.01.2026	8,349	0,283	268,5	258,18	259,34	254,07	5,27	24	0	0	89,7	58,7	31,01	0,63	0,37	-
23.01.2026	7,704	0,223	227,77	218,78	220,02	215,62	4,4	24	0	0	89,5	55,6	33,91	0,62	0,37	-
Итого:	215,454	0	7049,83	6785,5	6830,35	6690,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	215,454															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	460,736	17433,39	16962,76	17007,23	16767,73
23.01.2026	676,19	24483,22	23748,26	23837,58	23458,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 13:50:32