

#121432#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 1, ГВС 77-81 и отопление 81)
4342
7119
ВКТ-9
3860
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,619	0	193,084	0	0	190,233	0	0	24	0	786432	0	56,2	47,7	0	0,1	0,03	0	-
25.02.2025	1,641	0	192,404	0	0	189,537	0	0	24	0	262144	0	56,4	47,8	0	0,03	0	0	-
26.02.2025	1,523	0	192,194	0	0	189,501	0	0	24	0	786432	0	54,7	46,6	0	0,05	0,01	0	-
27.02.2025	1,441	0	191,829	0	0	189,253	0	0	24	0	262144	0	53,5	45,8	0	0,01	0	0	-
28.02.2025	1,59	0	191,752	0	0	188,946	0	0	24	0	0	0	55,9	47,4	0	0	0,01	0	-
01.03.2025	1,684	0	191,927	0	0	188,977	0	0	24	0	0	0	57,4	48,4	0	0	0,01	0	-
02.03.2025	1,58	0	192,377	0	0	189,636	0	0	24	0	262144	0	55,1	46,8	0	0,01	0	0	-
03.03.2025	1,54	0	192,712	0	0	190,064	0	0	24	0	786432	0	54,1	46	0	0,06	0,01	0	-
04.03.2025	1,454	0	192,524	0	0	190,02	0	0	24	0	786432	0	52,7	45,1	0	0,1	0	0	-
05.03.2025	1,262	0	192,742	0	0	190,554	0	0	24	0	786432	0	49,4	42,8	0	0,29	0	0	-
06.03.2025	1,243	0	192,412	0	0	190,209	0	0	24	0	262144	0	49,4	42,9	0	0,08	0	0	-
07.03.2025	1,363	0	192,334	0	0	189,849	0	0	24	0	786432	0	52,4	45,2	0	0,06	0,03	0	-
08.03.2025	1,331	0	191,839	0	0	189,381	0	0	24	0	786432	0	52,2	45,2	0	0,08	0,03	0	-
09.03.2025	1,253	0	191,674	0	0	189,318	0	0	24	0	786432	0	51,1	44,5	0	0,08	0,03	0	-
10.03.2025	1,153	0	191,159	0	0	188,949	0	0	24	0	262144	0	49,6	43,5	0	0,03	0	0	-
11.03.2025	1,405	0	191,854	0	0	189,311	0	0	24	0	0	0	53,1	45,7	0	0,01	0,01	0	-
12.03.2025	1,388	0	192,694	0	0	190,186	0	0	24	0	0	0	52,6	45,3	0	0	0,01	0	-
13.03.2025	1,572	0	192,629	0	0	189,818	0	0	24	0	0	0	55,8	47,5	0	0,01	0,01	0	-
14.03.2025	1,668	0	192,124	0	0	189,186	0	0	24	0	0	0	57,2	48,4	0	0,01	0,01	0	-
15.03.2025	1,775	0	191,367	0	0	188,25	0	0	24	0	262144	0	59,1	49,7	0	0,01	0,01	0	-
16.03.2025	1,73	0	192,417	0	0	189,37	0	0	24	0	786432	0	58,3	49,2	0	0,06	0,02	0	-
17.03.2025	1,839	0	192,354	0	0	189,133	0	0	24	0	0	0	60	50,3	0	0,01	0,01	0	-
18.03.2025	1,665	0	192,174	0	0	189,307	0	0	24	0	786432	0	56,6	47,8	0	0,2	0,02	0	-
19.03.2025	1,618	0	192,022	0	0	189,257	0	0	24	0	786432	0	55,6	47	0	0,17	0,03	0	-
20.03.2025	1,532	0	191,834	0	0	189,124	0	0	24	0	786432	0	55	47	0	0,22	0,05	0	-
21.03.2025	1,402	0	191,942	0	0	189,424	0	0	24	0	786432	0	52,9	45,6	0	0,2	0,06	0	-
22.03.2025	1,389	0	191,659	0	0	189,146	0	0	24	0	786432	0	53	45,7	0	0,28	0,08	0	-
23.03.2025	1,342	0	190,259	0	0	187,826	0	0	24	0	786432	0	52,3	45,2	0	0,2	0,03	0	-
Итого:	42,002	0	5378,292	0	0	5303,765	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,002																		

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	2358,353	257266,938	640	640	253769,672	638,797	640,203	68377,22	768	5989,73	0
23.03.2025	2400,355	262645,219	640	640	259073,453	638,797	640,203	69049,22	1440	5989,73	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:08:13