

#163142#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 1, ГВС 77-81 и отопление 81)
4342
7120
ВКТ-9
3860
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,758	0	39,165	30,014	0	38,598	29,763	0	23,78	0,22	0	33414	55,6	42,3	0	0,42	0,43	0	-
25.09.2025	1,069	0	50,44	35,994	0	49,649	35,653	0	24	0	0	0	58,4	45,4	0	0,43	0,44	0	-
26.09.2025	1,022	0	50,233	37,102	0	49,451	36,753	0	24	0	0	0	58,2	45,2	0	0,43	0,44	0	-
27.09.2025	1,014	0	49,845	36,706	0	49,072	36,362	0	24	0	0	0	58	45,2	0	0,43	0,43	0	-
28.09.2025	1,078	0	51,93	36,688	0	51,137	36,344	0	24	0	0	0	57,6	45,2	0	0,43	0,43	0	-
29.09.2025	1,011	0	49,9	36,916	0	49,129	36,573	0	24	0	0	0	57,9	45	0	0,43	0,44	0	-
30.09.2025	1,066	0	51,323	36,809	0	50,534	36,467	0	24	0	0	0	57,8	45	0	0,43	0,44	0	-
01.10.2025	1,07	0	51,465	37,033	0	50,671	36,688	0	24	0	0	0	57,9	45	0	0,43	0,43	0	-
02.10.2025	1,073	0	52,538	36,938	0	51,761	36,603	0	24	0	0	0	56,6	44,4	0	0,43	0,43	0	-
03.10.2025	1,022	0	50,95	36,88	0	50,19	36,545	0	24	0	0	0	56,8	44,5	0	0,43	0,43	0	-
04.10.2025	1,039	0	50,883	36,53	0	50,112	36,193	0	24	0	0	0	57,3	44,8	0	0,43	0,44	0	-
05.10.2025	0,16	0	10,28	8,682	0	10,121	8,585	0	17,38	6,62	786432	33414	57,8	49,1	0	0,44	0,46	0	-
06.10.2025	0,783	0	35,908	23,647	0	35,372	23,43	0	17,58	6,42	0	33286	56,8	44,7	0	0,43	0,44	0	-
07.10.2025	0,996	0	48,753	34,914	0	48,016	34,592	0	24	0	0	0	57,2	44,8	0	0,43	0,43	0	-
08.10.2025	0,829	0	40,363	28,783	0	39,76	28,523	0	24	0	0	514	56,9	44,3	0	0,43	0,44	0	-
09.10.2025	0,846	0	38,088	27,141	0	37,45	26,866	0	24	0	0	514	60,4	46,9	0	0,44	0,44	0	-
10.10.2025	1,037	0	46,833	34,657	0	46,02	34,301	0	24	0	0	0	61,6	47,2	0	0,44	0,44	0	-
11.10.2025	1,067	0	47,7	34,461	0	46,879	34,104	0	24	0	0	0	61,3	47,4	0	0,44	0,44	0	-
12.10.2025	1,083	0	48,308	34,752	0	47,485	34,399	0	24	0	0	0	61	47	0	0,44	0,44	0	-
13.10.2025	1,101	0	48,243	34,15	0	47,415	33,799	0	24	0	0	0	61,2	47,2	0	0,44	0,44	0	-
14.10.2025	1,034	0	46,583	33,957	0	45,79	33,614	0	24	0	0	0	61	46,8	0	0,44	0,44	0	-
15.10.2025	1,188	0	47,113	33,944	0	46,309	33,601	0	24	0	0	0	61	46,8	0	0,44	0,44	0	-
16.10.2025	1,198	0	47,583	34,18	0	46,776	33,835	0	24	0	0	128	60,8	46,8	0	0,44	0,44	0	-
17.10.2025	1,168	0	46,813	33,976	0	46,01	33,628	0	24	0	0	0	61,2	47,2	0	0,44	0,44	0	-
18.10.2025	1,142	0	45,11	32,603	0	44,34	32,277	0	24	0	786432	0	61,1	46,6	0	0,44	0,44	0	-
19.10.2025	1,212	0	47,81	33,806	0	47,01	33,467	0	24	0	0	0	60,4	46,6	0	0,44	0,43	0	-
20.10.2025	1,192	0	47,288	33,675	0	46,501	33,344	0	24	0	0	0	60,2	46,2	0	0,44	0,44	0	-
21.10.2025	1,184	0	47,05	33,661	0	46,266	33,331	0	24	0	0	0	60,3	46,2	0	0,43	0,44	0	-
22.10.2025	1,158	0	46,363	33,702	0	45,582	33,37	0	24	0	0	0	60,6	46,3	0	0,44	0,44	0	-
23.10.2025	1,171	0	46,858	33,827	0	46,06	33,483	0	24	0	0	0	61	47	0	0,44	0,44	0	-
Итого:	30,771	0	1381,719	996,128	0	1359,466	986,493	0	706,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,771																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч706,74

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2025	3675,042	183375,031	143083,703	640	180122,656	141306,984	455,048	74095,73	699,73	5358,73	68,27
23.10.2025	3705,813	184756,75	144079,828	640	181482,125	142293,484	455,048	74802,48	1406,48	5371,98	81,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:57:28