

#194266#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 1, ГВС 77-81 и отопление 81)
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 7119
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 3860
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C | |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|--|
| 24.12.2025 | 2,398 | 0 | 202,682 | 0 | 0 | 198,369 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 56,3 | 0 | 0,03 | 0,02 | 0 | -6,3 | |
| 25.12.2025 | 2,249 | 0 | 203,189 | 0 | 0 | 199,124 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,1 | 54,8 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | -5,6 | |
| 26.12.2025 | 1,529 | 0 | 203,277 | 0 | 0 | 200,566 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 53,7 | 46,2 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 4,4 | |
| 27.12.2025 | 1,507 | 0 | 203,744 | 0 | 0 | 201,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 53,2 | 45,7 | 0 | 0,34 | 0 | 0 | 5,4 | |
| 28.12.2025 | 1,643 | 0 | 203,584 | 0 | 0 | 200,606 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 47,7 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 3,8 | |
| 29.12.2025 | 1,759 | 0 | 203,017 | 0 | 0 | 199,863 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 48,8 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 2,5 | |
| 30.12.2025 | 2,014 | 0 | 203,022 | 0 | 0 | 199,383 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 52,2 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | -1,1 | |
| 31.12.2025 | 2,203 | 0 | 202,939 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 53,9 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | -4,2 | |
| 01.01.2026 | 2,143 | 0 | 202,872 | 0 | 0 | 199,002 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 53,6 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | -5,2 | |
| 02.01.2026 | 1,838 | 0 | 203,529 | 0 | 0 | 200,208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 50,1 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 1,2 | |
| 03.01.2026 | 2,023 | 0 | 203,057 | 0 | 0 | 199,432 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 52 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | -0,6 | |
| 04.01.2026 | 2,204 | 0 | 202,554 | 0 | 0 | 198,609 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,1 | 54 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | -4 | |
| 05.01.2026 | 2,178 | 0 | 202,909 | 0 | 0 | 199,032 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 53,5 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | -3 | |
| 06.01.2026 | 2,342 | 0 | 202,819 | 0 | 0 | 198,626 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 55,5 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | -5,5 | |
| 07.01.2026 | 2,455 | 0 | 202,417 | 0 | 0 | 198,043 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 56,6 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | -7,8 | |
| 08.01.2026 | 2,595 | 0 | 202,427 | 0 | 0 | 197,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 58,1 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | -11 | |
| 09.01.2026 | 2,555 | 0 | 201,972 | 0 | 0 | 197,389 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 58 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | -9,6 | |
| 10.01.2026 | 2,303 | 0 | 202,657 | 0 | 0 | 198,449 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 55,8 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | -5,2 | |
| 11.01.2026 | 2,223 | 0 | 202,879 | 0 | 0 | 198,812 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,1 | 55 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | -5,2 | |
| 12.01.2026 | 2,378 | 0 | 202,447 | 0 | 0 | 198,159 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 68,2 | 56,2 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - | |
| 13.01.2026 | 2,49 | 0 | 202,504 | 0 | 0 | 198,012 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57,4 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - | |
| 14.01.2026 | 2,472 | 0 | 202,172 | 0 | 0 | 197,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 56,7 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | - | |
| 15.01.2026 | 2,139 | 0 | 202,644 | 0 | 0 | 198,851 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 63,8 | 53,1 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | - | |
| 16.01.2026 | 2,357 | 0 | 202,622 | 0 | 0 | 198,464 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 55,1 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | - | |
| 17.01.2026 | 2,542 | 0 | 202,382 | 0 | 0 | 197,951 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 56,7 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - | |
| 18.01.2026 | 2,598 | 0 | 202,507 | 0 | 0 | 197,955 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 57,4 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - | |
| 19.01.2026 | 2,636 | 0 | 202,564 | 0 | 0 | 197,926 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 57,9 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - | |
| 20.01.2026 | 2,553 | 0 | 202,192 | 0 | 0 | 197,657 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 57,5 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - | |
| 21.01.2026 | 2,536 | 0 | 202,037 | 0 | 0 | 197,478 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 70,6 | 57,8 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - | |
| 22.01.2026 | 2,62 | 0 | 202,099 | 0 | 0 | 197,453 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 58,1 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - | |
| 23.01.2026 | 2,593 | 0 | 201,962 | 0 | 0 | 197,402 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,7 | 57,6 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | - | |
| Итого: | 70,075 | 0 | 6283,678 | 0 | 0 | 6158,466 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гкал | 70,075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.12.2025 | 2545,134 | 283527,094 | 640 | 640 | 279690,188 | 638,797 | 640,203 | 75417,83 | 736,17 | 6221,12 | 7,83 |
| 23.01.2026 | 2615,209 | 289810,781 | 640 | 640 | 285848,656 | 638,797 | 640,203 | 76161,83 | 1480,17 | 6221,12 | 7,83 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2026 14:25:56