

#207489#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 61-67 (ввод 2), Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8841
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 12259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,315	0	312,159	0	0	305,567	0	0	24	0	262144	0	68,1	53,9	0	0,02	0,38	0	-9,4
25.01.2026	4,018	0	311,041	0	0	304,848	0	0	24	0	262144	0	65,9	52,6	0	0,01	0,37	0	-7,3
26.01.2026	3,629	0	309,439	0	0	303,902	0	0	24	0	262144	0	62,2	50,2	0	0,01	0,37	0	-4,4
27.01.2026	3,598	0	309,599	0	0	304,115	0	0	24	0	0	0	61,8	50	0	0,01	0,37	0	-3,8
28.01.2026	3,868	0	310,344	0	0	304,43	0	0	24	0	0	0	64,3	51,5	0	0,02	0,38	0	-6
29.01.2026	4,331	0	312,321	0	0	305,647	0	0	24	0	262144	0	68,5	54,3	0	0,02	0,38	0	-9,7
30.01.2026	4,489	0	312,639	0	0	305,723	0	0	24	0	0	0	69,9	55,2	0	0,02	0,37	0	-12,4
31.01.2026	4,514	0	312,804	0	0	305,872	0	0	24	0	262144	0	70	55,2	0	0,02	0,38	0	-13,8
01.02.2026	4,574	0	312,604	0	0	305,622	0	0	24	0	0	0	70,3	55,2	0	0,02	0,37	0	-18,9
02.02.2026	4,6	0	312,401	0	0	305,431	0	0	24	0	262144	0	70,2	55,1	0	0,02	0,37	0	-20,1
03.02.2026	4,607	0	312,529	0	0	305,518	0	0	24	0	262144	0	70,4	55,3	0	0,03	0,37	0	-18
04.02.2026	4,575	0	312,589	0	0	305,566	0	0	24	0	262144	0	70,5	55,5	0	0,02	0,38	0	-12,3
05.02.2026	4,145	0	311,044	0	0	304,63	0	0	24	0	262144	0	67,2	53,5	0	0,01	0,37	0	-7,6
06.02.2026	3,651	0	309,269	0	0	303,656	0	0	24	0	0	0	62,6	50,6	0	0,01	0,37	0	-3,2
07.02.2026	3,598	0	309,044	0	0	303,516	0	0	24	0	0	0	62,2	50,2	0	0,01	0,37	0	-3,3
08.02.2026	3,789	0	309,514	0	0	303,658	0	0	24	0	0	0	64	51,5	0	0,01	0,39	0	-4,9
09.02.2026	4,398	0	311,059	0	0	304,232	0	0	24	0	262144	0	69,6	55,1	0	0,06	0,4	0	-12,1
10.02.2026	4,361	0	311,734	0	0	304,921	0	0	24	0	262144	0	69,4	55	0	0,03	0,38	0	-12,4
11.02.2026	3,353	0	307,619	0	0	302,388	0	0	24	0	262144	0	60,4	49,3	0	0,04	0,37	0	-3,8
12.02.2026	3,055	0	306,196	0	0	301,532	0	0	24	0	262144	0	57,1	46,8	0	0,01	0,37	0	-0,7
13.02.2026	3,379	0	306,709	0	0	301,532	0	0	24	0	0	0	60,3	49	0	0,01	0,38	0	-1,2
14.02.2026	3,834	0	308,219	0	0	302,319	0	0	24	0	0	0	64,5	51,7	0	0,02	0,39	0	-6,7
15.02.2026	4,196	0	309,289	0	0	302,73	0	0	24	0	0	0	68,2	54,3	0	0,02	0,39	0	-11,2
16.02.2026	4,409	0	309,876	0	0	302,955	0	0	24	0	0	0	70,2	55,6	0	0,02	0,37	0	-
17.02.2026	4,407	0	310,094	0	0	303,216	0	0	24	0	0	0	70	55,4	0	0,02	0,37	0	-
Итого:	101,693	0	7760,135	0	0	7603,526	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,693																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	2657,977	343188,938	480	480	338789,062	480,674	480,674	31559,88	768	22457,12	0
17.02.2026	2759,67	350949,094	480	480	346392,594	480,674	480,674	32159,88	1368	22457,12	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:50:10