

#121427#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 42-44, Калининград
4113
6954
ТВ7 (АСЦП)
16029271
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,502	0	32,86	24,546	0	32,236	24,263	0	24	0	64,6	49,8	0,45	0,44	-
25.02.2025	4,021	0	35,624	25,192	0	34,944	24,895	0	24	0	64,8	50,4	0,44	0,44	-
26.02.2025	3,904	0	35,249	25,251	0	34,576	24,952	0	24	0	64,8	50,5	0,45	0,44	-
27.02.2025	3,722	0	34,181	24,82	0	33,53	24,526	0	24	0	64,7	50,4	0,44	0,44	-
28.02.2025	3,403	0	33,125	25,26	0	32,493	24,964	0	24	0	64,8	50,2	0,45	0,44	-
01.03.2025	3,508	0	33,379	24,958	0	32,742	24,665	0	24	0	64,7	50,3	0,41	0,44	-
02.03.2025	3,694	0	33,889	24,632	0	33,244	24,343	0	24	0	64,7	50,3	0,41	0,44	-
03.03.2025	3,887	0	34,91	24,882	0	34,243	24,588	0	24	0	64,7	50,4	0,43	0,44	-
04.03.2025	3,391	0	32,996	25,111	0	32,367	24,819	0	24	0	64,6	50,2	0,44	0,45	-
05.03.2025	3,916	0	35,894	25,891	0	35,208	25,581	0	24	0	64,8	50,7	0,45	0,44	-
06.03.2025	3,571	0	35,609	27,18	0	34,926	26,85	0	24	0	64,8	51,1	0,43	0,45	-
07.03.2025	3,303	0	34,062	26,737	0	33,41	26,417	0	24	0	64,8	50,8	0,4	0,45	-
08.03.2025	3,448	0	34,024	25,952	0	33,372	25,642	0	24	0	64,9	50,8	0,4	0,45	-
09.03.2025	3,601	0	35,195	26,524	0	34,519	26,202	0	24	0	64,9	51,2	0,42	0,45	-
10.03.2025	3,776	0	36,167	26,725	0	35,473	26,397	0	24	0	65	51,5	0,42	0,45	-
11.03.2025	3,482	0	34,334	25,984	0	33,675	25,669	0	24	0	64,8	51,1	0,4	0,45	-
12.03.2025	3,382	0	33,535	25,498	0	32,895	25,193	0	24	0	64,7	50,9	0,45	0,45	-
13.03.2025	3,517	0	33,818	25,36	0	33,171	25,058	0	24	0	64,8	50,6	0,44	0,45	-
14.03.2025	3,577	0	34,61	26,066	0	33,947	25,756	0	24	0	64,8	50,7	0,39	0,45	-
15.03.2025	3,699	0	34,978	26,028	0	34,307	25,719	0	24	0	64,8	50,5	0,39	0,45	-
16.03.2025	4,117	0	36,217	25,209	0	35,53	24,91	0	24	0	64,6	50,6	0,43	0,45	-
17.03.2025	3,764	0	35,182	25,889	0	34,509	25,583	0	24	0	64,8	50,5	0,37	0,45	-
18.03.2025	3,474	0	33,932	25,865	0	33,284	25,563	0	24	0	64,7	50,2	0,39	0,45	-
19.03.2025	4,01	0	35,975	25,569	0	35,289	25,265	0	24	0	64,8	50,6	0,44	0,44	-
20.03.2025	3,476	0	33,904	25,8	0	33,255	25,496	0	24	0	64,8	50,4	0,43	0,45	-
21.03.2025	3,465	0	33,855	25,725	0	33,207	25,419	0	24	0	64,8	50,6	0,45	0,45	-
22.03.2025	3,269	0	29,769	21,451	0	29,201	21,199	0	24	0	64,6	50,3	0,34	0,45	-
23.03.2025	3,787	0	34,252	24,327	0	33,608	24,044	0	24	0	64,1	50	0,3	0,45	-
Итого:	101,666	0	961,525	712,432	0	943,161	703,978	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,283														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	418,717	4306,73	3320,811	0	4223,955	3279,492	0	2745	510
23.03.2025	520,38	5268,255	4033,243	0	5167,116	3983,47	0	3417	510

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 18:02:15