

#147859#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: Интернациональная 42-44,

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16029271, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х621D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч
23.08.25 23	61.69	49.16	12.53	0.01	0.45	32.986	24.747	32.404	24.470	7.934	5.00	0.20	3.156	24
24.08.25 23	60.57	48.86	11.72	0.01	0.45	35.840	25.679	35.226	25.395	9.831	5.00	0.20	3.522	24
25.08.25 23	44.28	40.11	4.17	< 0.00	0.46	17.064	10.862	16.902	10.783	6.119	5.00	0.20	1.189	24
26.08.25 23	23.54	23.52	0.02	< 0.00	0.43	2.676	0.836	2.671	0.835	1.836	5.00	0.20	0.142	24
27.08.25 23	23.14	22.49	0.65	< 0.00	0.46	2.236	0.426	2.232	0.426	1.806	5.00	0.20	0.138	24
28.08.25 23	23.04	22.58	0.46	< 0.00	0.46	2.606	0.498	2.601	0.497	2.105	5.00	0.20	0.159	24
29.08.25 23	23.14	23.05	0.09	< 0.00	0.46	2.543	0.483	2.538	0.482	2.056	5.00	0.20	0.156	24
30.08.25 23	33.12	30.17	2.95	< 0.00	0.46	3.354	1.766	3.336	1.759	1.576	5.00	0.20	0.206	24
31.08.25 23	60.02	47.87	12.15	0.03	0.45	35.655	23.932	35.057	23.677	11.380	5.00	0.20	3.815	24
01.09.25 23	62.54	49.59	12.95	0.03	0.45	32.805	23.415	32.211	23.148	9.063	5.00	0.20	3.428	24
02.09.25 23	62.41	49.52	12.89	0.02	0.45	31.179	23.926	30.617	23.653	6.964	5.00	0.20	2.941	24
03.09.25 23	62.16	49.74	12.41	0.02	0.45	32.252	23.829	31.675	23.555	8.120	5.00	0.20	3.157	24
04.09.25 23	62.92	50.45	12.48	0.02	0.45	32.960	25.323	32.356	25.025	7.332	5.00	0.20	3.075	24
05.09.25 23	63.24	50.58	12.65	0.02	0.45	32.856	25.444	32.248	25.141	7.107	5.00	0.20	3.055	24
06.09.25 23	63.18	50.68	12.50	0.01	0.45	33.021	25.364	32.411	25.061	7.350	5.00	0.20	3.092	24
07.09.25 23	62.65	50.03	12.62	0.01	0.45	32.182	24.177	31.599	23.896	7.703	5.00	0.20	3.111	24
08.09.25 23	63.14	50.10	13.04	0.01	0.45	31.844	24.548	31.256	24.264	6.993	5.00	0.20	3.016	24
09.09.25 23	63.13	50.25	12.88	0.01	0.45	32.011	24.444	31.420	24.157	7.263	5.00	0.20	3.060	24
10.09.25 23	63.03	50.00	13.03	0.01	0.45	31.677	24.528	31.095	24.244	6.851	5.00	0.20	2.977	24
11.09.25 23	62.84	49.98	12.86	0.01	0.45	32.805	24.760	32.205	24.473	7.732	5.00	0.20	3.180	24
12.09.25 23	62.78	49.85	12.93	0.01	0.45	31.681	24.700	31.104	24.416	6.688	5.00	0.20	2.929	24
13.09.25 23	62.42	49.41	13.01	0.01	0.45	32.395	24.195	31.811	23.922	7.889	5.00	0.20	3.190	24
14.09.25 23	61.78	49.30	12.48	0.01	0.45	33.255	23.854	32.665	23.586	9.079	5.00	0.20	3.380	24
15.09.25 23	62.25	49.36	12.89	0.01	0.45	32.636	24.329	32.051	24.055	7.996	5.00	0.20	3.205	24
16.09.25 23	62.35	49.01	13.33	0.01	0.45	31.666	23.947	31.095	23.681	7.414	5.00	0.20	3.092	24
17.09.25 23	61.89	48.66	13.24	0.01	0.45	32.681	23.436	32.099	23.178	8.921	5.00	0.20	3.399	24
18.09.25 23	61.58	48.54	13.03	0.01	0.45	32.539	24.188	31.967	23.925	8.042	5.00	0.20	3.200	24
19.09.25 23	62.01	48.76	13.25	0.01	0.45	32.671	24.059	32.088	23.793	8.294	5.00	0.20	3.289	24
20.09.25 23	62.14	49.14	13.00	0.01	0.45	33.304	23.719	32.707	23.453	9.253	5.00	0.20	3.480	24
21.09.25 23	62.24	49.45	12.79	0.01	0.45	32.254	23.652	31.674	23.384	8.290	5.00	0.20	3.229	24
22.09.25 23	62.24	49.31	12.93	0.01	0.45	32.839	23.914	32.248	23.646	8.603	5.00	0.20	3.331	24
23.09.25 23	62.06	48.84	13.22	0.01	0.45	32.230	23.660	31.656	23.400	8.256	5.00	0.20	3.257	24
Итого/Средн	61.34	49.18	12.16	0.01	0.45	880.705	646.638	865.225	639.379	225.846	5.00	0.20	85.558	768

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.08.25 23	9913.540	7510.504	9727.866	7420.965	2306.900	977.678	7064	511
23.09.25 23	10794.245	8157.142	10593.090	8060.345	2532.746	1063.236	7832	511
Итого	880.705	646.638	865.225	639.379	225.846	85.558	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

