

#163139#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 42-44, Калининград
4113
6953
ТВ7 (ASCII)
16029271
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,013	0	0	0,012	0	0	24	0	15,5	15,3	0	0	-
02.10.2025	4,065	0	124,849	0	0	123,366	0	0	24	0	50,1	42,2	0,04	0,03	-
03.10.2025	8,641	0	252,842	0	0	249,65	0	0	24	0	51,9	43,6	0,05	0,04	-
04.10.2025	9,459	0	264,441	0	0	261,123	0	0	24	0	51,6	43	0,03	0,03	-
05.10.2025	8,472	0	252,594	0	0	249,562	0	0	24	0	50,5	42,4	0,03	0,03	-
06.10.2025	9,252	0	267,084	0	0	263,884	0	0	23	1	50,5	42,1	0,02	0,02	-
07.10.2025	9,557	0	269,087	0	0	265,837	0	0	24	0	50,5	41,9	0,01	0,02	-
08.10.2025	9,642	0	270,729	0	0	267,463	0	0	24	0	50,5	41,9	0,01	0,01	-
09.10.2025	9,44	0	272,676	0	0	269,398	0	0	24	0	50,5	42,1	0,01	0,01	-
10.10.2025	9,401	0	273,78	0	0	270,49	0	0	24	0	50,5	42,2	0,01	0,01	-
11.10.2025	9,28	0	274,575	0	0	271,269	0	0	24	0	50,5	42,4	0,01	0,01	-
12.10.2025	9,356	0	275,388	0	0	272,07	0	0	24	0	50,5	42,3	0,01	0,01	-
13.10.2025	9,483	0	275,457	0	0	272,133	0	0	24	0	50,5	42,2	0,01	0,01	-
14.10.2025	9,691	0	275,566	0	0	272,224	0	0	24	0	50,6	42,1	0,01	0,01	-
15.10.2025	9,601	0	275,211	0	0	271,882	0	0	24	0	50,5	42,1	0,01	0,01	-
16.10.2025	9,565	0	275,624	0	0	272,302	0	0	24	0	50,5	42,1	0,01	0,01	-
17.10.2025	9,584	0	275,592	0	0	272,275	0	0	24	0	50,5	42,1	0,01	0,01	-
18.10.2025	9,804	0	264,967	0	0	261,656	0	0	24	0	51,5	42,5	0,01	0,01	-
19.10.2025	9,923	0	275,402	0	0	272,042	0	0	23	1	50,8	42,1	0,01	0	-
20.10.2025	11,101	0	277,295	0	0	273,62	0	0	24	0	53,1	43,5	0,01	0,01	-
21.10.2025	11,206	0	277,077	0	0	273,296	0	0	24	0	53,8	44	0,01	0,01	-
22.10.2025	10,223	0	276,408	0	0	272,905	0	0	24	0	51,8	42,8	0,01	0,01	-
23.10.2025	9,524	0	275,589	0	0	272,261	0	0	24	0	50,5	42,1	0,01	0,01	-
Итого:	206,27	0	5822,246	0	0	5750,72	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,267														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1921,612	44883,88	0	0	44263,138	0	0	8000	511
23.10.2025	2127,882	50706,127	0	0	50013,858	0	0	8550	513

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 9:13:22