

#17240#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 42-44, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6953
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16029271
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.12.2021 | 16,52 | 0 | 282,694 | 0 | 0 | 277,422 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 63,9 | 49,7 | 0,46 | 0,43 | - |
| 25.12.2021 | 17,049 | 0 | 283,536 | 0 | 0 | 278,076 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 65 | 50,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 26.12.2021 | 16,173 | 0 | 283,011 | 0 | 0 | 277,853 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 63,2 | 49,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 27.12.2021 | 18,388 | 0 | 285,64 | 0 | 0 | 279,818 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 67,1 | 51,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 28.12.2021 | 20,35 | 0 | 290,573 | 0 | 0 | 284,039 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 70,8 | 53,7 | 0,46 | 0,43 | - |
| 29.12.2021 | 18,269 | 0 | 289,022 | 0 | 0 | 283,186 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 66,7 | 51,3 | 0,45 | 0,43 | - |
| 30.12.2021 | 16,048 | 0 | 284,55 | 0 | 0 | 279,445 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 62,6 | 48,9 | 0,45 | 0,43 | - |
| 31.12.2021 | 13,685 | 0 | 279,614 | 0 | 0 | 275,224 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 58,4 | 46,5 | 0,46 | 0,43 | - |
| 01.01.2022 | 13,629 | 0 | 278,689 | 0 | 0 | 274,291 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 58,5 | 46,7 | 0,46 | 0,43 | - |
| 02.01.2022 | 13,869 | 0 | 278,438 | 0 | 0 | 273,94 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 59,2 | 47,1 | 0,46 | 0,43 | - |
| 03.01.2022 | 13,321 | 0 | 276,749 | 0 | 0 | 272,365 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 58,7 | 47 | 0,46 | 0,43 | - |
| 04.01.2022 | 11,665 | 0 | 237,538 | 0 | 0 | 233,848 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 57,9 | 46 | 0,45 | 0,43 | - |
| 05.01.2022 | 14,015 | 0 | 277,199 | 0 | 0 | 272,668 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 59,6 | 47,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 06.01.2022 | 13,806 | 0 | 250,97 | 0 | 0 | 246,673 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 61 | 47,6 | 0,45 | 0,43 | - |
| 07.01.2022 | 16,151 | 0 | 282,246 | 0 | 0 | 277,071 | 0 | 0 | 23 | 264 | 0 | 1 | 63,4 | 49,5 | 0,46 | 0,43 | - |
| 08.01.2022 | 16,012 | 0 | 282,335 | 0 | 0 | 277,214 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 63 | 49,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 09.01.2022 | 15,853 | 0 | 282,199 | 0 | 0 | 277,137 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 62,6 | 49 | 0,46 | 0,43 | - |
| 10.01.2022 | 16,449 | 0 | 283,281 | 0 | 0 | 278,056 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 63,5 | 49,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 11.01.2022 | 15,778 | 0 | 282,494 | 0 | 0 | 277,536 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 61,9 | 48,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 12.01.2022 | 15,687 | 0 | 263,978 | 0 | 0 | 259,173 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 63,1 | 48,7 | 0,46 | 0,43 | - |
| 13.01.2022 | 14,17 | 0 | 280,217 | 0 | 0 | 275,714 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 59 | 46,8 | 0,46 | 0,43 | - |
| 14.01.2022 | 13,699 | 0 | 278,384 | 0 | 0 | 274,002 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 58,5 | 46,5 | 0,46 | 0,43 | - |
| 15.01.2022 | 14,343 | 0 | 278,725 | 0 | 0 | 274,089 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 60,1 | 47,6 | 0,46 | 0,43 | - |
| 16.01.2022 | 15,228 | 0 | 280,237 | 0 | 0 | 275,338 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 61,7 | 48,5 | 0,46 | 0,43 | - |
| 17.01.2022 | 14,943 | 0 | 279,598 | 0 | 0 | 274,744 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 61,5 | 48,5 | 0,46 | 0,43 | - |
| 18.01.2022 | 14,657 | 0 | 279,418 | 0 | 0 | 274,729 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 60,5 | 47,7 | 0,46 | 0,43 | - |
| 19.01.2022 | 14,513 | 0 | 279,293 | 0 | 0 | 274,653 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 60,1 | 47,5 | 0,46 | 0,43 | - |
| 20.01.2022 | 15,585 | 0 | 280,237 | 0 | 0 | 275,212 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 62,6 | 49,1 | 0,46 | 0,43 | - |
| 21.01.2022 | 15,635 | 0 | 280,432 | 0 | 0 | 275,375 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 62,8 | 49,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 22.01.2022 | 15,426 | 0 | 280,304 | 0 | 0 | 275,346 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 62,1 | 48,8 | 0,46 | 0,43 | - |
| 23.01.2022 | 15,199 | 0 | 281,104 | 0 | 0 | 276,26 | 0 | 0 | 24 | 264 | 0 | 0 | 61,3 | 48,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| Итого: | 476,115 | 0 | 8632,705 | 0 | 0 | 8480,497 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 113,718 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2021 | 3286,558 | 72087,381 | 0 | 0 | 71101,661 | 0 | 0 | 10931 | 1085 |
| 23.01.2022 | 3762,673 | 80720,084 | 0 | 0 | 79582,156 | 0 | 0 | 11674 | 1086 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.01.2022 13:05:11