

#116814#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Хоум-Партнер, ООО, УК
Адрес потребителя: Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента: 4317
Порядковый номер: 7325
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 3556
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,319	0	40,57	0	0	39,952	0	0	24	0	0	2	57,3	49,4	0	0,39	0,35	0	-
25.01.2025	0,255	0	40,463	0	0	39,932	0	0	24	0	0	2	53,1	46,7	0	0,38	0,34	0	-
26.01.2025	0,243	0	40,448	0	0	39,941	0	0	24	0	0	2	51,9	45,9	0	0,38	0,34	0	-
27.01.2025	0,22	0	40,41	0	0	39,926	0	0	24	0	0	2	50,7	45,2	0	0,37	0,34	0	-
28.01.2025	0,189	0	40,365	0	0	39,924	0	0	24	0	0	2	48,4	43,7	0	0,37	0,33	0	-
29.01.2025	0,198	0	40,393	0	0	39,935	0	0	24	0	0	2	49,3	44,4	0	0,37	0,33	0	-
30.01.2025	0,209	0	40,39	0	0	39,922	0	0	24	0	0	2	49,9	44,6	0	0,37	0,33	0	-
31.01.2025	0,255	0	40,47	0	0	39,935	0	0	24	0	0	2	53,4	47	0	0,38	0,34	0	-
01.02.2025	0,321	0	40,615	0	0	39,989	0	0	24	0	0	2	57,7	49,7	0	0,39	0,35	0	-
02.02.2025	0,347	0	40,663	0	0	40,005	0	0	24	0	0	0	59,2	50,6	0	0,39	0,35	0	-
03.02.2025	0,363	0	40,678	0	0	39,99	0	0	24	0	0	2	60,7	51,6	0	0,4	0,36	0	-
04.02.2025	0,327	0	40,625	0	0	39,987	0	0	24	0	0	0	58,3	50,1	0	0,39	0,35	0	-
05.02.2025	0,343	0	40,688	0	0	40,028	0	0	24	0	0	0	59,3	50,7	0	0,39	0,35	0	-
06.02.2025	0,283	0	40,528	0	0	39,956	0	0	24	0	0	2	55,1	48	0	0,38	0,34	0	-
07.02.2025	0,338	0	40,595	0	0	39,963	0	0	24	0	0	0	58	49,6	0	0,39	0,35	0	-
08.02.2025	0,407	0	40,745	0	0	40,015	0	0	24	0	0	0	62,6	52,4	0	0,41	0,37	0	-
09.02.2025	0,43	0	40,785	0	0	40,024	0	0	24	0	0	0	64	53,2	0	0,41	0,37	0	-
10.02.2025	0,456	0	40,738	0	0	39,946	0	0	24	0	0	0	65,4	54	0	0,41	0,37	0	-
11.02.2025	0,454	0	40,713	0	0	39,934	0	0	24	0	0	0	64,8	53,4	0	0,41	0,37	0	-
12.02.2025	0,45	0	40,7	0	0	39,933	0	0	24	0	0	0	64,3	53	0	0,41	0,37	0	-
13.02.2025	0,436	0	40,655	0	0	39,912	0	0	24	0	0	0	63,3	52,3	0	0,41	0,37	0	-
14.02.2025	0,439	0	40,613	0	0	39,87	0	0	24	0	0	0	63,3	52,3	0	0,41	0,37	0	-
15.02.2025	0,452	0	40,64	0	0	39,875	0	0	24	0	0	0	64,2	52,9	0	0,41	0,37	0	-
16.02.2025	0,448	0	40,683	0	0	39,913	0	0	24	0	0	0	64,4	53,2	0	0,41	0,37	0	-
17.02.2025	0,44	0	40,67	0	0	39,911	0	0	24	0	0	0	63,9	52,9	0	0,41	0,37	0	-
18.02.2025	0,411	0	40,615	0	0	39,895	0	0	24	0	0	0	62,2	51,9	0	0,41	0,37	0	-
19.02.2025	0,391	0	40,595	0	0	39,901	0	0	24	0	0	2	61	51,2	0	0,41	0,37	0	-
20.02.2025	0,422	0	40,718	0	0	39,977	0	0	24	0	0	0	63,1	52,5	0	0,41	0,37	0	-
21.02.2025	0,417	0	40,668	0	0	39,94	0	0	24	0	0	0	62,5	52,1	0	0,41	0,37	0	-
22.02.2025	0,388	0	40,62	0	0	39,932	0	0	24	0	0	0	60,7	51	0	0,41	0,36	0	-
23.02.2025	0,372	0	40,61	0	0	39,937	0	0	24	0	0	0	60	50,7	0	0,41	0,37	0	-
Итого:	11,023	0	1258,669	0	0	1238,3	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,023																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2025	601,485	61295,703	0	0	60322,152	0	0	35064,03	768	33200,55	0
23.02.2025	612,506	62554,371	0	0	61560,453	0	0	35808,03	1512	33200,55	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:39:44