

#207778#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель: Хоум-Партнер, ООО, УК
Адрес потребителя: Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента: 4317
Порядковый номер: 7325
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 3556
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,518	0	41,788	0	0	40,971	0	0	24	0	524288	0	65,2	52,6	0	0,02	0,13	0	-9,4
25.01.2026	0,519	0	41,795	0	0	40,973	0	0	24	0	524288	0	65,4	52,8	0	0,02	0,02	0	-7,3
26.01.2026	0,501	0	41,2	0	0	40,396	0	0	24	0	524288	0	65,2	52,7	0	0,02	0,04	0	-4,4
27.01.2026	0,493	0	41,763	0	0	40,946	0	0	24	0	524288	0	65,2	53,2	0	0,02	0,02	0	-3,8
28.01.2026	0,485	0	41,805	0	0	40,997	0	0	24	0	524288	0	64,8	53	0	0,02	0,1	0	-6
29.01.2026	0,513	0	41,23	0	0	40,41	0	0	24	0	524288	0	65,9	53,1	0	0,03	0,07	0	-9,7
30.01.2026	0,533	0	41,855	0	0	41,013	0	0	24	0	524288	0	66,2	53,2	0	0,03	0,16	0	-12,4
31.01.2026	0,541	0	41,883	0	0	41,042	0	0	24	0	524288	0	66,2	53	0	0,02	0,2	0	-13,8
01.02.2026	0,547	0	39,985	0	0	39,189	0	0	24	0	786432	0	65,9	51,7	0	0,03	0,25	0	-18,9
02.02.2026	0,573	0	41,918	0	0	41,061	0	0	24	0	524288	0	66,9	52,9	0	0,03	0,13	0	-20,1
03.02.2026	0,581	0	40,775	0	0	39,922	0	0	24	0	524288	0	67,7	53,1	0	0,03	0,08	0	-18
04.02.2026	0,584	0	41,888	0	0	41,004	0	0	24	0	524288	0	68	53,8	0	0,03	0,02	0	-12,3
05.02.2026	0,586	0	41,905	0	0	40,989	0	0	24	0	524288	0	69,5	55,2	0	0,03	0,01	0	-7,6
06.02.2026	0,55	0	41,763	0	0	40,873	0	0	24	0	524288	0	68,4	55	0	0,03	0,04	0	-3,2
07.02.2026	0,508	0	41,828	0	0	40,977	0	0	24	0	524288	0	66,7	54,3	0	0,02	0,05	0	-3,3
08.02.2026	0,478	0	39,86	0	0	39,071	0	0	24	0	786432	0	65,7	53,2	0	0,03	0,13	0	-4,9
09.02.2026	0,485	0	35,148	0	0	34,448	0	0	24	0	786432	0	65,9	51,2	0	0,03	0,13	0	-12,1
10.02.2026	0,508	0	39,76	0	0	38,96	0	0	24	0	786432	0	66,2	53	0	0,03	0,06	0	-12,4
11.02.2026	0,489	0	41,758	0	0	40,93	0	0	24	0	524288	0	65,7	53,8	0	0,03	0,04	0	-3,8
12.02.2026	0,462	0	41,71	0	0	40,914	0	0	24	0	524288	0	64,4	53,1	0	0,02	0,02	0	-0,7
13.02.2026	0,446	0	40,848	0	0	40,084	0	0	24	0	524288	0	63,6	52,5	0	0,02	0,07	0	-1,2
14.02.2026	0,479	0	38,213	0	0	37,448	0	0	24	0	524288	0	66	52,9	0	0,03	0,1	0	-6,7
15.02.2026	0,515	0	37,415	0	0	36,622	0	0	24	0	786432	0	68,2	53,3	0	0,03	0,08	0	-11,2
16.02.2026	0,563	0	41,478	0	0	40,577	0	0	24	0	524288	0	69,1	55,3	0	0,03	0,03	0	-
17.02.2026	0,559	0	41,905	0	0	41,005	0	0	24	0	524288	0	68,7	55,1	0	0,03	0,07	0	-
Итого:	13,016	0	1021,476	0	0	1000,822	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,016																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	664,727	68987,742	0	0	67895,617	0	0	39683,18	768	37341,42	0
17.02.2026	677,743	70009,211	0	0	68896,438	0	0	40283,18	1368	37341,42	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:23:14