

#283233#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК
Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
4317
7325
ВКТ-9
3556
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	0,535	0	41,868	0	0	40,988	0	0	24	0	524288	0	67,9	54,8	0	0,03	0,07	0	-
19.02.2026	0,489	0	41,78	0	0	40,95	0	0	24	0	524288	0	65,8	53,8	0	0,02	0,16	0	-
20.02.2026	0,472	0	41,638	0	0	40,831	0	0	24	0	524288	0	64,9	53,3	0	0,02	0,15	0	-
21.02.2026	0,47	0	41,788	0	0	40,981	0	0	24	0	524288	0	64,8	53,3	0	0,03	0,11	0	-
22.02.2026	0,41	0	41,375	0	0	40,649	0	0	24	0	524288	0	61,5	51,4	0	0,02	0,2	0	-
23.02.2026	0,418	0	41,685	0	0	40,938	0	0	24	0	524288	0	62,3	52	0	0,02	0,09	0	-
24.02.2026	0,402	0	41,633	0	0	40,905	0	0	24	0	524288	0	61,4	51,6	0	0,02	0,19	0	-
25.02.2026	0,416	0	41,675	0	0	40,929	0	0	24	0	524288	0	62,2	52	0	0,02	0,17	0	-
26.02.2026	0,393	0	41,64	0	0	40,922	0	0	24	0	524288	0	61	51,3	0	0,02	0,18	0	-
27.02.2026	0,329	0	41,06	0	0	40,435	0	0	24	0	524288	2	57	48,8	0	0,02	0,16	0	-
28.02.2026	0,292	0	40,953	0	0	40,368	0	0	24	0	524288	0	55	47,7	0	0,02	0,17	0	-
01.03.2026	0,345	0	41,545	0	0	40,88	0	0	24	0	524288	2	58,6	50,1	0	0,02	0,1	0	-
02.03.2026	0,355	0	41,518	0	0	40,835	0	0	24	0	524288	0	59,4	50,7	0	0,02	0,1	0	-
03.03.2026	0,309	0	41,1	0	0	40,485	0	0	24	0	524288	2	56,4	48,8	0	0,02	0,13	0	-
04.03.2026	0,365	0	41,53	0	0	40,836	0	0	24	0	524288	0	60	51	0	0,03	0,06	0	-
05.03.2026	0,358	0	41,395	0	0	40,71	0	0	24	0	524288	0	59,6	50,8	0	0,03	0,08	0	-
06.03.2026	0,345	0	40,5	0	0	39,849	0	0	24	0	524288	0	58,7	49,9	0	0,02	0,12	0	-
07.03.2026	0,3	0	40,255	0	0	39,666	0	0	24	0	524288	2	55,7	48	0	0,02	0,13	0	-
08.03.2026	0,29	0	39,94	0	0	39,365	0	0	24	0	786432	2	55,2	47,6	0	0,04	0,14	0	-
09.03.2026	0,266	0	41,35	0	0	40,777	0	0	24	0	786432	2	54	47,4	0	0,03	0,16	0	-
10.03.2026	0,242	0	41,275	0	0	40,734	0	0	24	0	524288	2	52,6	46,6	0	0,02	0,17	0	-
11.03.2026	0,207	0	41,193	0	0	40,696	0	0	24	0	524288	2	50,4	45,3	0	0,01	0,18	0	-
12.03.2026	0,242	0	40,493	0	0	39,971	0	0	24	0	524288	2	52,3	46,2	0	0,02	0,17	0	-
13.03.2026	0,22	0	41,245	0	0	40,718	0	0	24	0	524288	2	51,9	46,4	0	0,02	0,18	0	-
14.03.2026	0,177	0	41,14	0	0	40,685	0	0	24	0	524288	2	48,4	44	0	0,01	0,18	0	-
15.03.2026	0,246	0	40,718	0	0	40,191	0	0	24	0	524288	2	52,4	46,2	0	0,02	0,08	0	-
16.03.2026	0,306	0	41,553	0	0	40,916	0	0	24	0	0	0	57,2	49,8	0	0,03	0	0	-
17.03.2026	0,3	0	40,718	0	0	40,12	0	0	24	0	524288	2	55,9	48,4	0	0,03	0,12	0	-
18.03.2026	0,329	0	40,928	0	0	40,288	0	0	24	0	524288	0	57,7	49,4	0	0,03	0,11	0	-
Итого:	9,828	0	1195,491	0	0	1176,618	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,828																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	677,743	70009,211	0	0	68896,438	0	0	40283,18	768	37341,42	0
18.03.2026	687,573	71204,711	0	0	70073,062	0	0	40979,18	1464	37341,42	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:18:33