

#163137#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель	Хоум-Партнер, ООО, УК
Адрес потребителя	Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента	4317
Порядковый номер	7325
Тип теплосчётчика	ВКТ-9
Заводской номер	3556
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	18,7	21,2	0	0,18	0,3	0	-
02.10.2025	0,12	0	8,81	0	0	8,698	0	0	8,85	15,15	786433	32774	52,4	27,2	0	0,31	0,2	0	-
03.10.2025	0,279	0	23,885	0	0	23,56	0	0	24	0	786432	0	53,9	42,1	0	0,23	0,02	0	-
04.10.2025	0,25	0	22,772	0	0	22,479	0	0	24	0	262144	0	52,4	41,4	0	0,23	0,01	0	-
05.10.2025	0,159	0	22,29	0	0	22,04	0	0	24	0	0	0	48,9	41,7	0	0,01	0,01	0	-
06.10.2025	0,151	0	22,13	0	0	21,887	0	0	24	0	786432	0	48,3	41,4	0	0,01	0,03	0	-
07.10.2025	0,17	0	21,375	0	0	21,116	0	0	24	0	786432	0	50,7	42,6	0	0,08	0,1	0	-
08.10.2025	0,159	0	21,427	0	0	21,178	0	0	24	0	786432	0	49,7	42,2	0	0,08	0,12	0	-
09.10.2025	0,106	0	16,367	0	0	16,191	0	0	18,23	5,77	786432	32774	47,9	40,5	0	0,1	0,21	0	-
10.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	24	28,4	0	0,4	0,3	0	-
11.10.2025	0,097	0	14,953	0	0	14,798	0	0	8,02	15,98	786433	32774	47	29	0	0,27	0,21	0	-
12.10.2025	0,202	0	42,03	0	0	41,579	0	0	24	0	524288	2	47,8	42,9	0	0,07	0,06	0	-
13.10.2025	0,259	0	41,923	0	0	41,403	0	0	24	0	524288	0	51,6	45,4	0	0,4	0,1	0	-
14.10.2025	0,274	0	41,96	0	0	41,407	0	0	24	0	786432	2	53	46,4	0	0,23	0,13	0	-
15.10.2025	0,229	0	42,095	0	0	41,591	0	0	24	0	786432	2	50,4	44,9	0	0,07	0,19	0	-
16.10.2025	0,211	0	41,745	0	0	41,261	0	0	24	0	786432	2	49,7	44,5	0	0,04	0,2	0	-
17.10.2025	0,186	0	41,22	0	0	40,753	0	0	24	0	786432	2	49,1	44,5	0	0,01	0,22	0	-
18.10.2025	0,26	0	40,52	0	0	39,965	0	0	24	0	786432	2	54,1	47,6	0	0,15	0,09	0	-
19.10.2025	0,28	0	38,423	0	0	37,878	0	0	24	0	786432	0	55,4	47,9	0	0,46	0,16	0	-
20.10.2025	0,322	0	39,415	0	0	38,814	0	0	24	0	786432	2	57,6	49,3	0	0,6	0,15	0	-
21.10.2025	0,298	0	40,418	0	0	39,828	0	0	24	0	786432	0	56,2	48,7	0	0,48	0,16	0	-
22.10.2025	0,245	0	41,155	0	0	40,62	0	0	24	0	786432	2	52,6	46,6	0	0,16	0,21	0	-
23.10.2025	0,175	0	41,235	0	0	40,783	0	0	24	0	786432	0	48,3	43,9	0	0,01	0,3	0	-
Итого:	4,432	0	666,148	0	0	657,829	0	0	467,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,432																		

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 467,1

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
30.09.2025	625,871	64552,957	0	0	63532,012	0	0	37017,05	0	37247,55	768
23.10.2025	630,303	65219,109	0	0	64189,84	0	0	37484,15	467,1	37332,45	852,9

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2025 8:02:54