

#166559#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)

4317

7325

ВКТ-9

3556

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,174	0	41,243	0	0	40,796	0	0	24	0	786432	2	48	43,7	0	0,01	0,3	0	-
25.10.2025	0,229	0	41,045	0	0	40,527	0	0	24	0	786432	0	51,8	46,1	0	0,02	0,2	0	-
26.10.2025	0,235	0	37,55	0	0	37,065	0	0	23,08	0,92	786433	32774	52,4	45,9	0	0,07	0,16	0	-
27.10.2025	0,284	0	41,473	0	0	40,875	0	0	24	0	786432	0	55,5	48,5	0	0,1	0,13	0	-
28.10.2025	0,253	0	41,14	0	0	40,592	0	0	24	0	786432	2	53,3	47	0	0,06	0,17	0	-
29.10.2025	0,249	0	41,363	0	0	40,815	0	0	24	0	786432	0	53,1	46,9	0	0,07	0,19	0	-
30.10.2025	0,219	0	41,06	0	0	40,553	0	0	24	0	786432	2	51,2	45,8	0	0,08	0,26	0	-
31.10.2025	0,229	0	40,193	0	0	39,698	0	0	24	0	786432	2	51,2	45,4	0	0,05	0,27	0	-
01.11.2025	0,283	0	41,098	0	0	40,516	0	0	24	0	786432	2	55,1	48,1	0	0,31	0,19	0	-
02.11.2025	0,204	0	41,328	0	0	40,836	0	0	24	0	786432	0	50,3	45,2	0	0,04	0,3	0	-
03.11.2025	0,196	0	40,8	0	0	40,336	0	0	24	0	786432	2	49,2	44,3	0	0,02	0,25	0	-
04.11.2025	0,241	0	41,258	0	0	40,719	0	0	24	0	786432	0	52,7	46,7	0	0,06	0,21	0	-
05.11.2025	0,186	0	41,273	0	0	40,81	0	0	24	0	786432	2	48,8	44,2	0	0,01	0,29	0	-
06.11.2025	0,211	0	40,39	0	0	39,906	0	0	24	0	786432	2	50,4	45,1	0	0,05	0,22	0	-
07.11.2025	0,279	0	41,178	0	0	40,595	0	0	24	0	786432	2	54,9	48	0	0,09	0,1	0	-
08.11.2025	0,332	0	41,59	0	0	40,937	0	0	24	0	786432	0	58,3	50,3	0	0,38	0,08	0	-
09.11.2025	0,321	0	41,593	0	0	40,945	0	0	24	0	786432	0	57,8	49,9	0	0,07	0,05	0	-
10.11.2025	0,291	0	41,518	0	0	40,907	0	0	24	0	524288	0	56	48,9	0	0,02	0,23	0	-
11.11.2025	0,264	0	41,463	0	0	40,895	0	0	24	0	786432	2	54	47,5	0	0,03	0,24	0	-
12.11.2025	0,281	0	41,328	0	0	40,743	0	0	24	0	786432	0	54,9	48	0	0,1	0,18	0	-
13.11.2025	0,226	0	41,39	0	0	40,87	0	0	24	0	786432	2	51,7	46,1	0	0,08	0,25	0	-
14.11.2025	0,225	0	41,378	0	0	40,874	0	0	24	0	524288	0	50,8	45,3	0	0,02	0,21	0	-
15.11.2025	0,342	0	41,465	0	0	40,802	0	0	24	0	786432	2	58,7	50,4	0	0,18	0,05	0	-
16.11.2025	0,404	0	41,728	0	0	40,994	0	0	24	0	786432	0	62,4	52,7	0	0,86	0,06	0	-
17.11.2025	0,347	0	38,115	0	0	37,475	0	0	24	0	786432	0	60,5	50,3	0	0,38	0,18	0	-
18.11.2025	0,332	0	16,51	0	0	16,25	0	0	18,62	5,38	786433	32774	58,3	34,4	0	0,22	0,28	0	-
19.11.2025	0,41	0	32,993	0	0	32,424	0	0	21,33	2,67	786433	32774	61,3	47,7	0	0,41	0,17	0	-
20.11.2025	0,484	0	41,628	0	0	40,864	0	0	24	0	786432	0	63,4	51,7	0	0,46	0,03	0	-
21.11.2025	0,484	0	41,61	0	0	40,838	0	0	24	0	786432	0	63,6	51,8	0	0,26	0,09	0	-
22.11.2025	0,458	0	41,475	0	0	40,731	0	0	24	0	786432	0	62,4	51,1	0	0,12	0,18	0	-
23.11.2025	0,522	0	41,685	0	0	40,88	0	0	24	0	524288	0	65,6	53	0	0,93	0,08	0	-
Итого:	9,195	0	1239,861	0	0	1222,068	0	0	735,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,195																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч735,03

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2025	630,303	65219,109	0	0	64189,84	0	0	37484,15	467,1	37332,45	276,9
23.11.2025	639,498	66458,969	0	0	65411,91	0	0	38219,18	1202,13	37341,42	285,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:14:58