

#190666#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель: Хоум-Партнер, ООО, УК
Адрес потребителя: Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента: 4317
Порядковый номер: 7325
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 3556
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,536	0	41,683	0	0	40,854	0	0	24	0	786432	0	66,6	53,7	0	0,95	0,1	0	-3,9
25.11.2025	0,465	0	41,628	0	0	40,834	0	0	24	0	786432	0	64,7	53,4	0	0,5	0,22	0	-0,9
26.11.2025	0,414	0	41,595	0	0	40,851	0	0	24	0	786432	0	62,4	52,3	0	0,27	0,23	0	-0,4
27.11.2025	0,405	0	41,578	0	0	40,841	0	0	24	0	786432	0	62,1	52,2	0	0,28	0,19	0	-1,3
28.11.2025	0,403	0	41,595	0	0	40,862	0	0	24	0	786432	0	61,8	51,9	0	0,09	0,22	0	-0,4
29.11.2025	0,399	0	41,608	0	0	40,87	0	0	24	0	524288	0	61,9	52,1	0	0,03	0,2	0	-0,3
30.11.2025	0,407	0	41,623	0	0	40,888	0	0	24	0	786432	0	61,9	52	0	0,22	0,21	0	-0,5
01.12.2025	0,407	0	41,6	0	0	40,858	0	0	24	0	786432	0	62,2	52,2	0	0,15	0,21	0	-
02.12.2025	0,406	0	41,633	0	0	40,898	0	0	24	0	786432	0	61,7	51,8	0	0,04	0,18	0	-
03.12.2025	0,392	0	41,573	0	0	40,85	0	0	24	0	786432	0	61,3	51,6	0	0,02	0,24	0	-
04.12.2025	0,373	0	41,538	0	0	40,831	0	0	24	0	524288	0	60,6	51,4	0	0,02	0,26	0	-
05.12.2025	0,326	0	41,455	0	0	40,807	0	0	24	0	786432	0	57,8	49,8	0	0,02	0,26	0	-
06.12.2025	0,275	0	41,373	0	0	40,798	0	0	24	0	524288	0	54,4	47,6	0	0,01	0,3	0	-
07.12.2025	0,32	0	41,485	0	0	40,835	0	0	24	0	524288	0	58	50,1	0	0,02	0,23	0	-
08.12.2025	0,314	0	41,46	0	0	40,811	0	0	24	0	524288	0	57,9	50,2	0	0,02	0,2	0	-
09.12.2025	0,246	0	40,935	0	0	40,393	0	0	24	0	786432	2	53,1	46,9	0	0,01	0,27	0	-
10.12.2025	0,224	0	41,26	0	0	40,742	0	0	24	0	524288	0	51,6	46,1	0	0,01	0,29	0	-
11.12.2025	0,242	0	41,045	0	0	40,522	0	0	24	0	524288	2	52,1	46	0	0,02	0,28	0	-
12.12.2025	0,272	0	41,115	0	0	40,55	0	0	24	0	524288	0	54,1	47,4	0	0,02	0,22	0	-
13.12.2025	0,333	0	41,463	0	0	40,807	0	0	24	0	786432	0	58,2	50,1	0	0,03	0,04	0	-
14.12.2025	0,297	0	41,405	0	0	40,797	0	0	24	0	524288	0	56	48,7	0	0,02	0,18	0	-
15.12.2025	0,354	0	41,495	0	0	40,813	0	0	24	0	524288	0	59,5	50,8	0	0,03	0,02	0	-
16.12.2025	0,376	0	41,535	0	0	40,821	0	0	24	0	524288	0	60,9	51,7	0	0,03	0,05	0	-
17.12.2025	0,405	0	40,548	0	0	39,81	0	0	24	0	524288	0	62,8	52,5	0	0,04	0,05	0	-
18.12.2025	0,394	0	41,593	0	0	40,847	0	0	24	0	524288	0	62,2	52,6	0	0,02	0,1	0	-
19.12.2025	0,349	0	40,793	0	0	40,118	0	0	24	0	786432	0	59,7	50,9	0	0,03	0,19	0	-
20.12.2025	0,303	0	41,413	0	0	40,791	0	0	24	0	524288	0	56,6	49,1	0	0,01	0,3	0	-
21.12.2025	0,31	0	40,765	0	0	40,148	0	0	24	0	786432	2	56,9	49,1	0	0,02	0,24	0	-
22.12.2025	0,324	0	41,345	0	0	40,692	0	0	24	0	524288	0	58,2	50,2	0	0,02	0,18	0	-
23.12.2025	0,405	0	41,085	0	0	40,336	0	0	24	0	786432	0	62,8	52,8	0	0,04	0,09	0	-
Итого:	10,676	0	1241,222	0	0	1220,875	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,676																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.11.2025	639,498	66458,969	0	0	65411,91	0	0	38219,18	759,03	37341,42	8,97
23.12.2025	650,174	67700,195	0	0	66632,781	0	0	38939,18	1479,03	37341,42	8,97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2025 7:32:34