

#10804#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 13, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8558
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19083661
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2021 | 1,278 | 0 | 16,276 | 0 | 0 | 15,955 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 46,7 | 0,28 | 0,16 | - |
| 25.07.2021 | 1,283 | 0 | 16,709 | 0 | 0 | 16,382 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 46,8 | 0,28 | 0,16 | - |
| 26.07.2021 | 1,321 | 0 | 16,566 | 0 | 0 | 16,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 46,3 | 0,28 | 0,16 | - |
| 27.07.2021 | 1,206 | 0 | 16,764 | 0 | 0 | 16,437 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 47,8 | 0,32 | 0,19 | - |
| 28.07.2021 | 1,236 | 0 | 14,781 | 0 | 0 | 14,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 46,3 | 0,36 | 0,23 | - |
| 29.07.2021 | 1,238 | 0 | 14,776 | 0 | 0 | 14,477 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 46,3 | 0,37 | 0,23 | - |
| 30.07.2021 | 1,366 | 0 | 15,734 | 0 | 0 | 15,416 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 45,5 | 0,37 | 0,23 | - |
| 31.07.2021 | 1,285 | 0 | 15,319 | 0 | 0 | 15,011 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 46,2 | 0,37 | 0,24 | - |
| 01.08.2021 | 1,397 | 0 | 16,329 | 0 | 0 | 16,001 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 45,6 | 0,37 | 0,24 | - |
| 02.08.2021 | 1,363 | 0 | 16,105 | 0 | 0 | 15,781 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 45,9 | 0,37 | 0,24 | - |
| 03.08.2021 | 1,414 | 0 | 16,55 | 0 | 0 | 16,219 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 45,5 | 0,37 | 0,24 | - |
| 04.08.2021 | 1,387 | 0 | 15,849 | 0 | 0 | 15,528 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 45,4 | 0,36 | 0,24 | - |
| 05.08.2021 | 1,376 | 0 | 15,904 | 0 | 0 | 15,583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 45,5 | 0,36 | 0,24 | - |
| 06.08.2021 | 1,388 | 0 | 16,909 | 0 | 0 | 16,574 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 46 | 0,36 | 0,24 | - |
| 07.08.2021 | 1,472 | 0 | 17,741 | 0 | 0 | 17,388 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 45,9 | 0,34 | 0,21 | - |
| 08.08.2021 | 1,047 | 0 | 12,32 | 0 | 0 | 12,073 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 45,6 | 0,36 | 0,24 | - |
| 09.08.2021 | 0,695 | 0 | 7,364 | 0 | 0 | 7,216 | 0 | 0 | 17 | 7 | 66,6 | 43,6 | 0,37 | 0,24 | - |
| 10.08.2021 | 1,45 | 0 | 16,667 | 0 | 0 | 16,333 | 0 | 0 | 10 | 14 | 66,5 | 45,3 | 0,36 | 0,24 | - |
| 11.08.2021 | 1,422 | 0 | 16,698 | 0 | 0 | 16,363 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 45,6 | 0,36 | 0,22 | - |
| 12.08.2021 | 1,42 | 0 | 16,774 | 0 | 0 | 16,438 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 45,7 | 0,36 | 0,24 | - |
| 13.08.2021 | 1,477 | 0 | 16,639 | 0 | 0 | 16,303 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 45 | 0,36 | 0,24 | - |
| 14.08.2021 | 1,542 | 0 | 17,257 | 0 | 0 | 16,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 44,7 | 0,36 | 0,24 | - |
| 15.08.2021 | 1,582 | 0 | 17,267 | 0 | 0 | 16,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 44,3 | 0,36 | 0,24 | - |
| 16.08.2021 | 1,473 | 0 | 16,864 | 0 | 0 | 16,526 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 45,1 | 0,35 | 0,24 | - |
| 17.08.2021 | 1,525 | 0 | 17,605 | 0 | 0 | 17,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 45,2 | 0,36 | 0,24 | - |
| 18.08.2021 | 1,498 | 0 | 17,499 | 0 | 0 | 17,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 45,4 | 0,36 | 0,24 | - |
| 19.08.2021 | 1,481 | 0 | 17,164 | 0 | 0 | 16,821 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 45,3 | 0,36 | 0,24 | - |
| 20.08.2021 | 1,498 | 0 | 16,4 | 0 | 0 | 16,066 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 44,7 | 0,36 | 0,24 | - |
| 21.08.2021 | 1,545 | 0 | 16,864 | 0 | 0 | 16,523 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 44,4 | 0,36 | 0,24 | - |
| 22.08.2021 | 1,605 | 0 | 17,734 | 0 | 0 | 17,378 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 44,4 | 0,36 | 0,23 | - |
| 23.08.2021 | 1,586 | 0 | 17,221 | 0 | 0 | 16,877 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 44 | 0,36 | 0,24 | - |
| Итого: | 42,856 | 0 | 500,649 | 0 | 0 | 490,625 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,236 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 723

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.07.2021 | 3811,487 | 35176,837 | 0 | 0 | 34363,943 | 0 | 0 | 17174 | 43 |
| 23.08.2021 | 3854,34 | 35677,485 | 0 | 0 | 34854,572 | 0 | 0 | 17897 | 64 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 7:39:44