

#148609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 13, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8558
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19083661
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,421	0	15,644	0	0	15,337	0	0	24	0	65,7	43,6	0,37	0,3	-
25.08.2025	1,36	0	15,574	0	0	15,274	0	0	24	0	64,9	43,7	0,37	0,3	-
26.08.2025	1,349	0	13,269	0	0	13,001	0	0	24	0	66,7	41,9	0,38	0,3	-
27.08.2025	1,352	0	13,22	0	0	12,952	0	0	24	0	66,9	42	0,38	0,3	-
28.08.2025	1,321	0	12,757	0	0	12,498	0	0	24	0	66,9	41,7	0,38	0,3	-
29.08.2025	1,297	0	12,163	0	0	11,914	0	0	24	0	67,2	41,2	0,38	0,3	-
30.08.2025	1,258	0	12,064	0	0	11,818	0	0	24	0	66,9	41,5	0,38	0,3	-
31.08.2025	1,396	0	13,486	0	0	13,213	0	0	24	0	66,8	41,6	0,38	0,3	-
01.09.2025	1,311	0	12,69	0	0	12,43	0	0	24	0	67,2	42	0,38	0,3	-
02.09.2025	1,332	0	12,618	0	0	12,36	0	0	24	0	67,1	41,4	0,38	0,3	-
03.09.2025	1,221	0	11,914	0	0	11,672	0	0	24	0	66,9	42	0,38	0,3	-
04.09.2025	1,284	0	12,328	0	0	12,076	0	0	24	0	67	41,6	0,38	0,3	-
05.09.2025	1,224	0	11,533	0	0	11,295	0	0	24	0	67,3	41,4	0,38	0,3	-
06.09.2025	1,239	0	11,966	0	0	11,721	0	0	24	0	67,3	42	0,38	0,3	-
07.09.2025	1,374	0	12,858	0	0	12,593	0	0	24	0	67,4	41,4	0,38	0,3	-
08.09.2025	1,224	0	11,569	0	0	11,331	0	0	24	0	67,3	41,5	0,38	0,3	-
09.09.2025	1,258	0	12,11	0	0	11,862	0	0	24	0	67,2	41,8	0,38	0,3	-
10.09.2025	1,193	0	11,851	0	0	11,609	0	0	24	0	67,2	42,6	0,38	0,3	-
11.09.2025	1,227	0	12,266	0	0	12,016	0	0	24	0	67,1	42,7	0,38	0,3	-
12.09.2025	1,242	0	12,025	0	0	11,777	0	0	24	0	67,4	42,2	0,38	0,3	-
13.09.2025	1,202	0	12,16	0	0	11,911	0	0	24	0	67,2	43,1	0,38	0,3	-
14.09.2025	1,416	0	13,505	0	0	13,229	0	0	24	0	67,2	41,7	0,38	0,3	-
15.09.2025	1,302	0	12,511	0	0	12,254	0	0	24	0	67,3	41,9	0,38	0,3	-
16.09.2025	1,298	0	12,625	0	0	12,365	0	0	24	0	67,3	42,3	0,38	0,3	-
17.09.2025	1,34	0	12,875	0	0	12,612	0	0	24	0	67,2	41,8	0,38	0,3	-
18.09.2025	1,367	0	13,661	0	0	13,385	0	0	24	0	66,7	42,3	0,38	0,3	-
19.09.2025	1,287	0	12,396	0	0	12,144	0	0	24	0	67,1	41,7	0,38	0,3	-
20.09.2025	1,415	0	13,215	0	0	12,942	0	0	24	0	67,4	41,3	0,38	0,3	-
21.09.2025	1,492	0	13,948	0	0	13,661	0	0	24	0	67,4	41,3	0,38	0,3	-
22.09.2025	1,242	0	11,84	0	0	11,599	0	0	24	0	67,1	41,5	0,38	0,3	-
23.09.2025	1,313	0	12,123	0	0	11,873	0	0	24	0	67,3	41	0,38	0,3	-
Итого:	40,557	0	394,764	0	0	386,724	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,687														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	3517,399	29139,076	0	0	28461,777	0	0	20710	348
23.09.2025	3557,958	29533,837	0	0	28848,5	0	0	21454	348

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2025 7:37:08