

#283232#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 62-62В, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4248
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104178
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,723	0	85,57	84	0	82,83	82,86	0	0	24	0	0	86,4	53,5	32,85	0,7	0,7	-
19.02.2026	2,494	0	80,89	79,57	0	78,48	78,58	0	0	24	0	0	83	51,2	31,79	0,7	0,7	-
20.02.2026	2,397	0	74,54	73,18	0	72,35	72,35	0	0	24	0	0	82,6	49,5	33,11	0,7	0,7	-
21.02.2026	2,497	0	81,17	79,71	0	78,8	78,75	0	0	24	0	0	82,1	50,4	31,69	0,7	0,7	-
22.02.2026	2,092	0	71,42	70,14	0	69,5	69,37	0	0	24	0	0	78,1	48	30,07	0,7	0,7	-
23.02.2026	2,032	0	68,81	67,53	0	67,01	66,83	0	0	24	0	0	77,1	46,8	30,33	0,7	0,7	-
24.02.2026	2,109	0	71,32	69,96	0	69,44	69,25	0	0	24	0	0	76,9	46,5	30,36	0,7	0,7	-
25.02.2026	2,242	0	75,59	74,26	0	73,57	73,46	0	0	24	0	0	78,5	48	30,47	0,7	0,7	-
26.02.2026	2,106	0	75,28	74,56	0	73,33	73,75	0	0	24	0	0	76,8	48,1	28,77	0,7	0,7	-
27.02.2026	1,844	0	66,4	65,53	0	64,79	64,89	0	0	24	0	0	73,8	45,3	28,46	0,7	0,7	-
28.02.2026	1,739	0	59,14	58,7	0	57,72	58,17	0	0	24	0	0	73,8	43,7	30,1	0,7	0,7	-
01.03.2026	1,92	0	67,49	66,54	0	65,86	65,93	0	0	24	0	0	73,6	44,4	29,19	0,7	0,7	-
02.03.2026	1,924	0	67,88	66,93	0	66,22	66,29	0	0	24	0	0	73,8	44,7	29,06	0,7	0,7	-
03.03.2026	1,775	0	62,59	61,7	0	61,11	61,14	0	0	24	0	0	73,6	44,5	29,09	0,7	0,7	-
04.03.2026	2,002	0	74,34	73,35	0	72,54	72,62	0	0	24	0	0	73,9	46,3	27,6	0,7	0,7	-
05.03.2026	1,954	0	72,72	71,68	0	70,97	70,98	0	0	24	0	0	73,6	46,1	27,56	0,7	0,7	-
06.03.2026	1,93	0	68,84	67,84	0	67,18	67,17	0	0	24	0	0	74,2	45,4	28,76	0,7	0,7	-
07.03.2026	1,798	0	64,7	63,79	0	63,15	63,2	0	0	24	0	0	73,7	45,3	28,46	0,7	0,7	-
08.03.2026	1,644	0	57,73	56,87	0	56,33	56,35	0	0	24	0	0	73,7	44,4	29,22	0,7	0,7	-
09.03.2026	1,622	0	57,91	57,02	0	56,5	56,47	0	0	24	0	0	73,6	44,8	28,79	0,7	0,7	-
10.03.2026	1,564	0	53,85	53,04	0	52,55	52,56	0	0	24	0	0	73,5	43,7	29,77	0,7	0,7	-
11.03.2026	1,435	0	47,85	47,08	0	46,67	46,67	0	0	24	0	0	73,4	42,6	30,81	0,7	0,7	-
12.03.2026	1,537	0	51,75	50,96	0	50,49	50,52	0	0	24	0	0	73,9	43,5	30,46	0,7	0,7	-
13.03.2026	1,474	0	49,1	48,36	0	47,93	47,97	0	0	24	0	0	73,5	42,7	30,79	0,7	0,7	-
14.03.2026	1,366	0	45,71	44,93	0	44,62	44,58	0	0	24	0	0	73,2	42,6	30,65	0,7	0,7	-
15.03.2026	1,621	0	54,75	53,91	0	53,44	53,44	0	0	24	0	0	73,3	43	30,38	0,7	0,7	-
16.03.2026	1,79	0	62,96	62,06	0	61,45	61,51	0	0	24	0	0	73,8	44,7	29,15	0,7	0,7	-
17.03.2026	1,716	0	70,4	69,51	0	68,86	68,87	0	0	24	0	0	70	45	24,94	0,7	0,7	-
18.03.2026	1,782	0	66,86	65,85	0	65,31	65,21	0	0	24	0	0	72,3	45	27,31	0,7	0,7	-
Итого:	55,129	0	1907,56	1878,56	0	1859	1859,74	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,129																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	1643,093	83691,49	83115,26	0	81685,24	81991,8	0
18.03.2026	1698,222	85599,05	84993,82	0	83544,24	83851,54	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:18:39