

#165351#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97А, Калининград (Отопление)
5346

| Заводской номер счётчика 00122980 | Показания прибора, Гкал 23.11.2025 | Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025 | Разность показаний, Гкал |
|--|--|---|-----------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1531,201 | 1468,098 | 63.103 <i>+ регар</i> |

У 97. АИР

Подпись исполнителя _____



#164118#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 4334
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122980
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.10.2025 | - | 2,499 | 0 | 71,37 | 69,87 | 0 | 69,67 | 69,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 36,8 | 35,94 | 0,7 | 0,7 |
| 25.10.2025 | - | 2,763 | 0 | 83,09 | 81,41 | 0 | 81,14 | 80,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 38,5 | 34,07 | 0,7 | 0,7 |
| 26.10.2025 | - | 2,993 | 0 | 93,19 | 91,57 | 0 | 91,03 | 90,92 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 72,4 | 39,4 | 32,94 | 0,7 | 0,7 |
| 27.10.2025 | - | 3,126 | 0 | 101,16 | 99,69 | 0 | 98,75 | 98,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 40,9 | 31,72 | 0,7 | 0,7 |
| 28.10.2025 | - | 2,932 | 0 | 92,54 | 91,12 | 0 | 90,37 | 90,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 39,6 | 32,48 | 0,7 | 0,7 |
| 29.10.2025 | - | 2,846 | 0 | 88,62 | 87,16 | 0 | 86,59 | 86,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 39 | 32,88 | 0,7 | 0,7 |
| 30.10.2025 | - | 2,137 | 0 | 66,25 | 85,98 | 0 | 64,75 | 85,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 38,8 | 32,97 | 0,7 | 0,7 |
| 31.10.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 91,73 | 0 | 0 | 91,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 39,4 | 32,33 | 0,7 | 0,7 |
| 01.11.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 96,63 | 0 | 0 | 95,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 40,1 | 31,76 | 0,7 | 0,7 |
| 02.11.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 75,67 | 0 | 0 | 75,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 38 | 34,09 | 0,7 | 0,7 |
| 03.11.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 71,26 | 0 | 0 | 70,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 36,6 | 35,5 | 0,7 | 0,7 |
| 04.11.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 79,71 | 0 | 0 | 79,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 38 | 33,72 | 0,7 | 0,7 |
| 05.11.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 68,09 | 0 | 0 | 67,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 40,1 | 35,77 | 0,7 | 0,7 |
| 06.11.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 72,09 | 0 | 0 | 71,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 36,8 | 35,23 | 0,7 | 0,7 |
| 07.11.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 93,57 | 0 | 0 | 92,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 39,9 | 32,66 | 0,7 | 0,7 |
| 08.11.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 111,54 | 0 | 0 | 110,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 41,9 | 30,75 | 0,7 | 0,7 |
| 09.11.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 113,92 | 0 | 0 | 112,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 42,2 | 30,39 | 0,7 | 0,7 |
| 10.11.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 103,31 | 0 | 0 | 102,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 41,5 | 31,22 | 0,7 | 0,7 |
| 11.11.2025 | - | 1,365 | 0 | 41,05 | 90,09 | 0 | 40,07 | 89,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73 | 39,5 | 33,44 | 0,7 | 0,7 |
| 12.11.2025 | - | 3,01 | 0 | 93,44 | 91,86 | 0 | 91,26 | 91,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 39,6 | 33 | 0,7 | 0,7 |
| 13.11.2025 | - | 2,67 | 0 | 78,83 | 76,82 | 0 | 77 | 76,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 37,8 | 34,7 | 0,7 | 0,7 |
| 14.11.2025 | - | 2,959 | 0 | 92,92 | 91,03 | 0 | 90,77 | 90,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 39,7 | 32,63 | 0,7 | 0,7 |
| 15.11.2025 | - | 3,612 | 0 | 123,89 | 122,56 | 0 | 120,96 | 121,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73 | 43,1 | 29,88 | 0,7 | 0,7 |
| 16.11.2025 | - | 4,397 | 0 | 153,47 | 152,02 | 0 | 149,48 | 150,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 47,5 | 29,42 | 0,7 | 0,7 |
| 17.11.2025 | - | 3,912 | 0 | 134,84 | 133,18 | 0 | 131,51 | 131,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 44,8 | 29,79 | 0,7 | 0,7 |
| 18.11.2025 | - | 2,041 | 0 | 100,87 | 100,71 | 0 | 98,91 | 99,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 43,9 | 20,67 | 0,7 | 0,7 |
| 19.11.2025 | - | 3,987 | 0 | 140,92 | 139,52 | 0 | 137,5 | 138,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 45 | 29,02 | 0,7 | 0,7 |
| 20.11.2025 | - | 2,022 | 0 | 116,72 | 116,01 | 0 | 114,48 | 114,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 46,4 | 17,74 | 0,7 | 0,7 |
| 21.11.2025 | - | 4,308 | 0 | 149,21 | 146,5 | 0 | 145,42 | 145,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 46,2 | 29,64 | 0,7 | 0,7 |
| 22.11.2025 | - | 4,411 | 0 | 152,68 | 149,21 | 0 | 148,74 | 147,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 46,6 | 29,67 | 0,7 | 0,7 |
| 23.11.2025 | - | 5,113 | 0 | 169,61 | 166,86 | 0 | 164,73 | 164,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,4 | 50,3 | 31,04 | 0,7 | 0,7 |
| Итого: | - | 63,103 | 0 | 2144,67 | 3160,69 | 0 | 2093,13 | 3134,06 | 0 | 0 | 745 | 0 | - | 72,63 | 41,1 | 31,52 | 0,7 | 0,7 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 745 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т |
|------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|
| 23.10.2025 | 1468,098 | 53985,16 | 58387,57 | 0 | 52700,81 | 57874,99 | 0 |
| 23.11.2025 | 1531,201 | 56129,83 | 61548,26 | 0 | 54793,94 | 61009,05 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения