

#283230#

Отчёт по теплоснабжению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5240
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123053
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,703	0,951	70,46	46,76	0	68,64	46,23	22,41	24	0	0	76,9	51,4	25,51	0,7	0,3	-
19.02.2026	2,658	1	72,14	46,65	0	70,4	46,17	24,23	24	0	0	73,8	50,3	23,52	0,7	0,3	-
20.02.2026	2,584	0,941	71,62	47,53	0	69,92	47,02	22,9	24	0	0	73,5	50,1	23,46	0,7	0,3	-
21.02.2026	2,563	0,912	71,22	47,22	0	69,54	46,74	22,8	24	0	0	72,7	49	23,75	0,7	0,3	-
22.02.2026	2,467	0,954	72,42	46,97	0	70,88	46,49	24,39	24	0	0	69,4	48	21,33	0,7	0,3	-
23.02.2026	2,276	0,84	70,22	47,22	0	68,77	46,74	22,03	24	0	0	68	47,1	20,89	0,7	0,3	-
24.02.2026	2,097	0,81	70,32	47,04	0	69,02	46,56	22,46	24	0	0	63,8	45,2	18,6	0,7	0,3	-
25.02.2026	2,319	0,879	70,96	47,01	0	69,47	46,53	22,94	24	0	0	67,8	46,9	20,89	0,7	0,3	-
26.02.2026	2,229	0,806	69,57	47,04	0	68,16	46,56	21,6	24	0	0	67,3	46,5	20,8	0,7	0,3	-
27.02.2026	2,211	0,875	71,48	46,72	0	70,09	46,24	23,85	24	0	0	64,6	45,6	19,08	0,7	0,3	-
28.02.2026	2,197	0,886	71,84	47,03	0	70,48	46,55	23,93	24	0	0	64,5	45,8	18,66	0,7	0,3	-
01.03.2026	2,338	1,016	75,86	46,72	0	74,52	46,24	28,28	24	0	0	62,8	45	17,7	0,7	0,3	-
02.03.2026	1,991	0,801	71,01	47	0	69,82	46,52	23,3	24	0	0	60,6	43,6	16,92	0,7	0,3	-
03.03.2026	2,027	0,86	73,12	46,88	0	71,98	46,4	25,58	24	0	0	58,7	42,5	16,23	0,7	0,3	-
04.03.2026	2,001	0,821	72,13	46,95	0	70,98	46,47	24,51	24	0	0	59,1	42,5	16,6	0,7	0,3	-
05.03.2026	2,006	0,813	71,65	46,95	0	70,49	46,47	24,02	24	0	0	59,7	42,8	16,91	0,7	0,3	-
06.03.2026	2,043	0,848	72,32	46,76	0	71,16	46,28	24,88	24	0	0	59,7	42,8	16,89	0,7	0,3	-
07.03.2026	2,124	0,907	73,81	46,54	0	72,58	46,06	26,52	24	0	0	59,8	42,9	16,88	0,7	0,3	-
08.03.2026	2,025	0,837	71,88	46,69	0	70,71	46,21	24,5	24	0	0	59,8	42,9	16,86	0,7	0,3	-
09.03.2026	2,228	0,998	75,86	46,15	0	74,63	45,67	28,96	24	0	0	59,8	43,2	16,54	0,7	0,3	-
10.03.2026	2,02	0,833	71,88	46,69	0	70,7	46,21	24,49	24	0	0	59,7	42,8	16,88	0,7	0,3	-
11.03.2026	2,016	0,845	71,86	46,51	0	70,68	46,03	24,65	24	0	0	59,7	43,1	16,66	0,7	0,3	-
12.03.2026	1,955	0,804	70,67	46,55	0	69,52	46,07	23,45	24	0	0	59,7	43	16,67	0,7	0,3	-
13.03.2026	1,995	0,81	70,95	46,43	0	69,81	45,95	23,86	24	0	0	59,7	42,6	17,09	0,7	0,3	-
14.03.2026	2,063	0,861	72,35	46,3	0	71,15	45,82	25,33	24	0	0	59,7	42,7	16,99	0,7	0,3	-
15.03.2026	2,333	1,076	77,79	45,68	0	76,53	45,2	31,33	24	0	0	59,8	43,4	16,4	0,7	0,3	-
16.03.2026	1,875	0,74	68,72	46,38	0	67,6	45,9	21,7	24	0	0	59,7	42,8	16,84	0,7	0,3	-
17.03.2026	2,093	0,893	73,16	46,09	0	71,98	45,61	26,37	24	0	0	59,3	42,6	16,79	0,7	0,3	-
18.03.2026	2,004	0,822	71,08	46,14	0	69,92	45,66	24,26	24	0	0	59,5	42,5	17,05	0,7	0,3	-
Итого:	63,441	0	2088,35	1354,6	0	2050,13	1340,6	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,441																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	532,574	19200,76	13526,81	0	18829,3	13374,65
18.03.2026	596,015	21289,11	14881,41	0	20879,43	14715,25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:47:17