

#166557#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (ГВС)
5346
5240
ВКТ-7
00123053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	2,176	0,763	78,94	59,05	0	77,29	58,37	18,92	24	0	0	68,1	50	18,07	0,7	0,3	-
24.10.2025	2,093	0,769	67,2	46,96	0	65,77	46,48	19,29	24	0	0	68,8	48,6	20,19	0,7	0,3	-
25.10.2025	2,196	0,845	68,93	46,71	0	67,45	46,23	21,22	24	0	0	68,6	48,5	20,09	0,7	0,3	-
26.10.2025	2,359	0,95	71,78	46,58	0	70,29	46,1	24,19	24	0	0	68,4	48,3	20,06	0,7	0,3	-
27.10.2025	2,226	0,848	69,12	46,56	0	67,66	46,08	21,58	24	0	0	68,5	48,1	20,41	0,7	0,3	-
28.10.2025	2,177	0,832	68,63	46,35	0	67,17	45,87	21,3	24	0	0	68	47,8	20,14	0,7	0,3	-
29.10.2025	2,081	0,836	68,09	45,52	0	66,76	45,03	21,73	24	0	0	66,1	47,4	18,69	0,7	0,3	-
30.10.2025	2,098	0,812	75,32	53,61	0	73,85	53,09	20,76	24	0	0	65,5	48,2	17,36	0,7	0,3	-
31.10.2025	2,143	0,854	77,04	54,22	0	75,58	53,71	21,87	24	0	0	65	48	17,03	0,7	0,3	-
01.11.2025	2,18	0,84	76,13	53,62	0	74,65	53,05	21,6	24	0	0	65,7	47,7	17,98	0,7	0,3	-
02.11.2025	2,032	0,758	69,63	48,86	0	68,28	48,38	19,9	24	0	0	65,6	46,9	18,73	0,7	0,3	-
03.11.2025	2,144	0,839	71,37	48,49	0	69,99	48,01	21,98	24	0	0	65,8	47,2	18,6	0,7	0,3	-
04.11.2025	2,346	0,993	75,34	48,09	0	73,89	47,61	26,28	24	0	0	65	46,7	18,33	0,7	0,3	-
05.11.2025	2,055	0,782	70,01	48,53	0	68,68	48,05	20,63	24	0	0	65,5	47	18,51	0,7	0,3	-
06.11.2025	2,102	0,807	70,49	48,41	0	69,1	47,93	21,17	24	0	0	65,8	47,1	18,75	0,7	0,3	-
07.11.2025	1,869	0,715	61,88	42,35	0	60,66	41,93	18,73	24	0	0	66,2	47,2	19,01	0,7	0,3	-
08.11.2025	2,101	0,785	70,06	48,47	0	68,68	47,99	20,69	24	0	0	66	46,8	19,2	0,7	0,3	-
09.11.2025	2,243	0,898	72,62	47,97	0	71,21	47,49	23,72	24	0	0	65,7	46,8	18,87	0,7	0,3	-
10.11.2025	2,034	0,75	68,77	48,21	0	67,43	47,73	19,7	24	0	0	65,9	46,8	19,1	0,7	0,3	-
11.11.2025	2,018	0,721	68,22	48,32	0	66,87	47,84	19,03	24	0	0	66,3	46,9	19,41	0,7	0,3	-
12.11.2025	2,158	0,84	70,79	47,67	0	69,4	47,2	22,2	24	0	0	65,8	46,9	18,98	0,7	0,3	-
13.11.2025	2,168	0,818	71,81	49,11	0	70,38	48,63	21,75	24	0	0	65,8	46,6	19,2	0,7	0,3	-
14.11.2025	2,106	0,799	70,78	48,91	0	69,39	48,43	20,96	24	0	0	65,9	47	18,82	0,7	0,3	-
15.11.2025	2,201	0,853	72,34	48,75	0	70,94	48,27	22,67	24	0	0	65,6	46,6	19	0,7	0,3	-
16.11.2025	2,496	1,003	74,93	48,34	0	73,35	47,86	25,49	24	0	0	68,7	48,4	20,31	0,7	0,3	-
17.11.2025	2,153	0,774	70,39	49	0	68,95	48,52	20,43	24	0	0	66,9	47	19,97	0,7	0,3	-
18.11.2025	0,886	0,362	36,24	19,56	0	35,76	19,4	16,36	24	0	0	51,6	41,6	10,02	0,7	0,3	-
19.11.2025	2,48	0,986	76,88	48,97	0	75,39	48,49	26,9	24	0	0	65,6	45,8	19,78	0,7	0,3	-
20.11.2025	0,986	0,415	36,63	19,84	0	36,08	19,67	16,41	24	0	0	54,2	41,7	12,57	0,7	0,3	-
21.11.2025	2,242	0,923	69,4	43,71	0	68,05	43,23	24,82	24	0	0	65,6	46,1	19,41	0,7	0,3	-
22.11.2025	2,238	0,946	73,86	46,78	0	72,55	46,3	26,25	24	0	0	62,8	45	17,81	0,7	0,3	-
23.11.2025	2,402	0,973	73,24	46,66	0	71,77	46,18	25,59	24	0	0	66,7	46,6	20,05	0,7	0,3	-
Итого:	67,189	0	2216,86	1494,18	0	2173,27	1479,15	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,189																

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	274,844	10656,99	7889,58	0	10444,02	7793,53
23.11.2025	342,033	12873,85	9383,76	0	12617,29	9272,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:34:25