

#194257#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (ГВС)
5346
5240
ВКТ-7
00123053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2025	2	0,858	74,2	47,87	0	73,03	47,39	25,64	24	0	0	58	42,3	15,7	0,7	0,3	0
24.12.2025	2,139	0,883	73,86	47,85	0	72,59	47,37	25,22	24	0	0	61,3	44	17,27	0,7	0,3	-6,3
25.12.2025	2,08	0,833	73,9	48,08	0	72,68	47,6	25,08	24	0	0	59,7	42,8	16,95	0,7	0,3	-5,6
26.12.2025	2,15	0,854	73,7	48,31	0	72,44	47,83	24,61	24	0	0	61,4	43,4	17,99	0,7	0,3	4,4
27.12.2025	2,217	0,877	73,5	48,04	0	72,15	47,56	24,59	24	0	0	63,2	44,8	18,5	0,7	0,3	5,4
28.12.2025	2,039	0,892	77,79	47,83	0	76,71	47,49	29,22	24	0	0	54,7	39,8	14,82	0,7	0,3	3,8
29.12.2025	2,061	0,903	77,32	47,84	0	76,23	47,38	28,85	24	0	0	55,5	40,3	15,15	0,7	0,3	2,5
30.12.2025	2,145	0,886	76,45	48,21	0	75,26	47,73	27,53	24	0	0	58	41,3	16,67	0,7	0,3	-1,1
31.12.2025	2,448	1,1	81,73	47,22	0	80,45	46,74	33,71	24	0	0	58,5	41,8	16,69	0,7	0,3	-4,2
01.01.2026	1,932	0,673	69,21	47,93	0	68,06	47,45	20,61	24	0	0	60,3	41,8	18,44	0,7	0,3	-5,2
02.01.2026	2,089	0,813	74,02	47,81	0	72,85	47,33	25,52	24	0	0	58,4	40,9	17,51	0,7	0,3	1,2
03.01.2026	2,048	0,788	73,61	47,86	0	72,47	47,39	25,08	24	0	0	57,9	40,6	17,3	0,7	0,3	-0,6
04.01.2026	2,135	0,838	75,21	47,89	0	74,03	47,41	26,62	24	0	0	58,1	40,6	17,45	0,7	0,3	-4
05.01.2026	2,103	0,803	74,06	48,08	0	72,9	47,6	25,3	24	0	0	58,6	40,7	17,85	0,7	0,3	-3
06.01.2026	2,291	0,835	72,24	47,53	0	70,88	47,05	23,83	24	0	0	64,6	44	20,59	0,7	0,3	-5,5
07.01.2026	2,457	0,835	69,24	47,19	0	67,62	46,71	20,91	24	0	0	72,8	48,8	24,04	0,7	0,3	-7,8
08.01.2026	2,472	0,814	68,65	47,34	0	66,99	46,86	20,13	24	0	0	74,2	49,4	24,78	0,7	0,3	-11
09.01.2026	2,49	0,83	69,55	47,71	0	67,88	47,23	20,65	24	0	0	73,4	48,9	24,55	0,7	0,3	-9,6
10.01.2026	2,347	0,794	69,58	47,87	0	68,05	47,39	20,66	24	0	0	70,3	47,5	22,78	0,7	0,3	-5,2
11.01.2026	2,475	0,905	71,99	47,31	0	70,43	46,83	23,6	24	0	0	69,4	47,1	22,31	0,7	0,3	-5,2
12.01.2026	2,306	0,798	69,02	47,24	0	67,51	46,76	20,75	24	0	0	69,7	47,4	22,34	0,7	0,3	-
13.01.2026	2,475	0,884	70,9	47,21	0	69,31	46,73	22,58	24	0	0	71	48	22,96	0,7	0,3	-
14.01.2026	2,386	0,828	69,96	47,24	0	68,4	46,76	21,64	24	0	0	70	47,2	22,8	0,7	0,3	-
15.01.2026	2,288	0,857	71,65	47,11	0	70,22	46,63	23,59	24	0	0	65,9	45,6	20,28	0,7	0,3	-
16.01.2026	2,345	0,856	71,28	46,97	0	69,83	46,49	23,34	24	0	0	66,8	45,4	21,4	0,7	0,3	-
17.01.2026	2,535	0,945	72,84	46,89	0	71,29	46,41	24,88	24	0	0	69	46,6	22,45	0,7	0,3	-
18.01.2026	2,692	1,008	90,16	64	0	88,27	63,24	25,03	24	0	0	68,5	49,5	18,99	0,7	0,3	-
19.01.2026	2,708	0,925	98,52	75,31	0	96,35	74,34	22,01	24	0	0	70,2	51,9	18,28	0,7	0,3	-
20.01.2026	2,438	0,866	72,87	49,5	0	71,27	49,02	22,25	24	0	0	69,9	47,8	22,11	0,7	0,3	-
21.01.2026	2,409	0,863	71,65	48,6	0	70,09	48,12	21,97	24	0	0	70,2	48	22,1	0,7	0,3	-
22.01.2026	2,344	0,827	71,14	48,57	0	69,62	48,09	21,53	24	0	0	69,2	47,5	21,76	0,7	0,3	-
23.01.2026	2,417	0,87	72,3	48,54	0	70,75	48,06	22,69	24	0	0	69,2	47,4	21,81	0,7	0,3	-
Итого:	73,461	0	2372,1	1572,95	0	2326,61	1556,99	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,461																

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2025	403,904	14982,75	10773,03	0	14688,48	10647,97
23.01.2026	477,365	17354,85	12345,98	0	17015,09	12204,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:33:31