

#144821#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 116

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122991

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0x9258

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2025	71,95	46,01	25,94	34,87	34,07	35,35	35,02	0	0	0	7	7	0,885	0	24	0	
25.07.2025	72,03	47,77	24,26	30,97	30,24	31,35	31,07	0	0	0	7	7	0,73	0	24	0	
26.07.2025	72,12	46,72	25,4	31,94	31,19	32,39	32,11	0	0	0	7	7	0,794	0	24	0	
27.07.2025	72,05	45,89	26,16	33,6	32,79	34,06	33,78	0	0	0	7	7	0,858	0	24	0	
28.07.2025	72,21	47,54	24,67	29,75	29,02	30,11	29,85	0	0	0	7	7	0,712	0	24	0	
29.07.2025	71,85	48,06	23,79	30,69	29,96	31,11	30,84	0	0	0	7	7	0,712	0	24	0	
30.07.2025	71,49	45,19	26,3	40,85	39,89	41,58	41,23	0	0	0	7	7	1,049	0	24	0	
31.07.2025	72,14	47,67	24,47	30,63	29,9	31,2	30,91	0	0	0	7	7	0,731	0	24	0	
01.08.2025	72,28	47,36	24,92	31,2	30,47	31,78	31,52	0	0	0	7	7	0,76	0	24	0	
02.08.2025	72,11	46,55	25,56	30,28	29,58	30,82	30,55	0	0	0	7	7	0,754	0	24	0	
03.08.2025	71,47	48,5	22,97	23,18	22,64	23,8	23,2	0	0	0	7	7	0,518	0	24	0	
04.08.2025	73,55	41,53	32,02	22,7	22,16	22,95	22,71	0	0	0	7	7	0,71	0	24	0	
05.08.2025	71,82	47,1	24,72	27,41	26,77	27,86	27,56	0	0	0	7	7	0,662	0	24	0	
06.08.2025	72,07	47,68	24,39	34,17	33,38	34,85	34,45	0	0	0	7	7	0,814	0	24	0	
07.08.2025	72,24	45,9	26,34	39,06	38,13	39,81	39,39	0	0	0	7	7	1,002	0	24	0	
08.08.2025	71,86	48,56	23,3	34,02	33,25	34,69	34,24	0	0	0	7	7	0,775	0	24	0	
09.08.2025	71,6	48,62	22,98	37,18	36,37	37,98	37,51	0	0	0	7	7	0,835	0	24	0	
10.08.2025	71,89	48,77	23,12	36,37	35,55	37,15	36,68	0	0	0	7	7	0,822	0	24	0	
11.08.2025	71,55	49,44	22,11	37,47	36,62	38,35	37,87	0	0	0	7	7	0,811	0	24	0	
12.08.2025	71,77	48,59	23,18	38,57	37,71	39,38	38,9	0	0	0	7	7	0,874	0	24	0	
13.08.2025	72,11	49,17	22,94	36,38	35,57	34,82	34,41	0	0	0	7	7	0,819	0	24	0	
14.08.2025	71,88	49,1	22,78	35,99	35,19	35,46	34,98	0	0	0	7	7	0,795	0	24	0	
15.08.2025	71,85	50,43	21,42	19,91	19,48	20,37	20,12	0	0	0	7	7	0,415	0	24	0	
16.08.2025	72,07	46,29	25,78	21,57	21,05	22,12	21,88	0	0	0	7	7	0,541	0	24	0	
17.08.2025	71,51	45,87	25,64	21,89	21,39	22,45	22,21	0	0	0	7	7	0,549	0	24	0	
18.08.2025	72,11	45,37	26,74	22,23	21,73	22,78	22,54	0	0	0	7	7	0,581	0	24	0	
19.08.2025	70,44	46,19	24,25	16,87	16,48	17,44	17,27	0	0	0	7	7	0,401	0	24	0	
20.08.2025	71,42	46,61	24,81	22,98	22,44	23,69	23,47	0	0	0	7	7	0,558	0	24	0	
21.08.2025	71,67	47,59	24,08	28,57	27,91	29,25	28,98	0	0	0	7	7	0,673	0	24	0	
22.08.2025	72,12	47,99	24,13	28,91	28,23	29,49	29,19	0	0	0	7	7	0,681	0	24	0	
23.08.2025	71,65	48,73	22,92	38,88	37,99	39,53	39,05	0	0	0	7	7	0,869	0	24	0	
Итого:				949,09	927,15	963,61	953,49	0	0	0			22,69	0	744	0	
Средние:	71,89	47,31	24,58								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2524:00	87008,39	84965,3	87837,25	86965,42	0	0	0	2289,447	0	25283	53
23/08/2524:00	87957,48	85892,45	88800,86	87918,91	0	0	0	2312,137	0	26027	53
Итого:	949,09	927,15	963,61	953,49	0	0	0	22,69	0	744	0

Период нормальной работы

Период отсутств. счета тепл. энергии

Время работы прибора после сброса 26187ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

