

#147493#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 116

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122991

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0x9258

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2025	71,8	48,38	23,42	33,28	32,51	33,74	33,34	0	0	0	7	7	0,761	0	20	4	*
25.08.2025	72	43,33	28,67	13,6	13,28	13,76	13,64	0	0	0	7	7	0,382	0	12	12	*
26.08.2025	72,41	45,6	26,81	28,72	28,04	29,08	28,77	0	0	0	7	7	0,751	0	24	0	
27.08.2025	71,56	47,69	23,87	36,86	36,02	37,32	36,86	0	0	0	7	7	0,858	0	23	1	*
28.08.2025	70,92	48,19	22,73	40,79	39,89	41,35	40,86	0	0	0	7	7	0,906	0	24	0	
29.08.2025	71,62	47,84	23,78	37,72	36,84	38,17	37,69	0	0	0	7	7	0,874	0	24	0	
30.08.2025	71,98	48,16	23,82	35,89	35,08	36,28	35,82	0	0	0	7	7	0,834	0	24	0	
31.08.2025	71,79	48,58	23,21	36,06	35,24	36,45	35,97	0	0	0	7	7	0,815	0	24	0	
01.09.2025	71,87	49,12	22,75	32,85	32,11	33,17	32,77	0	0	0	7	7	0,731	0	24	0	
02.09.2025	70,78	50,26	20,52	30,18	29,48	30,63	30,26	0	0	0	7	7	0,605	0	18	6	*
03.09.2025	71,97	49,71	22,26	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
04.09.2025	72,26	47,99	24,27	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
05.09.2025	71,93	49,23	22,7	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
06.09.2025	71,63	48,39	23,24	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
07.09.2025	71,98	48,26	23,72	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
08.09.2025	72,43	46,56	25,87	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
09.09.2025	71,79	41,16	30,63	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
10.09.2025	70,33	47,68	22,65	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
11.09.2025	71,72	47,65	24,07	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
12.09.2025	71,98	48,43	23,55	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
13.09.2025	72,01	48,91	23,1	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
14.09.2025	71,32	49,56	21,76	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
15.09.2025	71,96	49,54	22,42	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
16.09.2025	71,75	49,99	21,76	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
17.09.2025	71,59	50,63	20,96	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
18.09.2025	71,75	50,71	21,04	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
19.09.2025	72,16	50,63	21,53	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
20.09.2025	71,84	49,82	22,02	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
21.09.2025	71,83	49,46	22,37	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
22.09.2025	71,22	49,8	21,42	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
23.09.2025	71,96	49,87	22,09	----	----	----	----	0	0	0	7	7	----	0	0	24	*
Итого:				325,95	318,49	329,95	325,98	0	0	0			7,517	0	217	527	
Средние:	71,74	48,42	23,32								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2524:00	87957,48	85892,45	88800,86	87918,91	0	0	0	2312,137	0	26027	53
23/09/2524:00	88283,43	86210,94	89130,81	88244,89	0	0	0	2319,654	0	26244	580
Итого:	325,95	318,49	329,95	325,98	0	0	0	7,517	0	217	527

Период нормальной работы

Период отсутств. сч.тепл.энергии 527ч

Время работы прибора после сброса 26861ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



04.08.25
04.08.25