

#148211#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.09.2025 по 05.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Московский проспект 116, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00122991	Показания прибора, Гкал 05.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2335,406	2324,565	10.841

Подпись исполнителя



02.10.25 no 174



#148210#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 05.10.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 4903  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122991  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 07.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td, МПа	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	0,911	0	45,29	46,56	0	44,23	46,06	0	0	24	0	0	71,4	50,8	20,6	0,7	0,7
02.10.2025	-	1,481	0	61,51	63,02	0	60,12	62,4	0	0	24	0	0	71,4	46,7	24,68	0,7	0,7
03.10.2025	-	2,262	0	83,37	85,29	0	81,45	84,55	0	0	24	0	0	72	44,2	27,77	0,7	0,7
04.10.2025	-	2,278	0	84,53	86,37	0	82,59	85,59	0	0	24	0	0	71,9	44,3	27,64	0,7	0,7
05.10.2025	-	1,985	0	74,04	75,65	0	72,31	74,92	0	0	24	0	0	72,1	44,6	27,48	0,7	0,7
Итого:	-	8,917	0	348,74	356,89	0	340,7	353,52	0	0	120	0	-	71,76	46,12	25,63	0,7	0,7

Общее время работы системы

120 час.

Период нормальной работы системы

120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.09.2025	2324,565	88519,93	89372,8	0	86442,02	88484,16	0
05.10.2025	2335,406	88939,87	89802,33	0	86852,29	88909,65	0

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---